



Bobolice dnia 10.08.2010 r.

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

WG ROZDZIELNIKA

INŚ.IZ- 342/376-1/5/2010

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **06.08.2010 r.** wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **„Świetlice wiejskie w miejscowości Kłanino i Kurowo – Centrum Aktywności Społeczno – Kulturalnej”**, w poniższym zakresie:

1. W SIWZ w punkcie I.3.1.7 oraz II.2.6 i 2.7 podano system ocieplenia oraz jego grubość. Jednak w przedmiarach, które od Państwa otrzymaliśmy nie ma ujętego ani jednego m2 styropianu, siatki zbrojącej, tynku itd., czyli brak kompletnie obmiarów istotnych przy wycenie.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie systemu ocieplenia na całości budynku świetlicy w Kurowie oraz świetlicy w Kłaninie.

2. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o sufit podwieszany z płyt GK – brak w przedmiarze. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy wewnątrz na całych powierzchniach przewidzieć system sufitów podwieszanych z płyt GK?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

W wycenie robót przyjąć wykonanie we wskazanych świetlicach sufitów podwieszanych z płyty G-K.

3. Pomieszczenia sklepu w miejscowości Kurowo. Czy należy wziąć pod uwagę demontaż oraz wymianę: sieci instalacyjnej, oświetlenia, sieci c.o. oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami SIWZ wymianie podlega 100% zewnętrznej stolarki okiennej (w tym sklepu). W zakresie sieci do wyceny należy przyjąć wykonanie wymiany sieci co oraz stolarki drzwiowej – wejście główne do pomieszczenia sklepu z korytarza.

BURMISTRZ

Sylwester Sobański

(podpis kierownika Zamawiającego)



Do wiadomości:

1. Wg rozdzielnika.

Sprawę prowadzi: Irena Zadrozna, Podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. (094) 345 84 21, e-mail: i.zadrozna@bobolice.pl.

ROZDZIELNIK

<i>Nr wniosku</i>	<i>Adres firmy</i>
1.	Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk, Manowo 65D, 76 – 015 Manowo
2.	EKO – INSTAL Miziolek, Śliwa Sp. j., ul. Lniana 11, 75-213 Koszalin
3.	A/a.

BURMISTRZ

Sylwester Sobański

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)