



Dominowo, dnia 16.10.2024 r.

ROŚ.6220.7.2024

- za dowodem doręczenia

## DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024, poz. 1112), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 73, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r, poz.1839) po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo reprezentowanego przez Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik ul. Gruszkowa 12/18, 62-050 Mosina,

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej nr 3) służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Dominowo" na działce o numerze geodezyjnym 32/14 obręb Dominowo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie.
- II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
  1. Studnię nr 3 eksploatować z wydajnością nieprzekraczającą  $Q_{hmax} = 60 \text{ m}^3 / \text{h}$  wraz z istniejącymi studniami nr 1 i nr 2 w ramach ustalonych i przyznanych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości  $Q_e = 100 \text{ m}^3 / \text{h}$  przy depresji  $s_w = 14,65\text{-}23,37 \text{ m}$  i  $s_c = 14,68\text{-}23,50 \text{ m}$ .
  2. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni
  3. Plac budowy wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych
  4. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego
  5. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz tankowanie wykonywać poza terenem inwestycji
  6. W przypadku wykopów zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych na terenie zainwestowania
  7. Należy wykonać szczelne obudowy studni, zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwory studzienne, z zamknięciem



- zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych
8. Wody opadowo-roztopowe odprowadzać na grunty biologicznie czynne, bez szkód dla osób trzecich
- III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

### UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2024 r., pełnomocnik Gminy Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo – Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik ul. Gruszkowa 12/18 62-050 Mosina, wystąpił do Wójta Gminy Dominowo z wnioskiem z dnia 25.07.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej nr 3) służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Dominowo”. Inwestycja planowana jest do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 32/14 obręb Dominowo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024 r., poz. 1112), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dominowo.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik ul. Gruszkowa 12/18, 62-050 Mosina ustalono, że przedsięwzięcie stanowi wykonanie urządzenia wodnego (studni wierconej nr 3) służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Dominowo.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 73, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dlatego zgodnie z treścią art.71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz.1112) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), Wójt Gminy Dominowo, zawiadomieniem z dnia 12.08.2024 r. znak ROŚ.6220.7.2024 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1, 4 ww. ustawy pismem z dnia 12.08.2024 r. organ wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a

w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 21.08.2024 r. do Wójta Gminy Dominowo wpłynęło wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak PO.ZZŚ.4901.263.2024.TC.1 z dnia 21.08.2024 r., w sprawie uzupełnienia i uzyskania dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 05.09.2024 r. Wójt Gminy Dominowo, wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień. W dniu 11.09.2024 r. do Urzędu Gminy w Dominowie wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem znak ROŚ.6220.8.2024 z dnia 12.09.2024 r. Wójt Gminy Dominowo przekazał wyjaśnienia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Opinią z dnia 19.09.2024 r. znak PO.ZZŚ.4901.263.2024.TC.2 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.1026.2024.SK.1 z dnia 26.08.2024 r. wezwał Wójta Gminy Dominowo do przesłania karty informacyjnej przedsięwzięcia na nośniku elektronicznym wraz z podpisem elektronicznym autora karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wezwanie uzupełniono w dniu 28.08.2024 r.

Postanowieniem znak WOO-IV.4220.1026.2024.SK.1 z dnia 13.09.2024 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazał na uwzględnienie w decyzji warunków i wymagań.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedliski lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Mając na uwadze art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k. i. p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 3) służącego do ujmowania wód podziemnych w ilości do  $Q_{\text{hmax}} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$  na działce o numerze geodezyjnym 32/14 obręb Dominowo, gmina Dominowo.

Analiza dokumentacji wykazała, że w chwili obecnej na ujęciu funkcjonują studnie nr 1 i nr 2 ujmujące wodę z utworów mioceńskich, które stanowią ujęcie dwuotworowe o ustalonych zasobach eksploatacyjnych  $Q_e = 42 \text{ m}^3/\text{h}$ . Studnie te zlokalizowane są na dz. nr ew. 32/14 obręb Dominowo. Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że z uwagi na wzrost zapotrzebowania na wodę, w celu pokrycia zapotrzebowania dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na cele socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkańców miejscowości Dominowo, Orzeszkowo, Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Michałowo, Marianowo, Szrapki, Gablin, Bagrowo, Chłapowo podjęto decyzję o odwierceniu kolejnego otworu eksploatacyjnego nr 3.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. przedmiotowy otwór został odwiercony na głębokość 150 m p.p.t. Decyzją z dnia 1 lipca 2024 r. znak DSK-V.7431.25.2024 Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia dotyczący ustalenia nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia  $Q_e = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s_w = 14,65\text{-}23,37 \text{ m}$  i  $s_c = 14,68\text{-}23,50 \text{ m}$  oraz ustalający wydajność eksploatacyjną otworu nr 3 w ilości  $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s_c = 14,68 \text{ m}$ . Dokumentacja, o której wyżej mowa, została załączona do wystąpienia Wójta Gminy Dominowo. Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że planowana studnia nr 3 będzie eksploatowana z wydajnością  $Q_e (= Q_{\text{hmax}}) = 60 \text{ m}^3/\text{h}$  wraz z istniejącymi studniami nr 1 i nr 2. Docelowo ujęcie składające się ze studni nr 1, nr 2 nr 3 będzie eksploatowane w ramach zwiększonych zasobów eksploatacyjnych w ilości  $Q_e = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$ . Z uwagi na to, że przyjęte przez wnioskodawcę założenia w zakresie przewidywanego zapotrzebowania na wodę oraz w zakresie eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do przeprowadzonej w niniejszym postępowaniu analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostały one wpisane jako warunek w niniejszej decyzji.

W k.i.p. przeprowadzono analizę w zakresie oddziaływania planowanej studni nr 3 przy poborze wody na poziomie  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$  na inne ujęcia eksploatujące ten sam, mioceński poziom wodonośny. Na podstawie informacji przedstawionych w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalono, że w zasięgu teoretycznego leża depresji wyznaczonego dla ww. poboru i wynoszącego  $R = 252,54 \text{ m}$  nie znajdują się inni użytkownicy rozpatrywanego poziomu wodonośnego. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś, nie przewiduje się wystąpienia powiązań, poza istniejącymi studniami nr 1 i nr 2, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Ujęcie będzie eksploatowane na podstawie zasobów eksploatacyjnych zwiększonych z poziomu  $Q = 42,0 \text{ m}^3/\text{h}$  na  $Q_e = 100,0 \text{ m}^3/\text{h}$ . W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane

na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze leśnym, na polanie. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie wiązał się z wytwarzaniem odpadów. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Z uwagi na art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. Pobierana ze studni nr 3 woda będzie wykorzystywana na cele realizowane przez gminę w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, co w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) stanowi priorytetowy cel korzystania z wód. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

W myśl art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478) . Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o 9,7 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na leśnej polanie. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub

ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami, ustalono że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie z sobą zagrożeń dla środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112) dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, Wójt Gminy jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

#### Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dominowo w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Dominowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1,

oraz zgłoszenia o którym mowa w ust 1a w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo  
reprezentowana przez Usługi Geologiczne i Handlowe Przemysław Kubsik  
ul. Gruszkowa 12/18 62-050 Mosina
2. Strony postępowania (wykaz stron w aktach sprawy)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61-891  
Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3,  
62-600 Koło



WOJT  
Krzysztof Pauter





Dominowo, dnia 16.10.2024 r.

Załącznik do decyzji ROŚ.6220.7.2024

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 3) służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów neogeńsko-miocenówskich w miejscowości Dominowo, gmina Dominowo. Przedmiotowe przedsięwzięcie służyć będzie celowi publicznemu, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności objętej wodociągiem grupowym.

Przedmiotowy otwór studzienny przewidziany do uzbrojenia w niezbędne urządzenia wodne zlokalizowany jest na działce o nr 32/14 obręb Dominowo. Działka ma powierzchnię 37,8274 ha. Powierzchnia inwestycji tj. teren zajmowany przez przedmiotowe urządzenie wodne (obudowa studni wierconej nr 3) wynosić będzie ok 4,0 m<sup>2</sup>.

Charakterystyka otworu studziennego nr 3 przedstawia się następująco :

- głębokość otworu – 150,0 m
- konstrukcja otworu studziennego :
  - Rura nadfiltrowa PCV Ø 150 KKV (165 x 12 mm), długości 24,0 m,
  - Filtr szczelinowy PCV Ø 150 KKV (165 x 12 mm), długość 32,0 m, owinięty siatką SP12,
  - Rura podfiltrowa PCV Ø 150 KKV (165 x 12 mm), długość 3,0 m,
  - Denko PVC Ø 160 x 11,8 mm, długości 0,2 m.

Przyczyną wykonania nowej studni nr 3 jest potrzeba zwiększania możliwości poboru wód podziemnych na ujęciu komunalnym w miejscowości Dominowo, wynikająca ze wzrastającego zapotrzebowania na wodę jej odbiorców. Wydajność eksploatacyjna studni wierconej wynosi  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$ . Pobór wody ze studni odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy głębinowej o wydajności maksymalnej do  $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$  zainstalowaną w otworze studziennym. Wykonana studnia uzbrojona będzie w niezbędne urządzenia służące do poboru wody, w tym pompę oraz obudowę naziemną.

Przewiduje się zastosowanie obudowy z laminatów poliestrowych typu Lange bądź innych firm o porównywalnych parametrach technicznych.

Elementami projektowanej obudowy studni będą:

1. Płyta fundamentowa
2. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony będzie drobną siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowić będzie jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
3. Kominiek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wnętrza obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominiek ocieplony będzie wkładką poliuretanową.
4. Zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwierana będzie na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej



otwierania. Zawiasy wykonane będą z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy.

5. Zamek pokrywy zamontowany będzie na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek zabezpieczony będzie kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem.
6. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywać będzie na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi.
7. Głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wodociągowej.
8. Manometr 0 - 1,6 MPa.
9. Wodomierz prosty.
10. Odcinek rurociągu prosty za wodomierzem o długości  $L = 2D$
11. Armatura połączeniowa.
12. Odcinek rurociągu z zaworem czerpalnym
13. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.
14. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa.



WOJ  
Krzysztof Pauter