

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.03.2024 r.) pana [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] reprezentowanego
przez pełnomocnika [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Poznań dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30 m³/h oraz zagospodarowaniu wodą w rolnictwie na dz. ewid. nr 165/2, 165/3, 165/7 obręb Zielniki, gm. Środa Wielkopolska

stwierdzam
na rzecz Wnioskodawcy,

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30 m³/h oraz zagospodarowaniu wodą w rolnictwie na dz. ewid. nr 165/2, 165/3, 165/7 obręb Zielniki, gm. Środa Wielkopolska.
- II. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. Należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych.

2. W odwierconym otworze hydrogeologicznym zamontować pompę o wydajności maksymalnej godzinowej nie większej $Q_{h\max} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Ujęcie eksploatować okresowo, w sezonie wegetacyjnym roślin, w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 1,62 \text{ m}$ i $S_w = 0,65 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie $Q_{h\max} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ i $Q_r = 22\,500 \text{ m}^3$.
4. Nawadnianie upraw za pomocą deszczowni szpulowej wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 7,5 ha.
5. Nie prowadzić nawadniania upraw w okresie południa, przy intensywnym nasłonecznieniu.
6. Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

III. Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 22.03.2024 r. pan [REDAKTOWANO] reprezentowany przez pełnomocnika panią [REDAKTOWANO] stąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru $30 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz zagospodarowaniu wodą w rolnictwie na dz. ewid. nr 165/2, 165/3, 165/7 obręb Zielniki, gm. Środa Wielkopolska.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Pismem z dnia 28.03.2024 r., zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o braki formalne.

W dniu 02.04.2024 r. Wnioskodawca przedłożył do tut. Urzędu pismo wraz z uzupełnieniem braków do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Organ prowadzący postępowanie poinformował telefonicznie Wnioskodawcę o niekompletnym uzupełnieniu i w dniu 08.04.2024 r. Wnioskodawca złożył kompletne brakujące dokumenty do wniosku.

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02.04.2024 r. działka o nr ewid. 165/7 położona w obrębie Zielniki, nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pismem z dnia 10.04.2024 r. zawiadomił Wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

W dniu 11.04.2024 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Pismem z dnia 30.04.2024 r. Nr PO.ZZŚ.4901.122.2024.PP.1 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole wezwał Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o uzyskanie od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 06.05.2024 r. tut. organ wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia celem uszczegółowienia planowanej inwestycji, nakładając 14-sto dniowy termin uzupełnienia.

W dniu 11.06.2024 r. do tut organu wpłynęło pismo Wnioskodawcy reprezentowanego przez pełnomocnika dotyczące dodatkowego uzupełnienia do k.i.p. zgodnie w pismami organu prowadzącego postępowanie.

Pismem z dnia 25.06.2024 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska przekazał wyjaśnienia Wnioskodawcy do karty informacyjnej przedsięwzięcia, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Kole celem dołączenia ich do wcześniej przesłanych materiałów z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 26.04.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.469.2024.SK.1 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki i wymagania które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- w odwierconym otworze hydrogeologicznym zamontować pompę o wydajności maksymalnej godzinowej nie większą niż $Q_{hmax}=30 \text{ m}^3/\text{h}$.
- ujęcie eksploatować okresowo, w sezonie wegetacyjnym roślin, w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 1,62 \text{ m}$ o $s_w = 0,65 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie $Q_{hmax} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ i $Q_r = 22\,500 \text{ m}^3$.
- nawadnianie upraw za pomocą deszczowni szpulowej wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 7,5 ha.
- nie prowadzić nawadniania upraw w okresie południa, przy intensywnym nasłonecznieniu.

W dniu 30.04.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole wzywające organ prowadzący postępowanie do uzyskania od wnioskodawcy uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 06.05.2024 r. organ prowadzący postępowanie wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

W dniu 27.05.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 24.05.2024 r. dotyczące zmiany terminu złożenia uzupełnienia do dnia 24.05.2024 r. z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź od RZGW w Poznaniu na temat ilości poboru w poszczególnych pozwoleniach wodnoprawnych dla poziomu mioceńskiego dla jednostki bilansowej. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie przychylił się do złożonego wniosku i pismem z dnia 28.05.2024 r. wyznaczył nowy termin uzupełnienia tj. 24.06.2024 r.

Pismem z dnia 06.06.2024 r. (wpływ do Urzędu w dniu 11.06.2024 r.) oraz pismem z dnia 21.06.2024 r. Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia nałożonego wezwaniem z dnia 06.05.2024 r.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 25.06.2024 r. przekazał uzupełnienie Wnioskodawcy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole celem ujednolicenia akt i zajęcia stanowiska.

Pismem z dnia 25.06.2024 r. przesłano również otrzymane od Wnioskodawcy uzupełnienie do k.i.p. pozostałym organom opiniującym celem ujednolicenia dokumentacji i podtrzymanie już wydanej opinii lub wydanie nowej opinii.

W dniu 26.07.2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26.07.2024 r. dot. podtrzymania swojej opinii wydanej w dniu 26.04.2024r. nr WOO-IV.4220.469.2024 r. dot. możliwości odstąpienia od potrzeby przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią z dnia 11.07.2024 r. Nr PO.ZZŚ.4901.122.2024.PP.2 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole odstąpiło od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wskazując na konieczność określenia w decyzji następujących warunków:

- należy wykonać szczelną obudowę studni, zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez otwór studzienny, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych,
- ujęcie należy eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych w ilości nie większej $Q_{hmax} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ i $Q_{rrmax} = 22\,500 \text{ m}^3$.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zawiadomieniem z dnia 30.07.2024 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska względem obszarów objętych ochroną, w tym ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródładowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie k.i.p ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru do $Q_{hmax} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ na dz. ewid. nr 165/7, w Zielniki, gmina Środa Wielkopolska oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie - nawadnianiu upraw rolnych o powierzchni do 7,5 ha na działkach nr ewid. 165/2, 165/3, 165/7 obręb Zielniki, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 156 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym (ujmującym neogeński poziom wodonośny), który został zrealizowany na przełomie października i listopada 2023 r. po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie tego otworu. Dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu hydrogeologicznego S1 realizowanego na terenie działki nr ewid. 165 w miejscowości Zielniki, gmina Środa Wielkopolska, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 stycznia 2023 r. znak: RIOŚ.6220.82.2022, w której Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Decyzją z 31 stycznia 2024 r., znak: OS.6531.18.2023 Starosta Średzki zatwierdził dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości $Q_e = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 1,62 \text{ m}$ i $s_w = 0,65 \text{ m}$. Dokumentacja, o której wyżej mowa, została załączona do ww. wystąpienia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Wydajność eksploatacyjna ujęcia została określona na poziomie $Q_{hmax} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$.

Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

W k.i.p. przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{hmax}=30 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leża depresji wyznaczonego dla poboru $Q_{hmax}=30 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić ($R=2208,06 \text{ m}$) nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam, neogeński poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $30 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu i informacje zawarte w k.i.p. i w dokumentacji hydrogeologicznej nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znaczącego negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art.63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na rodzaj, charakter i okresową eksploatację przedsięwzięcia (pobór wody w sezonie wegetacyjnym, w okresach o niskich opadach atmosferycznych), po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że planowany do eksploatacji neogeński poziom wodonośny jest izolowany od powierzchni terenu pakietem utworów słabo przepuszczalnych w postaci glin, ilów i węgla brunatnych. Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. okresowa eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak na jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. W odniesieniu do istniejących rezerw zasobowych ustalono, że planowany pobór nie naruszy w znaczący sposób zasobów dyspozycyjnych jednostki bilansowej, w granicach której będzie prowadzony. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,h,i,j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach

wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównie odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne i odpady komunalne, gromadzone będą selektywnie w workach, po czym zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania. Etap eksploatacji studni nie będzie wiązał się z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1. pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą pojawić się okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336).

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 oddalony o 3,9 km od przedsięwzięcia.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Oplata skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) została wpłacona w dniu 22.03.2024 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Kościuszki 57, 61- 891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3,62-600 Koło

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30 m³/h oraz zagospodarowaniu wodą w rolnictwie na dz. ewid. nr 165/2, 165/3, 165/7 obręb Zielniki, gm. Środa Wielkopolska.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 165/7, obręb Zielniki na potrzeby nawadniania upraw rolnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 165/2, 165/3 i 165/7 za pomocą deszczowni szpulowej w okresie od kwietnia do września. W już wykonanym otworze o głębokości 156 m zamierza się zainstalować pompę głębinową. Pompa głębinowa będzie umieszczona w zamkniętej obudowie poniżej powierzchni terenu, w kolumnie filtrowej lub kolumnie rur osłonowych oraz poniżej dynamicznego lustra wody i będzie zasilana energią elektryczną pobieraną z agregatu prądotwórczego lub sieci. Warstwa wodonośna udokumentowana w interwale 118,0 – 150,0 m p.p.t. została ujęta do eksploatacji kolumną filtrową wyprowadzoną do powierzchni terenu o następującej konstrukcji: rura nadfiltrowa 120 m – PVC o średnicy DN 200 mm (Ø zewn. 225 mm), część robocza 30 m – PVC o średnicy DN 200 mm (Ø zewn. 225 mm), filtr szczelinowy owinięty siatką filtracyjną nr 14, rura podfiltrowa 2 m – PVC o średnicy DN 200 mm (Ø zewn. 225 mm). Kolumna filtrowa została posadowiona na podsypce żwirowej na głębokości 152 m p.p.t. Wokół filtra wykonano obsypkę piaszczystą o granulacji 0,8- 1,4 mm. W celu niedopuszczenia do migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do ujętej warstwy wodonośnej, w przedziale głębokości 103,0 – 107,0 m p.p.t. wykonano korek campactonitowy, a w interwale 0,0- 103,0 m p.p.t. przestrzeń między ścianą otworu a kolumną filtrową wypełniono urobkiem z wiercenia w postaci słabo przepuszczalnych glin i ilów. Do czasu wykonania obudowy studziennej oraz montażu pompy głębinowej wraz z armaturą czerpalną wylot otworu został zabezpieczony hermetyczną głowicą. Docelowo otwór hydrogeologiczny zostanie wyposażony w obudowę studzienną, która będzie się składała z 2 kręgów o średnicy DN 1500 mm (Ø zewn. 1800 mm) i wysokości 0,5 m każda (razem 1 m) oraz pokrywy betonowej z włazem stalowym o średnicy Ø 600 mm. Obudowa studzienna zostanie wkopana w ziemię i będzie nieznacznie wystawać ponad powierzchnię terenu. Dno obudowy zostanie wybetonowane, a złącza jej elementów należy uszczelnione. Dostęp do otworu będzie zabezpieczony pokrywą betonową z włazem metalowym zamykanym na kłódkę. Teren wokół obudowy zostanie utwardzony, podwyższony i będzie posiadać spadek od studni w promieniu 0,5- 1,0 m. Kolumna filtrowa

PVC zostanie przycięta i zamknięta hermetyczną głowicą z otworami na kabel zasilający i pompę. Roczny pobór wody został określony na $22\,500\text{ m}^3$. Zasięg leja depresji – przy wydajności maksymalnej $Q_{\text{hmax}} = 30\text{ m}^3/\text{h}$ – został określony na $R=208\text{ m}$. W zasięgu tego leja depresji nie znajdują się inne ujęcia wody. Najbliższa czynne studnie (nr 5090204) ujmująca ten sam poziom wodonośny (o promieniu leja depresji – przy maksymalnej dopuszczalnej wydajności $Q_{\text{hmax}} = 30\text{ m}^3/\text{h}$ – określonym na $R = 156\text{ m}$ i nr 5099412 (o promieniu leja depresji – przy maksymalnej dopuszczalnej wydajności $Q_{\text{hmax}} = 30\text{ m}^3/\text{h}$ – określonym na $R = 211\text{ m}$) zlokalizowane są w odległości ok. 0,5 km od projektowanego ujęcia.