

1. PCWO ENERGY
PROJEKT SP. Z O. O.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. Strony postępowania zgodnie
z rozdzielnikiem pozostającym
w aktach Urzędu Gminy Rudna

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 i ust. 1a, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 4, ust. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, społeczeństwa w ochronie, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2022 r. (29.08.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), uzupełnionego e-mailem oraz pismem z dnia 13.09.2022 r. (15.09.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, społeczeństwa w ochronie, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1-go Maja 15, 59-300 Lubin – Postanowienie Nr 137/2022 (znak: ZNS.9022.04.29.229.2022.AC) z dnia 27.12.2022 r. (30.12.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.305.2022.MG) z dnia 23.02.2023 r. (02.03.2023 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.918.2022.AZ.3) z dnia 21.03.2023 r.

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”**

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej do 11 MW wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania, w granicy części działki o numerze ewidencyjnym 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna. Łączna powierzchnia ww. nieruchomości to 9,69 ha. Natomiast powierzchnia przeznaczona pod planowaną farmę, tj. obszar, na którym będą posadowione elementy elektrowni, czyli teren inwestycji, wynosić do 6,00 ha.

Farma fotowoltaiczna zbudowana będzie z następujących elementów:

- stalowych, ocynkowanych konstrukcji i elementów montażowych do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie,
- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MWp w ilości do 27 500 szt.,

- inwerterów DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 11 MWp w ilości do 220 szt.,
- stacji transformatorowych do 11 szt.,
- pośrednich rozdzielnic napięcia,
- układów pomiarowo - zabezpieczających,
- tras oraz linii kablowych,
- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,
- dodatkowych oprzyrządowań pomocniczych,
- ogrodzenia,
- monitoringu kontrolnego.

Dodatkowo droga na terenie inwestycji będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszoną (tj. mechanicznie utwardzony grunt). Dopuszcza się również zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych, umieszczonych na blockach.

Miejsce, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie stanowi teren niezabudowany. Obecnie przeznaczenie terenu, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, to grunty orne o niskich klasach bonitacyjnych (RIVa, RIV, RVI). W bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej występują lasy i droga publiczna.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości 905 m od ogrodzenia inwestycji, a stacja transformatorowa w odległości nie mniejszej niż 910 m. W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia nie znajdują się inne niż zabudowa mieszkaniowa tereny chronione akustycznie, tj. tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i obiekty użyteczności publicznej.

Ponadto dla nieruchomości nr 524 w obrębie Gwizdanów, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja, będąca przedmiotem niniejszej decyzji, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich

a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, roboty te organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalne uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; zaplecze budowy winno być usytuowane na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażone w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych; nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu cieków/rowów; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;

b) należy zachować wszystkie zadrzewienia występujące na terenie inwestycyjnym; krzewy wygrodzić, drzewa zabezpieczyć do wysokości 2 metrów lub do rozwidlenia konarów koron, np. matami lub odeskowaniem; nie lokalizować w zasięgu rzutu koron drzew miejsc postoju maszyn i składowania materiałów potrzebnych do realizacji oraz składowisk nadkładu lub odpadów; ścieżkę kablową wytyczyć w taki sposób, aby realizacja inwestycji nie wiązała się z wycinką zadrzewień;

c) brzozy wykopów wyprofilować w taki sposób, aby umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom; w trakcie realizacji przedsięwzięcia na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla małych ssaków, płazów i gadów, a w przypadku stwierdzenia ich obecności wygrodzić dany teren bądź wstrzymać prace na tak długi okres, jak to będzie konieczne; wykopy w okresie nieprzewodzenia prac (pora nocna oraz dni postoju) zabezpieczyć siatką codziennie po zakończeniu prac;

d) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego poprzez zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością wystąpienia awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji rozlanych substancji ropopochodnych i innych; w przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekami, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; tankowanie i naprawa pojazdów powinny się odbywać

w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach, dopuszczalne jest tankowanie sprzętu budowlanego na terenie budowy wyłącznie przy wykorzystaniu mat absorbujących; teren budowy należy wyposażać w przenośne kabiny toaletowe typu TOI-TOI usytuowane na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza budowy, a powstające w nich ścieki sanitarno-bytowe sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia; w przypadku wykorzystania transformatorów olejowych każdy transformator wyposażać w misę olejową, który pomieści co najmniej 100 % oleju w celu zapobiegania zanieczyszczeniu gruntu; każdy rodzaj transformatora powinien być zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi w celu uniemożliwienia powstawania zanieczyszczonych wód opadowych; cykliczne mycie paneli fotowoltaicznych prowadzić przy użyciu czystej wody doprowadzonej na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach, pod ciśnieniem bez użycia jakiegokolwiek domieszki substancji czyszczących;

e) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach poprzez zastosowanie zamykanych pojemników i kontenerów w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczyć przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi, wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do zakończenia czasu budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi;

f) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;

g) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

h) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

i) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji sprzęt winien być sprawny technicznie, spełniający odpowiednie standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami, do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy, obsługę pojazdów i maszyn związanych z użyciem substancji płynnych prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczającą w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić gruntu do pierwotnego stanu; wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi;

j) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii, ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);

- k) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;
- l) na modułach fotowoltaicznych umieszczać specjalną warstwę antyrefleksyjną;
- m) w trakcie późniejszej likwidacji inwestycji należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj. poprzez m. in. demontaż paneli fotowoltaicznych, wyjęcie z ziemi konstrukcji nośnych, zasypanie powstałych wykopów i inne.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.). Zgodnie z art. 76 ww. ustawy nowo zabudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustalam, jak niżej:

- a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń, wymaganych przepisami prawa budowlanego winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz, niezbędne do wykonania prace w pobliżu drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujących się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych wykonać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych drzew i krzewów;
- b) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
- c) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, roboty ziemne w przypadku prowadzenia podziemnych linii kablowych należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1990 Geotechnika;
- e) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem); w tym niebezpiecznych, na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed przedostawaniem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, w przypadku odpadów niebezpiecznych miejsce składowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych;
- f) na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne; podczas czyszczenia paneli (3 razy do roku przy jednorazowym zużyciu do 12 m³) należy używać wody zdemineralizowanej, przyjaznej środowisku, technika mycia paneli musi być przyjazna dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczna; prace w pobliżu rowów/cieków wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód; nie stosować stałego oświetlenia nocnego;
- g) w przypadku stwierdzenia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy Rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunków roślin* (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) oraz z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie

z art. 56 w związku z art. 51 i art. 52 *ustawy o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia; h) pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia planowanego zamierzenia a powierzchnią ziemi pozostawić wolną przestrzeń o wysokości ok. 20 cm, panele fotowoltaiczne należy montować na wysokości ok. 50 cm od wolnej przestrzeni oraz stosować odstęp między rzędami paneli (od ok. 1 m do 14 m), tak aby drobna zwierzyna mogła swobodnie przemieszczać się po terenie inwestycyjnym, należy zachować również pas technologiczny szerokości 3 m pomiędzy ogrodzeniem a elementami infrastruktury; elementy infrastruktury należy odsunąć od zadrzewień o 14 m;

i) w przypadku odkrycia, podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia, sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do właściwego podmiotu; w przypadku uszkodzenia działającego drenażu konieczne będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenażu w sposób umożliwiający jego dalsze działanie, a prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami;

j) na etapie likwidacji, na terenie działki inwestycyjnej w obrębie Gwizdanów, należy pozostawić lub zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie prowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

8. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia

1) oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,

2) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

9. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna*”, stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Firma PCWO Energy Projekt Sp. z o. o, zs. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, wnioskiem z dnia 23.08.2022 r. (29.08.2022 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), wystąpiła o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, Gmina Rudna*”.

Do wniosku dołączona została Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna*”, opracowana przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

W dniu 13.09.2022 r. e-mailowo oraz pismem z dnia 13.09.2022 r. (15.09.2022 r. – data wpływu

do Urzędu Gminy Rudna) uzupełniono wniosek o brakujący wypis z rejestru gruntów dla działki nr 2 w obrębie Rudna.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 13.09.2022 r., o czym pismem (znak: SOŚ.6220.16.3.2022) z dnia 19.09.2022 r. zawiadomiono strony postępowania. Ponadto zawiadomiono strony postępowania, że pismem (znak: SOŚ.6220.16.2.1.2022) z dnia 14.09.2022 r. zwrócono się do Wójta Gminy Grębocice o udzielenie informacji czy dla nieruchomości o nr. ewid.: 723, 725 oraz 689 w obrębie Krzydłowice, gmina Grębocice, znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu inwestycyjnego, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 20.09.2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynął wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek w obrębie Krzydłowice w gminie Grębocice.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla której raport może być wymagany, dotyczy bowiem zabudowy systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – pkt 5, pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – pkt 3 tej ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), pismami (znak: SOŚ.6220.16.4.2022, SOŚ.6220.16.5.2022 oraz SOŚ.6220.16.6.2022) z dnia 30.09.2022 r., wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku opinii wskazującej na konieczność jej dokonania o określenie zakresu raportu.

Dnia 18.10.2022 r., wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.728.2022.AZ.1), w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Ponadto ww. Organ wyznaczył przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 21.11.2022 r.

Kolejno w dniu 21.10.2022 r., pismem (znak: WR.ZZŚ.5.4360.305.2022.MB) z dnia 18.10.2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił o braku możliwości wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna w ustawowym terminie z uwagi na charakter sprawy i konieczność szczegółowego zapoznania się z przedłożoną dokumentacją. Organ ten wyznaczył nowy termin zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 04.01.2023 r.

Jednocześnie w dniu 21.10.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: ZG.224.2.26.2022) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głogów informujące, że planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już drzewostanu na działce nr 725 w obrębie ewidencyjnym Krzydlowice, gmina Grębocice. Ponadto ww. Organ zawiadomił, że Inwestor musi mieć na uwadze, że w przyszłości mogą wystąpić szkody w drzewostanie spowodowane sytuacjami losowymi, a tym samym szkody w planowanej infrastrukturze. Oprócz tego planowana inwestycja powinna zostać zabezpieczona w taki sposób, aby nie oddziaływała na grunty leśne. Ponadto budynki towarzyszące elektrowni fotowoltaicznej powinny spełniać wymagania określone w § 271 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*. Niezbędne jest również zastosowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego inwestycji np. poprzez założenie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych typu B oddzielających las od planowanej do realizacji farmy fotowoltaicznej.

Następnie, pismem (znak: SOŚ.6220.16.7.2022) z dnia 25.10.2022 r., przekazano Wnioskodawcy kserokopię otrzymanego pisma (znak: ZG.224.2.26.2022) z dnia 21.10.2022 r. i wezwano Wnioskodawcę do ustosunkowania się do uwag w nim zawartych.

Ponadto, pismami (znak: SOŚ.6220.16.8.1.2022, SOŚ.6220.16.8.2.2022 oraz SOŚ.6220.16.8.3.2022) z dnia 25.10.2022 r., poinformowano organy opiniujące, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), o otrzymaniu pisma (znak: ZG.224.2.26.2022) Nadleśnictwa Głogów.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.16.9.2022) z dnia 25.10.2022 r. Ponadto pouczone strony postępowania, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), że ze względu na:

- 1) konieczność przedłożenia przez Wnioskodawcę wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 - 2) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*,
 - 3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji,
- nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13.02.2023 r.

Ponadto poinformowano, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

- 1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);*
- 2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)''.*

Poinformowano również, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Ponadto, zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadomiono również, że strony

postępowania miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój 208 w godz. 7:30 – 15:30).

Następnie dnia 14.11.2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie Nr 110/2022 (znak: ZNS.9022.04.23.182.2022.AC) z dnia 27.10.2022 r., w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, po zapoznaniu się z zebrany materiał dowodowy stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”*.

W następnej kolejności, dnia 17.11.2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo od Wnioskodawcy, tj. firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o. o., zawierające uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji, w zakresie zmiany dotyczącej odsunięcia zakresu inwestycji od ściany lasy o 10 m oraz zlokalizowania ogrodzenia w odległości ok. 1 metra od zakresu planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Ponadto pomiędzy ogrodzeniem a elementami infrastruktury zachowany zostanie pas technologiczny o szerokości 3 m. W konsekwencji elementy infrastruktury odsunięte zostaną od zadrzewień o 14 m. W przedmiotowym uzupełnieniu zmieniona została również moc planowanej inwestycji z 12 MW na 11 MW, a tym samym zmniejszyła się również liczba paneli fotowoltaicznych z ilości 30 000 szt. do 27 500 szt., liczba inwerterów DC/AC z ilości 240 szt. do 220 szt. oraz liczba stacji transformatorowych z 12 szt. do 11 szt.

Dnia 21.11.2022 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło Postanowienie (znak: WOOS.4220.728.2022.AZ.2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”* nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie, pismem (znak: SOŚ.6220.16.10.20202) z dnia 15.12.2022 r., poinformowano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów, że do Urzędu Gminy Rudna w dniu 17.11.2022 r. wpłynęło pismo Wnioskodawcy zawierające uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie uwag w piśmie (znak: ZG.224.2.26.2022). Poinformowano również, że zgodnie z art. 73 § 1 i § 1 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), jako strona postępowania miało prawo wglądu w akta sprawy, a także mogło składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój 208, w godz. 7:30 -15:30).

Ponadto w związku z otrzymanym uzupełnieniem do Karty informacyjnej przedsięwzięcia, pismami (znak: SOŚ.6220.16.11.1.2022, SOŚ.6220.16.11.2.2022) z dnia 15.12.2022 r., zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 10269 ze zm.), zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, którzy wydali już opinie, z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego lub o udzielenie informacji czy ww. Organy podtrzymują stanowisko w wydanych wcześniej Postanowieniach.

Jednocześnie, pismem (znak: SOŚ.6220.16.11.3.2022) z dnia 15.12.2022 r., nawiązując do wcześniejszej korespondencji przekazano do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismo Wnioskodawcy zawierające uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.16.12.2022) z dnia 15.12.2022 r. Ponadto ponownie poinformowano strony postępowania, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks*

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyność)*;

2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)*”.

Poinformowano, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Ponadto, zgodnie z art. 73 § 1 i § 1 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać wyjaśnienia, uwagi i wniosku dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój 208 w godz. 7:30 – 15:30).

W dniu 30.12.2022 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie Nr 137/2022 (znak: ZNS.9022.04.29.229.2022.AC) z dnia 27.12.2022 r., w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie ponownie stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *”Budowa farmy fotowoltaiczna zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”*.

Kolejno w dniu 03.01.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.918.2022.AZ.1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji. Ww. Organ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20.02.2023 r.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.16.13.2022) z dnia 13.02.2023 r.

Ponadto ponownie poinformowano strony, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), że ze względu na:

1) konieczność uzyskania ponownej opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

2) konieczność uzyskania opinii: Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

3) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie;

nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w piśmie (znak: SOŚ.6220.16.9.2022) z dnia 25.10.2022 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13 marca 2023 r.

Poinformowano również, że stronom postępowania, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyność)*,

2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)*”.

Jak również przypomniano stronom postępowania, że zgodnie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój 208 w godz. 7:30 – 15:30).

Dnia 20.02.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło pismo (znak: WOŚ.4220.918.2022.AZ.2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który poinformował o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w terminie, o którym mowa w piśmie z dnia 03.01.2023 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji. Ww. Organ wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 21.03.2023 r.

Kolejno w dniu 02.03.2023 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęła Opinia (znak: WR.ZZS.5.4360.305.2022.MG) z dnia 23.02.2023 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Organ ten w pkt 1 – 14 sentencji ww. Opinii wskazał wymagania jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. inwestycji.

O powyższym zawiadomiono strony postępowania, Zawiadomieniem (znak: SOŚ.6220.16.14.2022) z dnia 08.03.2023 r.

Ponadto ponownie poinformowano strony postępowania, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), że ze względu na:

1) konieczność uzyskania ponownej opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, nie było możliwe załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu (znak: SOŚ.6220.16.13.2022) z dnia 13.02.2023 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13.04.2023 r.

Oprócz tego, ponownie poinformowano strony, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), miały prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczytność)*;

2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)*”.

Poinformowano również, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Jednocześnie zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój 208 w godz. 7:30 – 15:30).

W następnej kolejności w dniu 21.03.2023 r., do Urzędu Gminy Rudna, wpłynęło Postanowienie (znak: WOOS.4220.918.2022.AZ.3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawierające opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”.

O powyższym powiadomiono strony postępowania pismem (znak: SOŚ.6220.16.15.2022) z dnia 28 marca 2023 r. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zawiadomiono strony postępowania, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebrany materiał dowodowy oraz obowiązek zapewnienia im możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie, o którym mowa w Zawiadomieniu (znak: SOŚ.6220.16.14.2022) z dnia 08.03.2023 r.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13.05.2023 r.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), stronom postępowania służyło prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

„1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Poinformowano również, że ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Zawiadomiono również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewnie we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie stwierdzono, co następuje.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało na celu instalację paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej.

Zakres prac obejmuje:

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie do wysokości 4 m,
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 11 MWp w ilości do 27 500 szt.,
- inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 11 MWp w ilości do 220 szt.,
- stacje transformatorowe do 11 szt.,
- pośrednie rozdzielnice napięcia,
- układy pomiarowo – zabezpieczające,
- trasy oraz linie kablowe,
- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe,
- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
- ogrodzenie,
- monitoring kontrolny.

Całkowita powierzchnia działki nr 524 wynosi 9,69 ha. Natomiast łączna powierzchnia terenu zajęta do realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie do 6,00 ha.

Miejsce, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie stanowi teren niezabudowany. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się w odległości 905 m, przy czym stacje transformatorowe umieszczone będą w odległości nie mniejszej niż 910 m, od tych

zabudowań. W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia nie znajdują się inne niż zabudowa mieszkaniowa tereny chronione akustycznie.

Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowią grunty orne o niskiej klasie bonitacyjnej (RIVa, RV, RVI).

Ponadto dla nieruchomości nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne na każdym etapie, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z gruntów sąsiednich. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowane będzie w odległości 11 metrów od ściany lasu. Ponadto od ogrodzenia do elementów infrastruktury zachowany zostanie pas technologiczny o szerokości 3 m. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do powietrza, nie powinno również powodować ponadnormatywnej emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie będzie powodować powstawania odpadów. Jedynie w trakcie prac remontowych lub konserwacyjnych może dochodzić do powstawania niewielkiej ilości odpadów, które zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego Inwestor planuje zastosować transformatory suche lub olejowe wyposażone w szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować nie mniej niż 100% pojemności oleju co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowych oraz paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do gruntu. Wody nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Woda opadowa, która będzie wykorzystywana do mycia paneli nie ulegnie dodatkowej mineralizacji oraz wzbogacaniu o związki metali i soli.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, tj. obszary Natury 2000. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie obszaru leśnego. Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec” zlokalizowany w odległości ok. 5 km, rezerwat przyrody „Skarpa Storczyków” położony w odległości ok. 8,5 km, obszar chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy” znajdujący się w odległości ok. 11,5 km oraz obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002) zlokalizowany w odległości ok. 10 km. Ponadto w odległości ok. 5 km od granic działki inwestycyjnej znajduje się użytek ekologiczny: Grodowiec I (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków) oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Grodowiec”. W odległości ok. 3 km od terenu inwestycyjnego zlokalizowany jest także pomnik przyrody – grupa drzew. Ponadto inwestycja realizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz skalę, rodzaj inwestycji w nizinnym krajobrazie rolniczym, w sąsiedztwie naturalnych barier widokowych (obszary leśne) oraz zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, m.in. zastosowanie na panelach powłoki antyrefleksyjnej, zachowanie prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem, kontrolowanie na bieżąco powstałych wykopów wraz z odławianiem i przenoszeniem stwierdzonych w nich zwierząt (m. in. małych ssaków, płazów

i gadów) poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania, a także właściwe zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody oraz teren leśny i bioróżnorodność biologiczną.

W uzupełnieniu do Karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano również działania zabezpieczające drzewa i krzewy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowania i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Powyższe potwierdza otrzymana opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.918.2022.AZ.3) z dnia 21.03.2023 r.

Dla planowanej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Rudna od źródła do Moskorzynki o kodzie RW60001815259. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) ww. JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Ponadto planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym chemicznym. Ww. JCWP została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz stan ilościowy. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronnych ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo- wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza Opinia (znak: WR.ZZŚ.5.4360.305.2022.MG) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Odległość pomiędzy ogrodzeniem inwestycji a najbliższym terenem chronionym akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dz. nr 474/4) wynosi 905 m, przy czym stacje transformatorowe zostaną umieszczone w odległości nie mniejszej niż 910 m od tych terenów. W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia nie znajdują się inne niż zabudowa mieszkaniowa tereny chronione akustycznie tj. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe czy obiekty użyteczności publicznej.

Powyższe potwierdza Postanowienie Nr 137/2022 (znak: ZNS.9022.04.29.229.2022.AC) z dnia 27.12.2022 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

Wytwarzana energia elektryczna przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, jakim jest energia słoneczna po dostosowaniu do energii elektrycznej wg normy PN-EN 50160:2012 (z późn. zm.) zostanie przekazana do Krajowej Sieci Energetycznej. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej oraz krajową dyspozytornię mocy.

Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie bezpieczna dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia ludzi. Wystąpienie ryzyka awarii będzie niezwykle rzadkie, a ich skutki będą miały charakter lokalny i nie będą w swoim zasięgu przekraczać planowanej inwestycji.

Inwestor zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w pkt 6 i pkt 7 Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Warunki i wymagania określone w pkt: 2a, 2h, 2j, 3c, 3d sentencji decyzji nałożono w celu ochrony użytkowników sąsiednich nieruchomości przed uciążliwościami wynikającymi z emisji hałasu planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

W pkt: 2d, 2e, 2i, 2j, 2l, 3a, 3c, 3d, 3f, 3j sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowe (brak fundamentowania). Zastosowanie wbijanych elementów stalowych bądź prefabrykowanych bloczków betonowych pod montaż konstrukcji stalowych zapewni możliwość całkowitego przywrócenia do poprzedniego stanu środowiska.

Warunki i wymagania wskazane w pkt: 2h, 2j, 3c, 3d sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w pkt: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2l, 3a, 3c, 3d, 3f, 3g, 3h, 3j sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem potencjalnych siedlisk chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

W pkt: 2a, 2d, 2g, 2i, 3c, 3d, 3e sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Warunki i wymagania zawarte w pkt: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i, 2l, 2m, 3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 3h, 3j sentencji decyzji określono w celu zabezpieczenia przed negatywnym wpływem na krajobraz.

Warunki i wymagania określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: WR.ZZŚ.5.4360.305.2022.MG) z dnia 23 lutego 2023 r. zawarte w punktach: 2a, 2d, 2e, 2i, 3e, 3f, 3i sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Warunek wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOOS.4220.918.2022.AZ.3) z dnia 21 marca 2023 r. wskazano w pkt 3g sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto warunki określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia (znak: SOŚ.6220.16.15.2022) z dnia 28 marca 2023 r., strony mogły zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanego zamierzenia oraz składać uwagi i wnioski. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania administracyjnego zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
9. Opłata skarbową w kwocie 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100) za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z punktem 45 części I załącznika ustawą z dnia 16.11.2006 r. *o opłacie skarbowej* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) uiszczona została w dniu 23.08.2022 r.
10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie (Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.16.17.2022 z dnia 9 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice w rejonie przeprowadzonej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Gwizdanów, Sołectwa Bytków, Sołectwa Rudna, na Osiedlu Leśna w Rudnej oraz Sołectwa Krzydlowice na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku: Ogłoszenia/

Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku: Ogłoszenia/Obwieszczenia.

11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „*Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w miejscowości Gwizdanów, gmina Rudna*”.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi: Agnieszka Soboń – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (76) 74 92 126

Ewelina Bilańska - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (76) 74 92 131

Załącznik do
Decyzji Nr SOŚ.6220.16.16.2022
Wójta Gminy Rudna
z dnia 09.06.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna”

1. Wnioskodawca.

PCWO Projekt Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
adres korespondencji:
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce

2. Lokalizacja inwestycji.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej do 11 MW wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna.

Miejsce, na którym ma zostać zrealizowane zamierzone przedsięwzięcie stanowi teren niezabudowany. Obecnie przeznaczenie terenu, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów to grunty orne o niskich klasach bonitacyjnych (RIVa, RV, RVI). Odległość pomiędzy ogrodzeniem inwestycji a najbliższym terenem chronionym akustycznie wynosi 905 m, przy czym stacje transformatorowe zostaną umieszczone w odległości nie mniejszej niż 910 m, od tych terenów. W pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia nie znajdują się inne niż zabudowa mieszkaniowa tereny chronione akustycznie, tj. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe czy obiekty użyteczności publicznej.

Ponadto dla nieruchomości nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja, będąca przedmiotem niniejszej decyzji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i drogi publicznej.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, tj. obszary Natury 2000. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie obszaru leśnego. Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowiec” zlokalizowany w odległości ok. 5 km, rezerwat przyrody „Skałki Sturczyków” położony w odległości ok. 8,5 km, obszar chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy” znajdujący się w odległości ok. 11,5 km oraz obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002) zlokalizowany w odległości ok. 10 km. Ponadto w odległości ok. 5 km od granic działki inwestycyjnej znajduje się użytek ekologiczny: Grodowiec I (siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków) oraz zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Grodowiec”. W odległości ok. 3 km od terenu inwestycyjnego zlokalizowany jest także pomnik przyrody – grupa drzew. Ponadto inwestycja realizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi.

3. Rodzaj i skala przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej do 11 MW wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną. Celem realizacji przedsięwzięcia będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim jest energia słoneczna.

Łączna powierzchnia nieruchomości nr 524 w obrębie Gwizdanów to 9,69 ha. Natomiast powierzchnia przeznaczona pod planowaną farmę, tj. obszar, na którym będą posadowione elementy elektrowni, czyli teren inwestycji, wynosi do 6,00 ha.

Ogrodzenie odsunięte będzie od sąsiedniej działki o 11 m. Pomiędzy ogrodzeniem a elementami infrastruktury zachowany będzie pas technologiczny o szerokości 3 m. Tak więc elementy infrastruktury odsunięte zostaną od ściany lasu o 14 m.

Zakres prac obejmuje montaż:

- stalowych, ocynkowanych konstrukcji i elementów montażowych do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie,
- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MWp w ilości do 27 500 szt.,
- inwerterów DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 11 MWp w ilości do 220 szt.,
- stacji transformatorowych do 11 szt.,
- pośrednich rozdzielnic napięcia,
- układów pomiarowo- zabezpieczających,
- tras oraz linii kablowych,
- instalacji odgromowych, przepięciowych oraz przetężeniowych,
- dodatkowych oprzyrządowań pomocniczych,
- ogrodzenia,
- monitoringu kontrolnego.

Dodatkowo droga na terenie inwestycji będzie posiadać nawierzchnię gruntową ulepszoną (tj. mechanicznie utwardzony grunt). Dopuszcza się również montaż magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych, umieszczonych na blockach.

Podczas budowy może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego pogorszenia warunków sanitarnych terenu. Emisja gazów i pyłów do powietrza czy zwiększenie hałasu będą związane głównie z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych oraz z transportem materiałów na budowę. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Inwestor zamierza stosować wyłącznie urządzenia, maszyny i pojazdy, spełniające odpowiednie standardy jakościowe i techniczne wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych. W przypadku awaryjnego wycieku paliwa i smarów ze sprzętu budowlanego teren budowy będzie zabezpieczony w stanowisko służące do likwidacji substancji ropopochodnych. Tankowanie i naprawa pojazdów prowadzona będzie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Dopuszcza się tankowanie sprzętu budowlanego na terenie budowy wyłącznie przy wykorzystaniu mat absorbujących.

Prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej przy użyciu sprawnych maszyn. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i będą trwać jedynie podczas budowy. Na terenie budowy dla pracowników firm budowlanych posadowione będą kabiny toaletowe typu TOI-TOI, posadowione na utwardzonym terenie w obrębie zaplecza budowy. Powstające ścieki sanitarno - bytowe będą sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Na każdym etapie inwestycyjnym prowadzona będzie selektywna zbiórka powstających odpadów (poza niewykorzystanym gruntem) na wydzielonym, ogrodzonym i utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, które sukcesywnie

przekazywane będą wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie w pełni bezobsługowe, niewymagające zasilania w wodę. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowych oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi oraz nie ulegną dodatkowej mineralizacji czy też wzbogaceniu o związki metali oraz soli.

Podczas zamierzenia inwestycyjnego zachowane będą wszelkie zadrzewienia występujące na terenie działki 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna.

Krzewy będą wyгородzone, drzewa zabezpieczone do wysokości 2 m lub do rozwidlenia konarów koron, np. matami lub odeskowaniem. Wszystkie wykopy prowadzone w obrębie rzutu koron będą wykonywane ręcznie. Materiały i maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji oraz składowiska nakładu lub odpadów nie będą lokalizowane w obrębie koron.

Zasięg oddziaływania farmy fotowoltaicznej (w tym zaplecza budowy, przenośnych toalet oraz miejsca tymczasowego składowania odpadów) na każdym z etapów tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, zamknie się w granicach ogrodzenia inwestycji – nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na jakość wód. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Oddziaływanie na środowisko całego przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, do którego tytuł prawny posiada Inwestor.

Planowana farma fotowoltaiczna ma charakter lokalny i nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

4. Rodzaj technologii.

Elektrownia fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliwa, jedynie energię słoneczną. Podstawowymi elementami instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną (prąd stały).

Zamierzeniem Inwestora jest budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 11 MW na części działki nr 524 w obrębie Gwizdanów, gmina Rudna, z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania.

Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne, przetwarzające energię słoneczną na energię elektryczną. Planowana instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych, które zainstalowane będą w ilości 27 500 szt. Planowa łączna moc systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała 11 MW. Moduły zamontowane będą w kierunku południowym na specjalnej wbijanej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stropu antykorozyjnego. Stosowane panele fotowoltaiczne wyposażone będą w warstwę antyrefleksyjną, posiadające kolor granatowy podchodzący pod czerń. Panele fotowoltaiczne zainstalowane zostaną na wysokości ok. 50 cm nad gruntem, natomiast maksymalna wysokość górnej części konstrukcji montażowej wraz z modułami PV nie powinna przekroczyć 4 m. Inwestor zakłada czyszczenie paneli (3 razy do roku przy jednorazowym zużyciu do 12 m³), które prowadzone będzie przez firmę zewnętrzną przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. Zastosowana powłoka zapobiegać będzie osadzaniu się pyłów i osadów.

Inwertery, zwane przetwornicami (bądź falownikami) są urządzeniami przetwarzającymi prąd stały wytwarzany przez panele fotowoltaiczne, na prąd zmienny. Falowniki w zależności od możliwości ich połączenia do modułów PV, zamontowane będą w systemie rozproszonym, bądź w systemie centralnym (w prefabrykowanych kontenerach). Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje zastosowanie do 220 szt. inwerterów.

W ramach inwestycji zastosowane będą prefabrykowane stacje kontenerowe z zastosowaniem transformatorów. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną będzie wynosić moc do 11 MW. Kontenery w odcieniach szarości i zieleni wyposażone będą w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji. Położenie stacji transformatorowych będzie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). Łączna ilość transformatorów, które będą obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną nie przekroczy 11 szt. Na obecnym etapie prac projektowych nie jest możliwe wskazanie, czy zastosowane zostaną transformatory suche (żywiczne) czy olejowe, stąd dopuszcza się zastosowanie zarówno jednego, jak i drugiego typu urządzenia. Dla transformatorów olejowych konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy olejowej, która pomieści co najmniej 100% oleju jaki będzie zawierał transformator. Dokładna wielkość mis olejowych jak i ilości oleju transformatorowego zostanie określona na etapie projektu budowlanego.

Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie prowadzona na niedużej głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą głębokość posadowienia, nie będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód gruntowych. Roboty ziemne zostaną wykonane według normy PN-B-06050:1990 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Masy ziemne, które zostaną wydobyte z wykopów po trasach kablowych będą odłożone w trakcie prac ziemnych, w taki sposób aby można je było wykorzystać w późniejszym terminie. Masy ziemne będą wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych, zgodnie ze wcześniejszym profilem litologicznym.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ogrodzone będzie za pomocą siatki niepełnej – ażurowej w odcieniach szarości i zieleni pozbawionej masywnych litych elementów (tzw. podmurówki) z przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia.

Farma fotowoltaiczna wyposażona będzie w monitoring kontrolny. W przypadku, gdy jakiegokolwiek urządzenie (np. inwenter, transformator) zacznie pracować nieprawidłowo, system będzie wysyłał sygnał do centrali, a następnie pracownicy firmy będą przyjeżdżać bezzwłocznie na teren farmy w celu naprawy usterki.

W ramach inwestycji przewiduje się również zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie będzie trwale związany z gruntem. Umieszczony będzie na blockach betonowych. Każde ogniwo umieszczone będzie w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana będzie w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej. Magazyny energii nie będą wytwarzać ścieków, odpadów i zanieczyszczeń powietrza. Proces kumulowania energii nie będzie emitować dźwięków. System magazynowania energii obejmować będzie zestaw akumulatorów litowo-jonowych, urządzenie sterujące, rejestrator danych oraz systemy bezpieczeństwa. Magazyny energii wyposażone będą w automatyczny system bezpieczeństwa BMS (Building Management System), który bez udziału człowieka, monitorować będzie indywidulanie każdą kasetę akumulatorową w zakresie pomiaru temperatury, przepływu i napięcie prądu ogniwa. Dodatkową ochroną przed wyciekiem elektrolitu, będzie szczelna metalowa osłona, w której akumulator umieszczony będzie w kasecie.