

Rudna, dnia 18 września 2024 r.

1. Gmina Rudna
reprezentowana przez
Pełnomocnika
Pana Macieja Zdziabka prowadzącego
działalność gospodarczą pn.:
PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno
2. Strony postępowania
zgodnie z rozdzielnikiem
pozostającym w aktach
Urzędu Gminy Rudna poprzez
Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.7.7.2024
z dnia 18 września 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. c, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2024 r. (11 marca 2024 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna) o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”, po uzyskaniu, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), opinii:

- Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław – Opinia (znak: VC.ZZŚ.4901.109.2024.MB) z dnia 24 maja 2024 r. (28 maja 2024 r. – data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 15, 59-300 Lubin - Postanowienie Nr 47/2024 (znak: ZNS.9022.04.11.111.2024.AC) z dnia 14 czerwca 2024 r. (26 czerwiec 2024 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna),

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław – Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.261.2024.TP.3) z dnia 9 lipca 2024 r.,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice
(kompleks ok. 40 działek)”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczno, gmina Rudna. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o numerach ewidencyjnych: 2/7, 2/8, 2/16, 8/7, 8/19, 8/24, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 12/2, 129, 194/2, 194/3, 194/7, 194/15, 194/16, 194/18, 194/20, 194/22, 194/23, 194/29, 216 w obrębie Juszowice, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów, Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 1959). Zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie na terenie oznaczonym na rysunku planu jako: J.5.MNn, J.6.MNn – teren dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J.5.KDW, J.6.KDW, J.9.KDW, J.10.KDW, J.12.KDW, J.13.KDW, J.14.KDW – teren dla drogi wewnętrznej, J.2.KDZ – teren dla drogi publicznej klasy zbiorczej, J.1.Z – teren dla zieleni izolacyjnej i urządzonej. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 ppkt 1 ww. planu w zakresie wskaźników zaopatrzenia sieci infrastruktury technicznej ustala się, że wszelkie mieszkania winny być wyposażone co najmniej w instalacje służące zaopatrzeniu w energię elektryczną i wodę, a także do odbioru ścieków bytowych, a więc planowana inwestycja zgodna jest z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się budowę ok. 1 900,0 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, ok. 10,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, a także przepompownię/tłocznię ścieków. W ramach przedsięwzięcia wykonywana będzie także sieć wodociągów rozdzielczych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na działkach gminnych, w pasach dróg gminnych, na działkach osób prywatnych oraz na działkach stanowiących własność Powiatu Lubńskiego. Otoczenie inwestycji stanowią grunty rolne, leśne, drogi gruntowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- a) roboty budowlane i montażowe prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm oraz przepisów z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, organizować w należyty sposób, tak aby maksymalnie skrócić czas realizacji inwestycji, ograniczając przy tym maksymalnie uciążliwości nimi wywołane dla użytkowników sąsiednich nieruchomości powodowane przez hałas i wibracje; czas pracy ograniczać tylko do pory dziennej od 6⁰⁰ do 22⁰⁰; roboty ziemne prowadzić z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w środowisko;
- b) zaplecze budowy i baza materiałowa winny być usytuowane w miejscu zapewniającym izolację od środowiska gruntowo-wodnego, np. na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, zabezpieczonej przed dostępem nieupoważnionych osób; nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu rowu melioracyjnego R-B;
- c) zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych;
- d) przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zebrać i właściwie zabezpieczyć wierzchnią warstwę humusu w celu wykorzystania go przy odtworzeniu profilu glebowego i terenów zieleni po zakończeniu inwestycji;
- e) w trakcie realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 1 marca do 15 października, kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla małych zwierząt: płazów, gadów i małych ssaków pod względem ich obecności, w przypadku stwierdzenia ich obecności w wykopach należy je odławiać i przenosić w bezpieczne miejsca do dalszego ich bytowania; w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń; ponadto likwidować na bieżąco

wszelkie koleiny powstające podczas wykonywanych prac budowlanych, zaś bezpośrednio po zakończeniu tych robót powstałe wykopy należy zasypać, przy czym bezpośrednio przed zasypaniem wykopów należy dokonać ostatniej kontroli obecności zwierząt;

f) w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczyć emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych, w celu zmniejszenia emisji spalin nie należy przeciążać maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy ww. pracach, ani eksploatować ich przy najwyższych obrotach silników;

g) czas pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym ograniczać do minimum; ponadto w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na powietrze naczepy pojazdów przewożących materiały sypkie winny być zakrywane plandekami;

h) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego, tj. zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego (np. związanych z eksploatacją maszyn) oraz substancji zawartych w magazynowanych odpadach; obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem, gdy nawierzchnia na jego terenie będzie szczelna zabezpieczająca przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatowanych należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu a następnie przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny; w przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu; prace w pobliżu rowu melioracyjnego wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód; na terenie budowy dla pracowników należy postawić toalety przenośne, a powstające ścieki sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;

i) przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska; wszelkie materiały i substancje, niezbędne w trakcie realizacji prac budowlanych, mogące mieć wpływ na środowisko, zabezpieczać przed rozlewaniem i opadami atmosferycznymi; wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałem izolacyjnym;

j) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia należy wykorzystać najnowsze rozwiązania procesowe i techniczne, które wyeliminują do minimum oddziaływanie na środowisko;

k) powstałe, w trakcie prowadzenia prac, odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

l) zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji stosować maszyny oraz urządzenia, sprawne technicznie i o niskim poziomie mocy akustycznej, utrzymujące dopuszczalny poziom hałasu w wyniku czego nie będzie przekroczeń emisji hałasu do środowiska oraz niepowodujące wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo - wodne; w przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami i przechowywać na terenie zaplecza budowy do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania; eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny;

ł) wykorzystywany sprzęt winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu oraz powinien być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii; ponadto w postępowaniu z olejami odpadowymi powstającymi z eksploatacji wykorzystywanych pojazdów i urządzeń należy zastosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w *sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1694);

m) na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót inwestycyjnych;

n) teren po wykonanych pracach i parku maszynowym niekorzystnie zmieniony w związku z realizacją przedsięwzięcia należy uporządkować.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Projekt budowlany bądź inny dokument wymagany przepisami prawa winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). Zgodnie z art. 76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego ustala się, jak niżej:

a) dokumentacja niezbędna do uzyskania stosownych zezwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej, winna wykazywać, że przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczają negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie ludzi i otaczający krajobraz;

b) niezbędne do wykonania prace w pobliżu drzew i krzewów nieprzewidzianych do usunięcia wykonywać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia systemu korzeniowego i części nadziemnych drzew i krzewów; w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w *sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w *sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380 ze zm.) w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia

c) należy określić warunki i sposób zagospodarowania przemieszczanych i usuwanych mas ziemnych z terenu inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.); wykonywane wykopy w trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczać za pomocą folii lub siatek na wysokości co najmniej 0,5 m nad powierzchnią terenu, wkopanych w ziemię na głębokości min. 0,2 m, o średnicy oczek nie większej niż 0,5 cm; w przypadku pozostawienia wykopów np. na noc, należy je zabezpieczyć deskami oraz szczelnie przykryć folią;

d) przy realizacji inwestycji stosować materiały budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) zastosowane materiały i technologia wykonania winny zapewnić sprawność wybudowanego obiektu; wykorzystywany podczas realizacji prac sprzęt winien być sprawny technicznie oraz spełniać normy w celu niedopuszczania do wycieków substancji mogących skażać środowisko gruntowo-wodne;

f) na każdym etapie inwestycyjnym prowadzić selektywną zbiórkę powstałych odpadów (poza niewykorzystanym gruntem), w tym niebezpiecznych, gromadzić odpady w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, na wydzielonym i utwardzonym podłożu o możliwie małej przepuszczalności oraz dodatkowo wyścielonym materiałami izolacyjnymi, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, w warunkach chroniących środowisko przed

przedstawianiem się do niego substancji szkodliwych i sukcesywnie przekazywać je wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczać i zabezpieczać przed dostępem osób nieupoważnionych; ponadto miejsca zbiórki odpadów wyznaczać z dala od rowu melioracyjnego;

g) odwodnienie wykopów w trakcie realizacji inwestycji należy wykonywać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu, po uzyskaniu wymaganych zgód;

h) podczas zastosowania w pracach ziemnych metody bezwykopowej, szczególnie w przypadku zbliżenia się kanalizacji do zadrzewień, wykorzystywaną płuczkę należy przekazać do utylizacji, zastosowana płuczka winna być materiałem obojętnym dla środowiska gruntowo-wodnego;

i) należy wykonywać próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami: wodę pochodząca z prób szczelności i ewentualnego płukania sieci należy docelowo odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbierać do wozu asenizacyjnego, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;

j) wodę, która będzie niezbędna do prób szczelności i płukania rurociągów należy pozyskać z sieci wodociągowej lub ze zbiorników bezodpływowych, zawierających wodę z przeprowadzonych już wcześniej prób ciśnieniowych innych, nowo budowanych rurociągów;

k) ewentualne wykorzystanie wody z płukania sieci/prób szczelności do podlewania terenów zielonych należących do Inwestora może być możliwe tylko w przypadku wykazania, że wody te nie są zanieczyszczone, wody te będą mogły być odprowadzane tylko na terenie własnym Inwestora, bez szkody dla gruntów sąsiednich;

l) w przypadku odkrycia, podczas prac budowlanych na terenie inwestycji, sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do właściwego podmiotu; w przypadku uszkodzenia działającego drenażu konieczne będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenażu w sposób umożliwiający jego dalsze działanie, a prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenia występowania poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

7. Obowiązki dotyczące unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Nie dotyczy.

8. Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”, stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Rudna reprezentowana przez Pana Macieja Zdziabka prowadzącego działalność gospodarczą pn.: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek zs.: ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno (Pełnomocnictwo numer 118/2023 z dnia 14.12.2023 r.), wnioskiem z dnia 8 marca 2024 r., (11 marca 2024 r. - data wpływu do Urzędu Gminy Rudna), wystąpiła o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”.

Do wniosku dołączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia*, opracowana przez Pełnomocnika Wnioskodawcy, w marcu 2024 r., na podstawie art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Następnie dnia 9 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo uzupełniające z dnia 8 kwietnia 2024 r. wraz z mapą ewidencyjną, mapą z zaznaczonym zasięgiem i obszarem oddziaływania inwestycji w jednym egz. w formie papierowej oraz 4 płyty CD zawierające kartę informacyjną przedsięwzięcia, ww. mapy w postaci elektronicznej.

Ponadto ustalono, że ze względu na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w niniejszym postępowaniu, Organ prowadzący sprawę zobowiązany był do stosowania przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Mając na uwadze powyższe zawiadamianie stron postępowania o wszystkich czynnościach podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie następowało w formie publicznego ogłaszania, poprzez zamieszczanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectw: Juszowice i Mleczo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Postępowanie zostało wszczęte dnia 9 kwietnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Rudna pisma uzupełniającego z dnia 08.04.2024 r. do wniosku z dnia 08.03.2024 r.).

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, spełniającą wymagania określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym z charakterystyką inwestycji, ustalono, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy bowiem budowy sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), pismami (znak: SOŚ.6220.7.3.1.2024, SOŚ.6220.7.3.2.2024 i SOŚ.6220.7.3.3.2024) z dnia 13 maja 2024 r., wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

O wszczęciu postępowania oraz o powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.7.4.2024) z dnia 13 maja 2024 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectw: Juszowice

i Mleczno, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Ponadto, na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30. Ponadto poinformowano strony, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) „o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin zakończenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

Mając na uwadze powyższe uregulowanie prawne zawiadomiono strony, że ze względu na:

- 1) konieczność uzyskania opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego zamierzenia inwestycyjnego – zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
- 2) następnie obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebranych materiale dowodowym oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe zakończenie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin zakończenia sprawy do dnia 9 lipca 2024 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie zakończono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyorność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia sprawy (przewlekłość)”.

Dnia 27 maj 2024 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęła od Pełnomocnika Wnioskodawcy informacja o zmianie danych adresowych. Nowy adres do korespondencji: ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno.

Dnia 28 maja 2024 r. wpłynęła Opinia (znak: VC.ZZŚ.4901.109.2024.MB) z dnia 24 maja 2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażająca stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”. Ponadto Organ ten w pkt 1 – pkt 6 sentencji ww. Opinii wskazał wymagania jakie należy określić w decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. inwestycji.

Następnie dnia 29 maja 2024 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.261.2024.TP.1) z dnia 29 maja 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na analizę materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 27 czerwca 2024 r.

W następnej kolejności dnia 27 czerwca 2024 r. wpłynęło pismo (znak: WOOŚ.4220.261.2024.TP.2) z dnia 27 czerwca 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu informujące o braku możliwości rozpatrzenia sprawy dotyczącej wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.

przedsięwzięcia w terminie wyznaczonym w piśmie (znak: WOOŚ.4220.261.2024.TP.1) z dnia 29 maja 2024 r. ze względu na analizę materiału dowodowego. Nowy termin rozstrzygnięcia sprawy ww. Organ wyznaczył do dnia 9 lipca 2024 r.

W dalszej kolejności dnia 26 czerwca 2024 r. wpłynęło Postanowienie Nr 47/2024 (znak: ZNS.9022.04.11.111.2024.AC) z dnia 14 czerwca 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, w którym Organ ten stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”.

Dnia 9 lipca 2024 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Rudna Postanowienie (znak: WOOŚ.4220.261.2024.TP.3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w który Organ ten wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O powyższym powiadomiono strony postępowania Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.7.5.2024) z dnia 18 lipca 2024 r. (poprzez zamieszczanie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna oraz Sołectw: Juszowice i Mleczo, a także na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia). Na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony postępowania, że miały prawo wglądu w akta sprawy, a także mogły składać pisemne i ustne wyjaśnienia, uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Rudna (Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 207 w godz. 7:30 – 15:30. Ponadto, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadomiono strony, że ze względu na obowiązek zawiadomienia stron postępowania o zebrany materiał dowodowy oraz o możliwości zapoznania się z zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Poinformowano strony postępowania również, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), służyło im prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

- „1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
- 2) postępowanie było prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 1 pkt 2 ww. ustawy). Informuję również, że na podstawie art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna.

Analizując zebrany materiał dowodowy w niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz opinie uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie stwierdzono, co następuje.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Mleczo, gmina Rudna. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działach o numerach ewidencyjnych: 2/7, 2/8, 2/16, 8/7, 8/19, 8/24, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 12/2, 129, 194/2, 194/3, 194/7, 194/15, 194/16, 194/18, 194/20, 194/22, 194/23, 194/29, 216 w obrębie Juszowice, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Gminy

Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów, Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 1959). Zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie na terenie oznaczonym na rysunku planu jako: J.5.MNn, J.6.MNn – teren dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J.5.KDW, J.6.KDW, J.9.KDW, J.10.KDW, J.12.KDW, J.13.KDW, J.14.KDW – teren dla drogi wewnętrznej, J.2.KDZ – teren dla drogi publicznej klasy zbiorczej, J.1.Z – teren dla zieleni izolacyjnej i urządzonej. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 ppkt 1 ww. planu w zakresie wskaźników zaopatrzenia sieci infrastruktury technicznej ustala się, że wszelkie mieszkania winny być wyposażone co najmniej w instalacje służące zaopatrzeniu w energię elektryczną i wodę, a także do odbioru ścieków bytowych, a więc planowana inwestycja zgodna jest z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się budowę ok. 1 900,0 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, ok. 10,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, a także przepompownię/tłocznnię ścieków. W ramach przedsięwzięcia wykonywana będzie także sieć wodociągów rozdzielczych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na działkach gminnych, w pasach dróg gminnych, na działkach osób prywatnych oraz na działkach stanowiących własność Powiatu Lubińskiego. Otoczenie inwestycji stanowią grunty rolne, leśne, drogi gruntowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.

W wyniku analizy zgromadzonych dokumentów stwierdzono, że ta inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

Ponadto zlokalizowana jest poza obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz poza obszarami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). W zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002), znajduje się w odległości około 11,5 km od planowanej inwestycji.

Wnioskodawca zachowa szczególną ostrożność przy realizacji zamierzenia oraz zapewni środki zapobiegawcze w celu ochrony lokalnej flory oraz fauny. Powstające podczas prac budowlanych wykopy zostaną zabezpieczone za pomocą folii lub siatek na wysokości co najmniej 0,5 m nad powierzchnią terenu, wkopanych w ziemię na głębokości min. 0,2 m, o średnicy oczek nie większej niż 0,5 cm. W przypadku pozostawienia wykopów np. na noc, będą zabezpieczane deskami oraz szczelnie przykryć folią. Ponadto wykopy będą kontrolowane przed zasypaniem, a odnalezione w nich uwięzione płazy, gady i inne drobne zwierzęta będą odławiane i wypuszczane w bezpieczne miejsca. W przypadku realizacji zamierzenia w pobliżu zadrzewień ułożenie kanalizacji wykonane zostanie metodą bezwykopową. Natomiast w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin lub zwierząt gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380 ze zm.) w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace winny być prowadzone z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia, co Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu wskazał w uzasadnieniu Postanowienia (znak: WOŚ.4220.261.2024.TP.3) z dnia 9 lipca 2024 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzenia, lokalizację, a następnie rodzaj i zasięg oddziaływań związanych z jego eksploatacją, a także wskazane warunki i wymagania, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, także wskazane rozwiązania chroniące środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, m. in. kontrolowanie nie rzadziej niż raz dziennie powstałych wykopów wraz z odławianiem i przenoszeniem stwierdzonych w nich zwierząt (szczególnie płazów, gadów i małych ssaków) poza obszar robót, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących się w zasięgu oddziaływania prac, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione oraz różnorodność biologiczną.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu – Postanowienie (znak: WOŚ.4220.261.2024.TP.3) z dnia 9 lipca 2024 r.

Dla powyższej inwestycji nie stwierdzono również obowiązku przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, z uwagi na lokalny jego charakter i znaczną odległość od granic kraju.

Projektowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) – Rudna od źródła do Moskorzynki o kodzie RW600009152599. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) ta jednolita część wód powierzchniowych została oceniona jako naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i ogólnie złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny.

Ponadto planowane zamierzenie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie europejskim PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym oraz została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Dodatkowo ustalono, że w granicach inwestycji nie ma ujęć wód ani stref ochronnych ujęć wód. Teren inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami chronionymi i zagrożonymi powodzią. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się również rów melioracyjny R-B. Ponadto część terenu jest obszarem zdrenowanym.

Mając na uwadze powyższe, przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska opisanych w sentencji niniejszej decyzji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji, na etapie realizacji, późniejszej eksploatacji inwestycji, a na koniec na etapie jej likwidacji, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jakości jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w jej obszarze. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i nie zmieni stanu wód podziemnych.

Powyższe potwierdza treść otrzymanej Opinii (znak: VC.ZZŚ.5.4901.109.2024.MB) Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzenia prac oraz ustąpią po ich

zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto prace realizacyjne wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Przy prawidłowo nadzorowanej eksploatacji inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców miejscowości: Juszowice i Mleczno oraz nie zmieni w sposób istotny dotychczas istniejących warunków w środowisku.

Powyższe potwierdza treść Postanowienia Nr 47/2024 (znak: ZNS.9022.04.11.111.2024.AC) z dnia 14 czerwca 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko stwierdzono, że z uwagi na jego charakter, w tym lokalizację, czy zastosowanie zaplanowanych rozwiązań inwestycyjnych, nie powinno oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze i dowodzi, że brak jest podstaw do występowania konfliktów społecznych z powodu realizacji planowanego przedsięwzięcia na terenie niezabudowanym. Planowane zamierzenie nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ograniczy korzystania z terenów sąsiednich. Nie przewiduje się też znaczącego negatywnego jego wpływu na otaczający krajobraz.

Ponadto planowane zamierzenie, ze względu na jego charakter i lokalną skalę, nie powinno mieć również wpływu na klimat w skali lokalnej i globalnej z uwagi na niewielki ładunek emisji gazów cieplarnianych (jedynie na etapie realizacji i likwidacji), a także na uszczuplenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, stosując sprzęt o dobrym stanie technicznym oraz używając w sytuacjach awaryjnych środków przeznaczonych do unieszkodliwiania niekontrolowanych wycieków, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Zaplecze budowy wyposażone będzie w odpowiednie środki pozwalające na zabezpieczenie miejsca ewentualnych wycieków. Na terenie inwestycyjnym nie planuje się naprawy maszyn oraz tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Wytwarzane odpady podczas realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Mając na uwadze dokonaną analizę przedmiotowej sprawy, szczegółowo opisaną na wcześniejszych stronach niniejszej decyzji, odstąpiono od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdzono, że działania minimalizujące i kompensujące nie są wymagane. Inwestycja nie powinna wywoływać ponadnormatywnych uciążliwości w trakcie realizacji, a także nie będzie znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego w trakcie eksploatacji czy ewentualnej jej likwidacji. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli wyeliminować niekontrolowane zrzuty ścieków do wód i do ziemi.

Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań chroniących środowisko, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji oraz opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. a, 2 lit. b, 2 lit. c, 2 lit. d, 2 lit. h, 2 lit. i, 2 lit. j, 2 lit. l, 2 lit. n, 3 lit. c, 3 lit. e, 3 lit. g, 3 lit. h, 3 lit. i, 3 lit. j, 3 lit. k i 3 lit. l sentencji decyzji zostały zawarte warunki i wymagania mające na celu uniemożliwienie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i gleby, zapobieganie zanieczyszczeniom naturalnej struktury gleby oraz w celu zminimalizowania ingerencji w środowisko gruntowo - wodne.

Warunki i wymagania wskazane w punktach: 2 lit. a, 2 lit. f, 2 lit. g, 2 lit. l, 2 lit. ł i 3 lit. a sentencji decyzji określono w celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Warunki i wymagania, o których mowa w punktach: 2 lit. c, 2 lit. e, 3 lit. b i 3 lit. c sentencji decyzji podano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na faunę i florę na etapach: realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W punktach: 2 lit. k, 2 lit. ł, 3 lit. c i 3 lit. f sentencji decyzji wskazano warunki i wymagania w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami.

Wymagania i warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opinii (znak: VC.ZZŚ.4901.109.2024.MB) z dnia 24 maja 2024 r. zawarte zostały w punktach: 3 lit. g, 3 lit. h, 3 lit. i, 3 lit. j, 3 lit. k i 3 lit. l sentencji niniejszej decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed negatywnym wpływem na środowisko wodne, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz przed negatywnym wpływem na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto warunki i wymagania określone w pkt 2 i pkt 3 sentencji niniejszej decyzji wypełniają zalecenia wynikające z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Obwieszczeniem (znak: SOŚ.6220.7.5.2024) z dnia 18 lipca 2024 r., zawiadomiono strony, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie i w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Ze względu na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekraczała 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), przedmiotowe zawiadomienie uważało się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia (znak: SOŚ.6220.7.5.2024) z dnia 18 lipca 2024 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne dodatkowe informacje od stron postępowania, ani żadne uwagi i wnioski. Ponadto strony na bieżąco informowane były o każdym etapie przedmiotowego postępowania, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Dodatkowo podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony postępowania, że zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Uwzględniając powyższe orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy informacja o niniejszej decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rudna w zakładce „Informacje o środowisku”.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Rudna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, tj. po upływie 14 dni od daty publicznego ukazania się Obwieszczenia Nr SOŚ.6220.7.7.2024 z dnia 18 września 2024 r. Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 23 września 2024 r.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję – zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania - zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).
5. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest: prawomocność decyzji, decyzja staje się ostateczna oraz brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższej instancji i sądu administracyjnego.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie m. in. decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
7. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) złożenie ww. wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.
8. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ww. ustawy, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
9. Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) nie pobiera się opłaty skarbowej.
10. Zgodnie z wymaganiami art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), organ właściwy do wydania decyzji, informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie Zawiadomienia Nr SOŚ.6220.7.8.2024 z dnia 18 września 2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudna, w rejonie przeprowadzanej inwestycji, tj. na tablicy ogłoszeń Sołectw: Juszowice i Mleczno, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia, a także udostępnia treść tej decyzji na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia.
11. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

Z up. Wójta Gminy
mgr Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Juszowice (kompleks ok. 40 działek)”.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 76-74-92-131