



1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 25
2. WODOMIERZ WODY ZIMNEJ DN 20
3. FILTR SIATKOWY DN 25
4. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN25
5. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 25 Z KURKIEM SPUSTOWYM

ZESTAW WODOMIERZOWY NALEŻY ZAMONTOWAĆ
Z ZACHOWANIEM ODCINKA PROSTEGO PRZED
WODOMIERZEM 5 ŚREDNIC I ZA WODOMIERZEM
3 ŚREDNICE

P.P. 115,00

Rzędna terenu proj.	120.27	120.27
Rzędna osi wodociągu	118.67	118.67
Zagłębienie	1.60	1.60
Średnice		PEHD SDR 11 De 40
Odległości	0.00	7.20

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "FORMAT"
UL. WISNIOWA 55, 59-300 LUBIN
TEL./FAXS 76 844 78 18, 509 128 109

INWESTOR	GMINA RUDNA PL ZWYCIĘSTWA 15, 59-305 RUDNA	
OBIEKT	ADAPTACJA KOTŁOWNI	SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.	PROFIL PRZYLĄCZA WODY - II	10.02.2020R.
ADRES	RUDNA, UL. ŚNA DZ NR 779/1.779/2.779/3	
BRANŻA	SANITARNA	RYS. NR
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Nikończuk upr. 75/84/LW	PODPIS