



LEGENDA

- TR1, TR2, TR3 - rozdzielnice nN
- ZK +3TL - zestaw złączowo-pomiarowy
- Wypust oświetleniowy ścienny
opr. hermetyczna min IP44
- Wypust oświetleniowy
opr. hermetyczna sufitowa min IP44
- Wypust oświetleniowy ścienny
opr. sufitowa
- Gniazdo podtynkowe pojedyncze z bolcem uziemiającym
16A, 250V, IP-20
- Gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem uziemiającym
16A, 250V, IP-20
- Gniazdo bryzgoszczelne min IP44 z bolcem uziemiającym
16A, 250V, podtynkowe
- Wypust zasilanie trójfazowe - kuchenka elektryczna
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A, 250V p/t IP20
- Łącznik świecznikowy 10A, 250V p/t IP20
- Łącznik instalacyjny schodowy 10A, 250V p/t IP20
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A, 250V p/t IP44
- Łącznik 1-biegunowy "dzwonek" IP44
- Dzwonek 230 V AC
- Wypust kablowy antenowy
- Gniazdo antenowe TVSAT

ZAKŁAD BUDOWNICTWA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "FORMAT"		
UL. WIŚNIOWA 55, 59-300 LUBIN		
TEL./FAKS 76 844 78 18, 509 128 109		
INWESTOR	GMINA RUDNA PL. ZWYCIĘSTWA 15, 59-305 RUDNA	
OBIEKT	ADAPTACJA KOTŁOWNI	SKALA 1 : 100
NAZWA RYS.	Instalacje elektryczne - parter	10.01.2020
ADRES	RUDNA, UL. LEŚNA DZ. NR 779/1, 779/2, 779/3	RYS. NR 5/E
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agata Domańska upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 101/005/05	
Asystent projektanta	inż. Mariusz Śliwa	
SPRAWDZIŁ	inż. Grzegorz Juźwiak upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 391/005/09	