

Zarządzenie Nr 63/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 15.10.2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 25.10.2011 roku w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Naruszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.z2020 r. poz. 961) zarządzam co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25.10.2011 roku w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Naruszewo otrzymuje brzmienie:

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W GMINIE NARUSZEWO**

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa			Podstawy wprowadzenia normy
			litrów / 100 km	1 minuta pracy silnika na postoju w litrach	kontrolny rozruch silnika w miesiącu w litrach	
1.	Ford Transit VAN	olej napędowy	11,7	0,06	1,0	1. Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 2. Dane techniczne producenta z instrukcji obsługi pojazdu.
2.	Żuk /wszystkie typy/	etylina	14,0	0,07	1,0	
3.	Jelcz 004	olej napędowy	31,0	0,16	3,0	
4.	Star 244	olej napędowy	25,8	0,13	2,0	
5.	Man 14232	olej napędowy	30,0	0,15	2,0	
6.	VOLVO FL 44R	Olej napędowy	30,0	0,15	2,0	

7.	GAZ GRKN 330296-1046	Olej napędowy	18,0	0,09	1,0	
----	----------------------------	------------------	------	------	-----	--

§ 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25.10.2011 roku w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Naruszewo otrzymuje brzmienie:

OBOWIĄZUJĄCE NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE NARUSZEWO

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa			Podstawy wprowadzenia normy
			1 godzina pracy silnika w litrach	1 minuta pracy silnika w litrach	kontrolny rozruch silnika w miesiącu w litrach	
1.	Motopompa M 800 PO3 i PO5	etylina	10,0	0,17	2,0	1. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 2. Dane techniczne producenta z instrukcji obsługi urządzenia.
2.	Pompa szlamowa Honda WT 30X	etylina	1,8	0,03	0,3	
3.	Motopompa pływająca M 4/2 Niagara 1	etylina	1,0	0,016	0,2	
4.	Pompa szlamowa Robin Subaru PTX 301 T	olej napęd.	1,5	0,025	0,3	
5.	Agregat na samochodzie MAN	etylina	1,0	0,016	0,2	
6.	Piła do drewna (wszystkie typy)	etylina	1,0	0,016	0,2	
7.	Agregat wysokociśnieniowy w samochodzie Ford	etylina	1,7	0,028	0,3	
8.	Piła do stali i betonu TS 400	etylina	1,2	0,02	-	
9.	Motopompa TOHATSU VC 72AS	etylina	10,0	0,17	2,0	
10.	Zestaw hydrauliczny LUKAS (agregat)	etylina	1,0	0,016	-	

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa			Podstawy normy	wprowadzenia
			1 godzina pracy silnika w litrach	1 minuta pracy silnika w litrach	kontrolny rozruch silnika w miesiącu w litrach		
11.	Piła do betonu i stali TS-410	etylina	1,2	0,02	-	1. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 2. Dane techniczne producenta z instrukcji obsługi urządzenia.	
12.	Motopompa szlamowa Subaru PTX-30X	etylina	1,8	0,03	0,3		
13.	Agregat prądotwórczy FOGO FM 6000	etylina	2,2	0,04	0,02		
14.	Agregat prądotwórczy FOGO FG-FH 4001R	etylina	2,5	0,04	0,02		
15.	Agregat prądotwórczy	etylina	1,0	0,02	0,02		
16.	Agregat prądotwórczy CT 7000	etylina	2,8	0,05	0,02		
17.	Agregat prądotwórczy ESE 3041A 2,5 kw	etylina	1,4	0,02	0,02		
18.	Agregat prądotwórczy 54 EINHELL	etylina	1,0	0,02	0,02		
19.	Agregat wysokociśnieniowy na samochodzie GAZ	etylina	0,3	0,005	-		
20.	Wentylator oddymiający W 22FF-B217	etylina	1,2	0,02	-		
21.	Agregat hydrauliczny LUCAS 630SG	etylina	1,5	0,03	-		

1.	Fabryczna norma zużycia paliwa przez motopompę typ: PO-3, PO-5 wynosi 12 litrów benzyny (ściślej mieszanki benzyny Pb 95 z olejem silnikowym do silników dwusuwowych MIXOL) na 1 godzinę pracy urządzenia, i taką normę zużycia przyjąć do rozliczeń stosowanych w jednostkach OSP na terenie gminy Naruszewo	
2.	Zużycie oleju przez silnik (dwusuwowy) motopompy należy obliczać stosując wskaźnik 1:20 (1 litr oleju na 20 litrów benzyny), i tak:	
	2 litry benzyny	- zużycie 0,1 litra oleju
	4 litry benzyny	- zużycie 0,2 litra oleju
	6 litrów benzyny	- zużycie 0,3 litra oleju
	8 litrów benzyny	- zużycie 0,4 litra oleju
	10 litrów benzyny	- zużycie 0,5 litra oleju
	12 litrów benzyny	- zużycie 0,6 litra oleju
	itd.....	
3.	Miesięcznie na rozruch motopompy przyjmować – 10 minut pracy tj. 2 litry paliwa oraz 0,1 litra oleju.	

Do wszystkich pilarek STIHL należy stosować olej do silników dwusuwowych marki STIHL. Jeśli nie ma takiego oleju to należy stosować olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem – nie stosować oleju silnikowego przeznaczanego do silników chłodzonych wodą. Przy oleju do silników dwusuwowych STIHL stosować mieszankę 1:50 = 1 część oleju + 50 części benzyny. Przy innych markowych olejach do silników dwusuwowych 1:25= 1 część oleju + 25 części benzyny. Paliwo należy przechowywać w suchym, chłodnym i bezpiecznym miejscu. W związku z tym, że paliwo się starzeje mieszanka paliwowa powinna być przechowywana nie dłużej niż 3 miesiące.

Do motopompy TOHATSU stosuje się olej MOBIL Rancing 2T w proporcji 1:50 1 część oleju +50części benzyny

Litr	litr	(ml)
1	0,02	20
5	0,10	100
10	0,20	200
15	0,30	300
20	0,40	400
25	0,50	500

NORMA ZUŻYCIA PALIWA I OLEJU USTALONA DLA PILARKI STIHL

Lp.	PILARKA	Jedna godzina pracy			MIESIĘCZNY ROZRUCH (raz w miesiącu do 5 minut)
		Zużycie paliwa	Zużycie oleju silnikowego	Zużycie smarującego łańcuch prowadnicy	
1.	STIHL 290 i 390	1	0,02	0,5	Rozruch pilarki rozliczany będzie raz w roku, w miesiącu grudniu na karcie wystawionej na IV kwartał danego roku. Rocznie pilarka w ramach rozruchu przepracuje 60 minut, co daje zużycie równie jednej godziny pracy. Rezygnuje się z kwartalnego rozliczania rozruchów pilarki z uwagi na bardzo niskie zużycie materiałów eksploatacyjnych i konieczność rozliczania stanów oleju do wartości występujących kilka miejsc po przecinku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Beata Pierscińska