

S.604.3.6.2022

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwanej dalej „uouioś”), i § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 753 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Marka Szaciło Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Komarnickiego Członka Zarządu firmy KS ENERGIA Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV SZCZUTKOWO o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 70, 71, 76, 79, 73 obręb Szczutkowo, gmina Chocień”**.

orzekam:

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV SZCZUTKOWO o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 70, 71, 76, 79, 73 obręb Szczutkowo, gmina Chocień”** w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. **Wskazać na określone przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b uouioś oraz nałożyć obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b uouioś, z uwzględnieniem następujących elementów:**

- 1) **Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożający środowisku gruntowo- wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie**

materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno- gruntowego;

- 2) Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 3) W sytuacjach awaryjnych, takich, jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 4) Zachować strefę o szerokości co najmniej 5 m od brzegów rowu melioracyjnego bez ogrodzenia oraz zabudowy, w tym posadowienia paneli fotowoltaicznych;
- 5) W przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu;
- 6) Na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
- 7) Ewentualne czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać z użyciem wody, bez chemicznych środków czyszczących;
- 8) Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu; odprowadzenie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
- 9) Prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
- 10) Zastosować transformatory suche, w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 105% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego; zlokalizować w bezpiecznej odległości od rowu melioracyjnego;
- 11) Odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia odpadów, a następnie sukcesywnie przekazywać do

odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Chocień z dnia 07.01.2022 roku.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 uouioś, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wymienione jest także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Chocień, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uouioś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. WOO.4220.37.2022.HN.2 stwierdził **konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki, wymagania oraz obowiązki działań, które po edycji, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku w opinii z dnia 9 lutego 2022 r. sygn. WA.ZZŚ.7.435.9.2022.JB stwierdził **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki oraz obowiązki działań, które po edycji, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w opinii z dnia 26 stycznia 2022 r. sygn. N.NZ-42-19-01/22 L.dz: 539 stwierdził **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Chocień postanowieniem znak S.604.3.5.2022 z dnia 28.02.2022r. odstąpił od obowiązku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Szczutkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5,0 MW na terenie działek nr 70, 71, 76, 79, 73 obręb Szczutkowo, gmina Chocień. Teren przeznaczony pod elektrownię użytkowany jest rolniczo.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych
- konstrukcji wsporczych do zamocowania paneli
- inwerterów
- uziemienia konstrukcji
- systemu sygnalizacji włamań i napadu i systemu monitoringu wizyjnego
- kontenerowych stacji transformatorowych
- sieci połączeń kablowych
- przyłączy elektroenergetycznych
- linii kablowych nN
- linii telekomunikacyjnych
- ochrony odgromowej
- ogrodzenia o oświetlenia
- drogi wewnętrznej oraz zjazdu

Instalacja składać się będzie z paneli PV w ilości do 15000sztuk montowanych na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, posadowionych bezpośrednio w gruncie pod odpowiednim kątem w stosunku do promieniowania słonecznego. Kontenerowa stacja transformatorowa wyposażona będzie w transformator, rozdzielnię SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Pod stanowiskiem transformatora zostanie umieszczona szczelna misa olejowa, która w sytuacji awaryjnej ochroni wody podziemne i powierzchniowe przed przedostaniem się do nich oleju transformatorowego stosowanego jako izolacja. Cały obszar inwestycji o powierzchni około 66000 m² ogrodzony zostanie siatką zabezpieczającą o wys. Do 2,5 m oraz wyposażony zostanie w system monitorujący i oświetlenie. Instalacja będzie pracowała 24 godziny na dobę przez cały rok. Żywotność paneli szacowana jest przez ich producentów na okres 25 lat.

Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 t.j.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przy przyjętych rozwiązaniach realizacyjnych i lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew, krzewów i zajęcia siedlisk wrażliwych.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej dokumentacji, w szczególności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji. Ponadto stwierdzono że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze wzrostem uciążliwości dla zdrowia ludzi i środowiska.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając stanowiska organów współdziałających, tj. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 753 ze zm.) służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Chocień w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku
4. Wnioskodawca – KS ENERGIA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław
5. Strony postępowania w trybie art. 49 KPA
6. a/a



WÓJTA GMINY
mgr Roman Nowakowski

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV SZCZUTKOWO o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 70, 71, 76, 79, 73 obręb Szczutkowo, gmina Chocień”

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Szczutkowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 5,0 MW na terenie działek nr 70, 71, 76, 79, 73 obręb Szczutkowo, gmina Chocień. Teren przeznaczony pod elektrownię użytkowany jest rolniczo.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych
- konstrukcji wsporczych do zamocowania paneli
- inwerterów
- uziemienia konstrukcji
- systemu sygnalizacji włamań i napadu i systemu monitoringu wizyjnego
- kontenerowych stacji transformatorowych
- sieci połączeń kablowych
- przyłączy elektroenergetycznych
- linii kablowych nN
- linii telekomunikacyjnych
- ochrony odgromowej
- ogrodzenia o oświetlenia
- drogi wewnętrznej oraz zjazdu

Instalacja składać się będzie z paneli PV w ilości do 15000sztuk montowanych na stelażach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych, posadowionych bezpośrednio w gruncie pod odpowiednim kątem w stosunku do promieniowania słonecznego. Kontenerowa stacja transformatorowa wyposażona będzie w transformator, rozdzielnię SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, ogrzewania i wentylacji. Pod stanowiskiem

transformatora zostanie umieszczona szczelna misa olejowa, która w sytuacji awaryjnej ochroni wody podziemne i powierzchniowe przed przedostaniem się do nich oleju transformatorowego stosowanego jako izolacja. Cały obszar inwestycji o powierzchni około 66000 m² ogrodzony zostanie siatką zabezpieczającą o wys. Do 2,5 m oraz wyposażony zostanie w system monitorujący i oświetlenie. Instalacja będzie pracowała 24 godziny na dobę przez cały rok. Żywotność paneli szacowana jest przez ich producentów na okres 25 lat.

WÓJTA GMINY
mgr Roman Nowakowski