

*f. Daluwa*  
*nr*

**KANCELARIA  
URZĄD GMINY W CHOCEŃ  
WPŁYNĘŁO**

Dnia: **26. 09. 2023**

L.dz. .... podpis *[signature]*

**KUJAWSKO – POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA**

Włocławek, dnia 22 września 2023 r.

WIOŚ-DWo-DzI.7023.6.57.2023.KK

**Pan Roman Nowakowski  
Wójt Gminy Chocień  
ul. Sikorskiego 12  
87-850 Chocień**

**ZARZĄDZENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r., poz. 824 z późn. zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 06.09. – 21.09.2023 r. w Gminie Chocień, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień, udokumentowanych protokołem kontroli nr WLO 218/2023,

**ZARZĄDZAM:**

1. Doprowadzić do pełnej sprawności technologicznej oczyszczalnię ścieków komunalnych w Choceniu, a osiągnięcie wymaganej sprawności potwierdzić wynikami badań ścieków oczyszczonych, uwzględniając maksymalne wartości wszystkich wskaźników zanieczyszczeń określonych w pkt I ppkt 3 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 09.03.2022 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.35.2022.WS

**Termin realizacji: 15.11.2023 r.**

2. Wyniki prowadzonych pomiarów jakości i ilości ścieków komunalnych wprowadzanych do rowu – ziemi przedkładać do tut. Organu w terminie określonym w przepisach prawa.

**Termin realizacji: niezwłocznie od dnia otrzymania zarządzenia**

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w pkt 1-2 zarządzenia naruszeń na dzień **20.11.2023 r., na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, Plac Kopernika 1, 87-800 Włocławek.**

**U Z A S A D N I E N I E**

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku, w dniach 06.09. – 21.09.2023 r. w Gminie Chocień, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym, Kierownik Delegatury WIOŚ we Włocławku, działający z upoważnienia Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zarządził w pkt 1-2 ich usunięcie.

**Ad 1** Obowiązek nałożony w pkt 1 wynika z pkt I ppkt 3 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 09.03.2022 r., znak: WA.ZUZ.7.4210.35.2022.WS, w którym określono dozwolone parametry w ściekach odprowadzanych po czyszczalni ścieków komunalnych do

rowu.

W toku kontroli w dniu 06.09.2023 r. pobrano próbkę odprowadzanych ścieków. Wyniki wykazały przekroczenie parametrów azot ogólny o 11 mg/dm<sup>3</sup> i fosfor ogólny o 2,3 mg/dm<sup>3</sup> w porównaniu do wartości dopuszczalnych, określonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z powyższym z uwagi na niedotrzymanie dozwolonych wartości ww. parametrów, podczas kontroli należało stwierdzić przekroczenie pkt I ppkt 3 pozwolenia wodnoprawnego.

**Ad 2** Obowiązek nałożony w pkt 2 wynika z art. 304 ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 t.j.), zgodnie z którym podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru, a wyników prowadzonych pomiarów ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy.

Podczas kontroli stwierdzono, że wyniki prowadzonych pomiarów jakości odprowadzanych ścieków pobranych w dniach: 28/29.08.2022 r., 06/07.02.2023 r. i 24/25.05.2023 r., oraz wyniki prowadzonych pomiarów ilości ścieków odprowadzonych w I półroczu 2023 r., zostały przesłane do tut. Organu nieterminowo:

- Sprawozdanie z badań Nr 1572/22 wydane w dniu 06.09.2022 r. – dot. próbki z 28/29.08.2022 r., doręczono za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.05.2023 r.; wyniki należało przesłać do dnia 06.10.2022 r.;
- Sprawozdanie z badań Nr 201/23 wydane w dniu 14.02.2023 r. – dot. próbki z 06/07.02.2023 r., doręczono za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 24.03.2023 r.; wyniki należało przesłać do dnia 16.03.2023 r.;
- Sprawozdanie z badań nr 1201/23 wydane w dniu 01.06.2023 r. – dot. próbki z 24/25.05.2023 r., wysłano drogą elektroniczną w dniu 15.09.2023 r.; wyniki należało przesłać do dnia 01.07.2023 r.;
- wyniki pomiarów ilości ścieków odprowadzonych w I półroczu 2023 r. przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 01.08.2023 r.; sprawozdanie należało przesłać do dnia 30.07.2023 r.

#### **Pouczenie:**

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

Z up. KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
*M. Saluga*  
mgr inż. Małgorzata Saluga  
Kierownik Delegatury we Włocławku

Otrzymują:

1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. a/a 2x