

ZB2.0003.8.2024.PC

Góra Kalwaria, 31 grudnia 2024 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Górze Kalwarii
Wpłynęło dnia 31.12.2024
Nr B2M0003.22.2024

Pani
Justyna Szczypińska-Piotrowska
Radna Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani interpelację z 9 grudnia 2024 r. (data wpływu 9 grudnia 2024 r.), informuję:

Ad. 1. Analiza jest jeszcze prowadzona. Jeśli chodzi o orurowanie, w ocenie obecnego operatora lodowiska, który przed złożeniem oferty zgodził się je nieodpłatnie zmontować i ocenić na miejscu, instalacja ta wymaga generalnego remontu, aby mogła uzyskać gwarancję na następne 5 sezonów. W tym roku kosztem około 3 tys. zł zostały wykonane czynności, które zagwarantowały szczelność już ułożonych rurek w trakcie zamrażania tafli lodowej przy użyciu glikolu. W przypadku band – proces montowania oraz ich użytkowanie wskazuje na duże wyeksploatowanie. W najgorszym stanie znajduje się agregat. Według specjalisty od urządzeń chłodniczych, który również nieodpłatnie ocenił stan urządzenia (nie jest operatorem żadnego lodowiska), część istotnych elementów agregatu wymaga wymiany – aktualnie są one poszukiwane na rynku w celu wyceny. Jest to również niezbędne do oceny czy remont tego urządzenia jest zasadny – jest to agregat starego typu, mniej sprawny i wydajny od obecnie dostępnych urządzeń, za to bardziej energochłonny. W poprzednich latach jego działanie nie pozwalało utrzymać tafli lodu przy temperaturze 8-10 st. C i lodowisko było okresowo zamykane. Ze względu na niesprawny gminny agregat, gmina zdecydowała się w tym roku wynająć urządzenie na rynku w celu zapewnienia działania lodowiska i przetestowania urządzenia pod kątem potencjalnego zakupu.

Ad. 2. Jak wspomniano, w tym roku jedynie zapewniono szczelność orurowania kosztem około 3 tys. zł. To koszt zakupu kilkuset opasek zaciskowych, gumowych łączników oraz innych akcesoriów zapewniających szczelność lodowiska. Nie zdecydowano się natomiast na remont agregatu – ze względu na reżim czasowy i brak gwarancji, że będzie ona skuteczna (czy wymiana jednych części nie spowoduje konieczności wymiany innych w trakcie trwającego sezonu). Są planowane kolejne czynności, jednak ze względu na brak pełnych danych, trudno obecnie mówić o pełnych kosztach modernizacji lodowiska. Prowadzony jest również test wynajętego agregatu – po sezonie będzie wiadomo jakie było faktyczne zapotrzebowanie na energię.

Ad. 3. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska zarezerwowała na przygotowanie lodowiska 240 000 zł. Zgodnie z trwającą do połowy lutego 2025 r. umową na przygotowanie i poprowadzenie lodowiska wraz z wypożyczalnią łyżew, a także wynajmem agregatu, będzie ono kosztowało gminę łącznie 206 025 zł. Dodatkowo szacujemy, że koszty energii do utrzymania lodowiska wyniosą około 60 000 zł.

Ad. 4. Lodowisko zostało uruchomione 21 grudnia. Jest czynne będzie codziennie. W dni powszednie od 9.00 do 20.00, a w weekendy w godz. 10.00–21.00.

Ad. 5. Lodowisko jest bezpłatne, za wypożyczenie łyżew korzystający płacą 1 zł.

Ad. 6. Koszty przygotowania lodowiska (zamrożenia tafli) i jego bieżące utrzymanie m.in. z użyciem rolby należącej do operatora, rozłożenie i zmodernizowanie oświetlenia należącego do operatora, przygotowanie i poprowadzenia wypożyczalni łyżew przez pracowników opłacanych przez operatora i z łyżwami operatora oraz zapewnienie nagłośnienia i muzyki, a także przygotowanie jednej imprezy plenerowej propagującej ruch na świeżym powietrzu to koszt 154 365 zł.

Koszty energii elektrycznej do utrzymania lodowiska w tym sezonie szacowane są na około 60 tys. zł.

Ad. 7. Zaplanowano jedno wydarzenie plenerowe – LodoOgnisko – 5 stycznia 2025 r. Planujemy, że w styczniu na lodowisku prowadzone będą lekcje wychowania fizycznego ze względu na okresowe zamknięcie basenu.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Piotr Chmielewski
/podpisano elektronicznie/