TN-S, 3P+N + PE,
AC, 230/400V, 160A, 50Hz,

ZKO

Pi=12kW
kj=0,6
Ps=7,2kW
I=12A



Nr obowdu	-	Z0	Z1	Z2	-	Z3	Z3	-	1	2	3	4	5	6	7	8
P [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24kW	0.35kW	0.2kW	2kW	2kW	2kW	5kW	0,3kW
Kabel	-	YKYżo 5x10	-	-	-	-	-	-	YKYżo 3x6	YKYżo 3x6	YKYżo 3x1,5	LgY 3x2,5	LgY 3x2,5	LgY 3x2,5	5x LgY 1x2,5	YKyżo 3x2,5
Opis	-	Rozłącznik główny	Kontrola napięcia	Ogranicznik przepięć	-	Automat zmierzchowy	Automat zmierzchowy	-	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie sceny	Gn. 230V/16A na elewacji rozdz.	Gn. 230V/16A na elewacji rozdz.	Gn. 230V/16A na elewacji rozdz.	Gn. 400V/16A na elewacji rozdz.	SW1, SW2 przełącznik CCTV

Projektowane uziemienie <10Ω

Złącze kablowe z tworzywa 600x850x250
1.Złącze kablowe wyposaż w zamek.
2.Na elewacji złącza kablowego zamontować:
3x gniazdo 230V/16A/IP65
1x gniazdo 400V/16A/IP65



Przełącznik
praca automatyczna - wyłączenie - załączenie na stałe

Rozdzielnica **TOZ**
w budynku gminy

INWESTOR:
GMINA JEŻÓW
UL. KWIATOWA 1, 95-047 JEŻÓW

NUMER I NAZWA PROJEKTU:
P21094
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA PLACU PRZY URZĘDZIE GMINY W JEŻOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
GMINA JEŻÓW
UL. KWIATOWA 1, 95-047 JEŻÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro projektowe
DLsim Paweł Karwat
ul. Norwida 13/14
96-100 Skierniewice

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
Instalacje elektryczne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
Projektant	Paweł Karwat	Instalacje elektryczne	LOD/4029/PBE/19	02.2021

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat TOZ

RYSUNEK NR:
P21094-ES-02

DATA :	SKALA:	REWIZJA: Revision:
02.2022	-	00

A3-0