

Legenda:

- Oprawa PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 740, IP66, 40,5W, 5387lm lub równoważna, zabezpieczenie w słupie: wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6.
- L1 Oprawa liniowa LED, IP66, 6000lm, 30W
- e proj. projektowany kabel e - elelektroenergetyczny, t - teletechniczny
- t proj. Kabel do demontażu / przełożenia
- Uziom typu A o rezystancji <10Ω
- ZKO Złącze kablowe zasilajace oświetlenie zewnętrzne
- SW Tablica zasilająca oświetlenie zewnętrzne
- K Oznaczenie kamery
- CCTV Oznaczenie szafy rack systemu CCTV
- SW Oznaczenie przełącznika sieciowego
- A Przejście trasą z ziemi na elewację w rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV.
- B Okablowanie zasilające opraw i sygnałowe kamer CCTV prowadzić w oddzielnych rurach osłonowych.

① System
EL - instalacje elektryczne
TT - instalacje teletechniczne
② Nr kabla
③ Relacja: punkt początkowy
④ Relacja: punkt końcowy
⑤ Typ kabla
⑥ Informacje dodatkowe

INWESTOR:
GMINA JEŻÓW
UL. KWIATOWA 1, 95-047 JEŻÓW

NUMER I NAZWA PROJEKTU:
P21094
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ NA PLACU PRZY URZĘDZIE GMINY W JEŻOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
GMINA JEŻÓW
UL. KWIATOWA 1, 95-047 JEŻÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biuro projektowe
DLsim Paweł Karwat
ul. Norwida 13/14
96-100 Skierniewice

DLsim INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
Instalacje elektryczne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
Projektant	Paweł Karwat	Instalacje elektryczne	LOD/4029/PBE/19	02.2021

TYTUŁ RYSUNKU:
Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne

RYSUNEK NR:
P21094-EL-01

DATA:	SKALA:	REWIZJA: Revision:
02.2022	1:500	00