


1. Pompa zatapialna Q - 5l/s, h - 2,3 m, 0,9 kW
2. Zawór zwrotny DN 80

		EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. M. Kownackiej 37 05-092 Łomianki		
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEŻOWIE			
Branża	Technologiczno-Instalacyjna			Nr
Obiekt	Pompownia części pływających			Rys.
Rysunek	Rzut i przekrój			17
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Opracował				11.2021
Projektował	mgr inż. Maciej Szulc	MAZ/0403/PWBS/16		Skala
Sprawdził	mgr inż. Paulina Bielecka	MAZ/0975/PWBS/19		1 : 50