



#### Legenda:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP)
- TEMPERATUROWA CZUJKA DYMU
- MODUŁ 1xSTEROWANIE, 2xMONITOROWANIE
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- CERTYFIKOWANY ZASILACZ PPOŻ

INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA:

- Wskaznik świetlny
- Przyświecznik
- Przyświecznik pociągany
- Przyświecznik odwoławczy
- Panel główny instalacji przywoławczej

INSTALACJA CCTV:

- Kamera stacjonarna systemu CCTV
- Kamera kopułkowa systemu CCTV
- Konwerter światłowodowy
- CCTV
- Monitory do obserwacji CCTV
- Szafa RACK 19" 6U

INSTALACJA WIDEOFONOWA:

- Odbiornik wideofonowy
- p/t panel audio-video
- elektrozaczep 12VDC, NO, maks.0,5A
- punkt dystrybucyjny sieci strukt., wisząca szafa RACK 19" 18U
- punkt dystrybucyjny sieci strukt., wisząca szafa RACK 19" 12U
- Access Point WiFi PoE

Uwagi: 1. Stosować urządzenia jak w legendzie lub równoważne

PAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976/126 i 976/18, obręb Chodaków.		
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976/126 i 976/18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marasz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k. Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl		
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Sieroszewski nr. upr. MAZ/0038/PW/OE/10 w specjalności Inst. elektrycznej		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Sieroszewski nr. upr. MAZ/0280/PW/OE/15 w specjalności Inst. elektrycznej		
NAZWA RYSUNKU:	Instalacje niskoprądowe - rzut parteru		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NUMER RYSUNKU:	PT_IE_04
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1:100	01.2022	00