



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,
e-PUAP/ESP_xql809ge0h/skrytkaESP
www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 8 lipiec 2022 roku

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00221999/01

Numer postępowania: IMZP.272.08.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą:

„Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki”

Pytanie nr 12

„Proszę o udostępnienie wykazu drzwi wewnętrznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia projekt techniczny, 11 PT_REW01_ ZESTAWIENIE ŚLUSAKI I STOLARKI WEWNĘTRZNEJ.

Pytanie nr 13

„Proszę o udostępnienie specyfikacji dla witryny szklanej.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia projekt techniczny, 12 PT__REW01_ ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ.

Pytanie nr 14

„Proszę o udostępnienie specyfikacji bram garażowej i na teren obiektu.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia projekt techniczny,
21 PT-Budynek garażowo gospodarczy -ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

Ogrodzenie terenu należy wykonać jako systemowe przemysłowe, o następujących parametrach:
Panele kratowe 2D - bez przetłoczeń, zgrzewane punktowo, z prętów stalowych o średnicy pręta poziomego (podwójnego) 8 [mm] i średnicy pręta pionowego 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].

Szerokość panelu: 2500 [mm] (51 prętów).

Wysokość panelu: 1430 mm.

Słupki z profilu 60x40x1,5 [mm], z daszkiem z tworzywa.

Kolor wszystkich elementów ogrodzenia: Popielaty | RAL 7016

Panele kratowe zgrzewane z drutu surowego, produkowane zgodnie z normą PN-EN 10223-

7:2013-05. Panel kratowy zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000) lub ocynkowanie galwaniczne (wg normy PN EN ISO 2081:2011) i powlekanie poliestrowe (wg normy EN 10244-2:2010).

Bramy przesuwne przemysłowe samonośne wysięgnikowo zawieszone nad wjazdem.

Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy 2D (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm],

średnica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Wymiar bram:

Szerokość 5,5 m

Wysokość 1,5 m

Pytanie nr 15

„Proszę o udostępnienie specyfikacji ściany mobilnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia projekt techniczny, 11 PT_REW01_ ZESTAWIENIE ŚLUSAKI I STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

Pytanie nr 16

„Proszę o udostępnienie PZT w wersji edytowalnej z uwagi na brak wymiarów, co uniemożliwia wykonanie przedmiarów.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia plik edytowalny PZT_W1.dwg.