



URZĄDZENIA POZA WĘZŁEM KOMPAKTOWYM:					
1	ZAWÓR KULOWY SPAWANY DN40	6	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN32	10	POMPA CYRKULACYJNA DN15
2	POMPA OBIEGOWA C.O. DN32	7	ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN32	11	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY
3	POMPA OBIEGOWA C.T. DN32	8	ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN32	12	ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN15
4	ZAWÓR TRÓJDROGOWY RODZIELAJĄCY DN32	9	CZUJNIK TEMPERATURY ZANURZENIOWY	13	ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN40
5	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN32	T	TERMOMETR BIMETALICZNY 0-120st.	14	WODOMIERZ DN25

FAZA:				PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ:							
<p><b>Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obrubę Chodaków.</b></p>							
ADRES INWESTYCJI:							
<p><b>Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obrubę 01 Chodaków, gmina Sochaczew</b></p>							
INWESTOR:							
<p><b>Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew</b></p>							
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:							
		<p><b>BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k.</b>                  AL. Jerozolimskie 155                  02-326 Warszawa                  e-mail: biuro@bbconsultants.pl</p>					
PROJEKTANT		mgr inż. Arkadiusz Guźda nr upr. SLK/7502/PWB5/17 w specjalności inst. sanitarnej					
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Alicja Koszewar nr upr. LBS/0062/POOS/11 w specjalności inst. sanitarnej					
NAZWA RYSUNKU:							
<b>SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO</b>							
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>				NUMER RYSUNKU: <b>PT_IS_08</b>			
TOM:		SKALA: <b>---</b>		DATA: <b>20.2022</b>		REWIZJA: <b>00</b>	