

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew" Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul Rozłazłowska 7

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew,
Piłsudskiego 65

Nr wniosku: 98

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 015/2022

Do sieci kanalizacyjnej urządzeń i instalacji kanalizacyjnych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: **2022-02-02** w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2019 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku do sieci kanalizacyjnej.

Miejsce odbioru ścieków:

Budynek celu publicznego

Sochaczew, Pasaż Duplickiego (dz. nr ew. 976/126 i 976/81)

Rodzaj odprowadzania ścieków:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	szt.	zlewozmywak	szt.
- wanna	szt.	ubikacja	szt.
- natrysk	szt.	punkt czerpany	szt.

Maksymalny odbiór ścieków wyniesie: **5,0 m³/h**

Jakość ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25.10.2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1757)

Warunkiem przyłączenia jest:

- wykonanie projektu zgodnie z istniejącymi przepisami oraz uzgodnienie w "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.
- wykonanie przyłącza zgodnie z istniejącymi przepisami oraz wytycznymi "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.
- podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków.

Realizując wytyczne warunki należy bazować na sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 zlokalizowanej w Pasażu Duplickiego. Włączenie do istniejącej studni rewizyjnej St. (83,26/80,94).

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej (odcinka od instalacji kanalizacyjnej odbiorcy do sieci kanalizacji sanitarnej) służącego do przyłączenia instalacji kanalizacyjnej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

- średnica 200 mm,
 - długość wg. projektu,
 - materiał PVC SN8 lite,
 - w przypadku lokalizacji przyborów sanitarnych poniżej poziomu terenu, należy zastosować klapę zwrotną.
 - w przypadku odprowadzania ścieków innych niż fekalne o zwiększonym stężeniu zanieczyszczeń, należy na przyłączy kanalizacji sanitarnej zamontować separator odpowiedni do właściwości zanieczyszczeń.
- Dokumentację separatora należy uzgodnić w ZWIK - Sochaczew Sp.zo.o.

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- Sochaczew" Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul Rozłazłowska 7

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew,
Piłsudskiego 65

Nr wniosku: 98

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 016/2022

Do sieci wodociągowej urządzeń i instalacji wodociągowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia: **2022-02-02** w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2019 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437) wydaje się następujące warunki przyłączenia obiektu /rodzaj budynku/: projektowanego budynku do sieci wodociągowej.

Miejsce dostawy wody:

**Budynek celu publicznego
Sochaczew, Pasaż Duplickiego (dz. nr ew. 976/126i 976/18)**

Woda będzie używana do następujących celów:

a. socjalno-bytowych

do następujących odbiorników

- umywalka	szt.	zlewozmywak	szt.
- wanna	szt.	ubikacja	szt.
- natrysk	szt.	punkt czerpany	szt.

Maksymalny odbiór wody wyniesie: **43,2 m³/h**

Warunkiem przyłączenia jest:

- wykonanie projektu zgodnie z istniejącymi przepisami oraz uzgodnienie w "ZWIK-Sochaczew" Sp.z o.o.,
Realizując wytyczne warunki należy bazować na sieci wodociągowej dn150 zlokalizowanej w Pasażu Duplickiego.

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka wodociągu, od wodociągu zasilającego do wodomierza) służącego do przyłączenia instalacji wodociągowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

- średnica mm, wg. projektu
- długość wg. projektu,
- materiał PE100 SDR17,
- na przyłączu w miejscu włączenia zamontować zasuwę domową,
- przebieg przyłącza oznaczać taśmą metaliczną.

Przewidywalny zakres rzeczowy niezbędnej budowy/ rozbudowy sieci wodociągowej nie dotyczy.

Minimalne ciśnienie wody w miejscu dostawy 0,1 MPa.

Wymaganie dotyczące dokonania pomiaru i kontroli dostawy wody:

- miejsce usytuowania wodomierza: studnia wodomierzowa,
- typ objętościowy z odczytem radiowym, średnica 65 mm,
- sposób montażu poziomo poziomo,
- stosować zawory grzybkowe
- zamontować zawór antyskażeniowy.