


# SZCZEGÓŁ WĘZŁA "W1" WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ



## OZNACZENIA:

- ① – rura ciśnieniowa DN150
- ①a – uniwersalny łącznik rurowo-kołnierzowy  $\varnothing 160$
- ② – trójnik żel.  $\varnothing 160/125$
- ③ – rura PE100 SDR17  $\varnothing 125$
- ④ – zasuwa liniowa DN125
- ⑤ – obudowa teleskopowa do zasuw
- ⑥ – skrzynka uliczna żeliwna do zasuw

## UWAGI:

- PROFILE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PZT ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- PRZEWODY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WYKONAĆ Z RUR PE-HD SDR17 PN16

FAZA:			
PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ:			
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI:			
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR:			
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<div><div><div>BBC</div><div>BEST BUILDING CONSULTANTS</div></div><div>BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl</div></div>			
PROJEKTANT	mgr inż. Arkadiusz Guźda nr upr. SLK/7502/PWBS/17 w specjalności inst. sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Alicja Koszewar nr upr. LBS/0062/POOS/11 w specjalności inst. sanitarnej		
NAZWA RYSUNKU:			
SZCZEGÓŁ WĘZŁA POŁĄCZENIOWEGO Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ			
BRANŻA: SANITARNA		NUMER RYSUNKU: PT_IS_06	
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	-	07.2022	