



Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,
e-PUAP/ESP_xql809ge0h/skrytkaESP
www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 18 sierpień 2022 roku

Numer postępowania: IMZP.272.15.2022

Dotyczy postępowania pod nazwą:

**„Modernizacja sali gimnastycznej "dużej" i "małej" w Zespole Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie”**

Pytanie nr 1

„Głównym przedmiotem zamówienia jest remont Sal sportowych „małej” i „dużej” z boiskiem wielofunkcyjnym przy placówce oświatowej, a zatem obiekt będzie używany bardzo intensywnie w związku z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Czy w związku z tym Zamawiający dla polepszenia parametrów sportowych i użytkowych wprowadzi wymóg nawierzchni sportowej PCV o minimalnej grubości 7,5 mm z wierzchnią warstwą min. 2 mm o amortyzacji na poziomie P1? .”

Odpowiedź:

W projekcie została przyjęta grubość wykończenia 4mm. Wymiar uwzględnia wymianę istniejącego podkładu i powstającą różnicę poziomów pomiędzy halą sportową, a korytarzem.

Pytanie nr 2

„ Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała niżej wymienione certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych głównych halowych gier zespołowych takich jak;

Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF

Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA

Certyfikat Międzynarodowej Federacji Siatkówki FIVB

Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby wykładziny posiadały wskazane przez Wykonawcę certyfikaty.