

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HKN-03.61/...../...../21

Jasieniec 07.06.2021
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Wanda Marianne Sękę Mądry
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Komunalnej, na upoważnienie 5/2021
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Jasieniec ul. Wawicka 42
05-604 Jasieniec tel. (48) 6613540
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja Uzdatniania Wody - Wodociąg publiczny
Kazimierz gmina Jasieniec
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Jasieniec reprezentowana przez Wójta
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
Marta Cytryńska 05-604 Jasieniec
ul. Wawicka 42
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP: 797-194-54-41 REGON: 6700223729

PKD: 36.00Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Marta Cytryńska - Wójt gminy Jasieniec
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Hanna Górska - kierownik Referatu Ochrony Środowiska
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
i Gospodarki Komunalnej

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli..... 07.06.2021 godz. 10³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
..... nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:..... nie podlega Prawu Przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli..... 07.06.2021 godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Ocena stanu sanitarnego urządzenia Wodociągowego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
..... nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*
..... nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
..... nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
SB/38443/04/2021, SB/34842/04/2021 z dn. 20.04.2021
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Nawomogram poboru próbek wody na 2021r w ramach kontroli
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
..... nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr 25/PK/HK/01/01/10

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne
Czynne zarządce ujęciami wody, oraz odpowiada
za jakość dostarczonej wody mieszkańcom na terenie
przebiegu działalności

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Starosta Gnojek' decyzja znak RS.6341.73.2015.uk z dn. 24.08.2015r. naklecił pozwolenie wodnoprawnego na okres 20 lat tj. do dnia 23.08.2035r. dla ujęcia w skład którego wchodzi studnia głębinowa o gł. 32m. Dobowa produkcja wody liczona jako średnia z ostatnich roku kalendarzowego 2020 wynosiła $14,88 \text{ m}^3/\text{d}$. Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody oraz pomieszczenie chlorowni są chronione, zabezpieczone przed dostępem. Stęże sanitarno higieniczne dla studni wyznaczone, oznakowane, wykoszone. Armatura i zacho studni pomalowane, dno zacho studni suche bez podsiąkania wody. Historycznie sanitarna studnia znajduje się Stacja Uzdatniania Wody. Na odcie wodociągowej zostały ustalone punkty poboru próbki wody oraz harmonogram poboru próbek wody na 2021r. i realizowany na bieżąco Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnojcu z dn. 28.12.2020r. znak HKN.6010.2.36.2020. Wydaje opinie, jakości wody stwierdzające przydatność do spożycia. Do protokołu kontroli został wypełniony formularz wymieniany w pkt 13, który dostępny jest w PSSF Gnojec ul. Mościckiego 67 na wniosek kontrolowanego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~—~~ ~~naniesiono/~~nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
- nie dotyczy
- (imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości.....słownie.....
- (nr mandatu karnego).....
- (podstawa prawna).....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....
- z dnia.....wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
- nie dotyczy
- (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
- nie dotyczy
- KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
mgr Hanna Górka
- (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Heide Monienne

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....07.06.2021.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

z up. Wójta

Tomasz Padohorecki
Sekretarz Gminy

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** wymienione w punkcie II.13
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić