

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Dotyczy postępowania nr: WI.271.11.2021.KOI-2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Budowa ul. Angielskiej i Francuskiej w Grójcu wraz z odwodnieniem – I etap”**

Pytanie 1

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych stosowanych przy budowie kanalizacji na rury o takich samych parametrach wytrzymałościowych na przykład z rur PCV, PE. Pragniemy nadmienić, iż rury kamionkowe są materiałem kruchym, co znacznie utrudnia ich transport oraz montaż, znacznie podraża i utrudnia budowę kanalizacji.

Odpowiedź:

Odcinek z rurami kamionkowymi został zaprojektowany tylko na początkowym odcinku kanalizacji. Odcinek ten to przejście pod drogą krajową DK50, który miał być wykonywany metodą bezwykopową bez naruszania nawierzchni drogi. Przy takiej realizacji muszą być zastosowane rury przeciskowe i na tym odcinku powinny zostać rury kamionkowe. Na pozostałych odcinkach zastosowane są przewody tworzywowe. Wszelkie zmiany powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Mając na uwadze, iż ZWiK w Grójcu podczas uzgadniania projektu budowlanego uwarunkował włączenie projektowanego kanału deszczowego od opracowania przez firmę Ekosan Sp. z o. o. zbiorczego operatu wodnoprawnego, prosimy o udzielenie informacji czy posiadacie Państwo taki dokument dla wszystkich zlewni deszczowych miasta Grójec. Możliwość włączenia projektowanego kanału ma duży wpływ na termin zakończenia realizacji oraz wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Gmina Grójec posiada zbiorczy operat wodnoprawny dla wszystkich zlewni miasta Grójec. Z uwagi na obszerność materiałów jest on do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec (Wydział Inwestycji).