

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Dotyczy postępowania nr: WI.271.17.2021.KOI-1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej – II etap**”

Pytanie 1

Czy na ww. zadaniu Zamawiający dopuszcza, jako równoważne, zastosowanie złącz termokurczliwych prostych sieciowanych radiacyjnie (nie kielichowych), pochodzących od producenta oferowanego systemu rur i kształtek preizolowanych (tj. zaoferowanie złącz i wszystkich wyrobów preizolowanych pochodzących w całości od jednego producenta), spełniające wszystkie wymagania Normy PN-EN 489:2009 oraz posiadające Świadectwo z badania obciążenia od gruntu (tzw. Skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli?

Odpowiedź:

Jeżeli producent dysponuje świadectwem z badania obciążenia od gruntu na 1000 cykli tak jak pisze oferent to Zamawiający dopuści powyższą zamianę.

Pytanie 2

Czy w celu montażu nowych rurociągów preizolowanych, Zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie istniejącej sieci, jeśli tak to w jakim terminie i na jaki okres?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje czasowe wyłączenie pracy sieci. Przewidujemy przestój w momencie połączeń nowego odcinka sieci z istniejącymi przewodami/odgałęzieniami. Okres przestoju pracy sieci max 24h.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego (warunków) odtworzenia elementów pasa drogowego ulicy Laskowej w Grójcu po robotach związanych z przebudową sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzją lokalizacyjną (w załączeniu decyzja lokalizacyjna).

Pytanie 4

Prosimy o udzielenie informacji która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiada za opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Za opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu odpowiada Wykonawca.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Dariusz Gwiazda