

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Dotyczy postępowania nr: WI.271.18.2021.KOI-3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Przebudowa boiska przy PSP nr 1 w Grójcu**”

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że do wypełnienia trawy sztucznej należy użyć granulatu EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca ani koloru granulatu EPDM, ani tego czy ma pochodzić z recyklingu czy z produkcji pierwotnej.

Pytanie 2

Zwracamy uwagę na 2 wady przedmiotu zamówienia.

1) Po pierwsze chodzi o założenie dotyczące częściowej rozbiórki podbudowy betonowej.

Projekt podaje;

7.1.5. Rozbiórka podbudowy betonowej

Istniejąca podbudowa betonowa ma grubość ok. 8 cm i jest nierówna. Ze względu na to, że zaplanowano ułożenia nowej trawy syntetycznej w taki sposób aby znajdowała się poniżej koryt odwodnienia liniowego część podbudowy należy rozebrać.

Usunąć należy warstwę grubości 5 cm.

Stwierdzamy, że założenie projektowe jest obarczone wadą.

Informujemy, że użyciu specjalistycznych frezarek do betonu, ich masa duża spowoduje pęknięcie pozostawionej warstwy betonu gr. 3 cm. Należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma dostępnego sposobu technicznego aby skutecznie usunąć 5 cm warstwy betonu nie uszkadzając pozostałej warstwy gr. 3 cm.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zakresu robót na możliwy do wykonania.

Proponujemy demontaż całej podbudowy i wykonanie nowej z kruszyw.

Jeśli Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe to proszę o precyzyjne podanie technologii wykonania robót, która nie spowoduje uszkodzeń pozostałej warstwy betonu gr. 3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje stwierdzenie, niemniej posiada informacje, że inni oferenci posiadają umiejętności wykonania inwestycji w sposób zgodny z dokumentacją projektową i gwarantujący jakość prac budowlanych.

2) Projekt podaje:**7.2.1. Podbudowa**

Pozostawioną nawierzchnię betonową należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz luźnych fragmentów.

W celu wykonania spadków nawierzchnię należy wyrównać za pomocą betonu marki C16/20 W4 z

dodatkiem włókien polipropylenowych. Spadki 1,0%, kopertowe. grubość warstwy od 0 do 15 cm.

Stwierdzamy, że założenie projektowe jest obarczone wadą.

Wykonanie warstwy betonu o gr. poniżej 7 cm powoduje brak trwałości a przy założeniu projektowym ze spadkami kopertowymi i gr. do 0 jest nieporozumieniem dla materiału betonowego.

Druą sprawą to podana grubość od 0 do 15 cm – dlaczego 15 cm?

Proponujemy alternatywnie zmianę zakresu na pozostawienie istniejącej podbudowy betonowej i wykonanie wyprofilowania kopertowego przy użyciu mieszanki mineralno-syntetycznej (mieszanka żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) z warstwą szpachli PU w celu zamknięcia przepuszczalności dla wody.

Jeśli Zamawiający podtrzymuje założenia projektowe to proszę o precyzyjne podanie technologii wykonania robót, która nie spowoduje obniżenia trwałości warstwy betonu o gr. poniżej 7 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje stwierdzenie, niemniej posiada informacje, że inni oferenci posiadają umiejętności wykonania inwestycji w sposób zgodny z dokumentacją projektową i gwarantujący jakość prac budowlanych.

Pytanie 3

Jakie jest dopuszczalne obciążenie dla zsypu na węgiel, który jest w ciągu dojazdowym do boiska?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza poruszania się jakimikolwiek pojazdami po zasypie na węgiel.

Pytanie 4

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:

Na terenie objętym pracami budowlanymi brak jest sieci uzbrojenia terenu niezwiązanych bezpośrednio z boiskiem.

Pytanie 5

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 222 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 6

SIWZ podaje wymagania dot. kierownika budowy:

- jeden Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy ze stosownymi uprawnieniami z klauzulą bez ograniczeń.

Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia nie posiadające klauzuli „bez ograniczeń”.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im wg wcześniej obowiązujących przepisów) bez klauzuli „bez ograniczeń” pod warunkiem posiadania wymaganego doświadczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące Kierownika Budowy zapisane w SWZ.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Dariusz Gwiazda