

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Dotyczy postępowania nr: WI.271.18.2021.KOI-4

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Przebudowa boiska przy PSP nr 1 w Grójcu”**

Pytanie 1

W opisie technicznym w pkt. 7.5 Ogrodzenia ppkt. 7.5.2. Siatka ogrodzeniowa zawarto opis: „Przęsło wykonane z paneli łącznej wysokości ok. 390 cm oraz długości 300 cm. Panel bez przetłoczeń wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Panele malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm montażowych. Śruby mocujące i podkładki ocynkowane”. Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na montaż na istniejących słupach paneli ogrodzeniowych 2D 6/5/6 (pręt pionowy śr. 5 mm, dwa pręty poziome śr. 6 mm, oczko o wymiarze 50x200 mm) ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 6005 o standardowej długości 2,5 m. Panele łączone byłyby między sobą w przęsła za pomocą systemowych łączników oraz dodatkowo do słupków za pomocą systemowych obejm. Według naszych informacji nie produkuje się paneli ogrodzeniowych o długości 3 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Proszę o informację z jakiego profilu są słupki istniejącego ogrodzenia z siatki plecionej.

Odpowiedź:

Słupy z rur okrągłych średnicy ok. 60 mm.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Dariusz Gwiazda