

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Dotyczy postępowania nr: WI.271.19.2021.KOI-1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu.**”

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny ze sztucznej trawy do wariantu C, ale z grubością włókna min. 375 mikronów i wytrzymałością na wyrywanie pęczka po starzeniu min. 36N? Taka zmiana nie będzie miała dla Zamawiającego żadnego znaczenia, a poszerzy konkurencyjność. Proponowana nawierzchnia ma wszystkie pozostałe parametry powyżej wymagań i posiada komplet dokumentów na macie shockpad z wypełnieniem EPDM.

Odpowiedź:

Proponowane powyżej parametry trawy są niższe niż oczekiwane przez Zamawiającego. Szczególnie dotyczy to wytrzymałości pęczka na wyrywanie. Jest to jeden z podstawowych parametrów świadczących o trwałości nawierzchni. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Dariusz Gwiazda