

PROJEKT WYKONAWCZY

Tabela 3. Tabela demontażowa linii napowietrznej SN - kolizje PGE Dystrybucja S.A.

Nr kolizji	Nr stupa wg planu syt.	Typ stupa	Rozpiętość przęsła	Rodzaj linii	Stopień obostrzenia	Przewody		Żerdzie BSW		Żerdzie E		Głowica stupa rozkracznego	Łańcuch odciążowy ŁO	Łańcuch odciążowy ŁO-2	Zawieszenie przelotowe ZP	Zawieszenie przelotowe bezp. ZPb	Zawieszenie odciążowe ZO	Konstrukcja						Głowice napowietrzne SN	Odłącznik SN	Odciąg	
						AFL 70	AFL 35	12m	14m	13,5m	15m							przelotowa	skrzyżow.	odporowa krańcowa	narożna	Konstr. pod głowice kabl.	Konstr. pod odłącznik				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
LSN 15kV GPZ Warka-Winiary odg. Cmentarna																											
SN1	8	N		3xAFL 70 ukł. płaski	bez zmian			bez zmian																			
	9	P	154		2	125			1								3		1								
	10	P	136		2	35		bez zmian																			
SN2	12	ON		3xAFL 70 ukł. płaski	bez zmian			bez zmian																			
	13	P	104		2	70			1								3		1								
	14	P	106		2	30		bez zmian																			
RAZEM			0			260	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	