

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl



Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Grójec dn. 5.07.2022 r.

Dotyczy postępowania nr: WL.271.31.2022.KOI-1

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „*Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu*”.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej, której grubość będzie dostosowana do wysokości swobodnego upadku danego urządzenia? Nie ma potrzeby, aby pod wszystkimi urządzeniami wykonywać nawierzchnię bezpieczną o grubości 10 cm. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa pod urządzeniami, których wysokość swobodnego upadku jest niższa można wykonać nawierzchnię o mniejszej grubości. Wykonanie nawierzchni o grubości 10 cm pod wszystkimi urządzeniami znacznie podwyższy koszt inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej, której grubość będzie dostosowana do wysokości swobodnego upadku danego urządzenia. Do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla poszczególnych urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Z uwagi na powyższe Zamawiający udostępnia aktualny przedmiar i kosztorys ofertowy.

Pytanie 2

Jaki kolor ma mieć nawierzchnia wylewana?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć kolor pomarańczowy RAL 2003.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda
