

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl



Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Grójec dn. 12.08.2022 r.

Dotyczy postępowania nr: WL.271.38.2022.KOI-1

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „*Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Grójec*”

Pytanie 1

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia określa temperaturę barwową opraw na poziomie 5000K, czy Zamawiający zaakceptuje oprawy o barwie 4000K będącej barwą neutralną, najpowszechniej stosowaną w oświetleniu drogowym na terenie całego kraju? Wykonawca wskazuje, że zimną barwę światła stosuje się zazwyczaj w przypadku oświetlania przejść dla pieszych celem osiągnięcia odcięcia barwowego.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje oprawy o barwie 4000K.

Pytanie 2

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia oczekuje opraw wykonanych w I klasie izolacji, czy Zamawiający dopuści oprawy wykonane w II wyższej klasie izolacji?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje oprawy wykonane w II wyższej klasie izolacji.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda