

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl



Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Grójec dn. 16.08.2022 r.

Dotyczy postępowania nr: WL.271.38.2022.KOI-2

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: *„Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Grójec”*

Pytanie 1

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia określa współczynnik mocy na poziomie 0,99.

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie opraw o współczynniku mocy na poziomie 0,98.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści oprawy o współczynniku mocy na poziomie 0,98.

Pytanie 2

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, czy Zamawiający zamierza weryfikować spełnienie przez zaoferowane oprawy parametru współczynnika mocy, oraz czy umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie pomiarów potwierdzających spełnienie rzeczzonego parametru?

Jest to rozwiązanie jednoznacznie dla Gminy korzystne, ponieważ w sposób bez kosztowy zabezpieczy Gminę przed zaoferowaniem opraw nie spełniających realnie parametrów określonych przez Gminę, które mogą skutkować naliczaniem znacznych opłat z tytułu generowanej mocy biernej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza weryfikować potwierdzonych certyfikatem danych technicznych opraw, jednakże nie wyklucza możliwości przeprowadzenia pomiarów potwierdzających spełnienie warunku współczynnika mocy.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda
