

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e-mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec



Grójec dn. 19.08.2022 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.38.2022.KOI-4

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w gminie Grójec*” zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

W Części III: Opis przedmiotu zamówienia

- str. 6 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest wymiana 349 istniejących opraw sodowych i rtęciowych na energooszczędne oprawy ze źródłem światła LED o mocy od 40W do 80W, wraz z niezbędnymi z tym zakresie pracami/materiałami. Zestawienie opraw ulicznych do wymiany określono w załączniku nr 8 do SWZ.

Zakres prac realizowanych w ramach zadania:

- demontaż starych opraw (zdemontowane lampy w stanie niepogorszonym należy przekazać do Zamawiającego);
- demontaż zużytych opraw bezpiecznikowych;
- demontaż zużytych zacisków liniowych;
- utylizacja niesprawnych źródeł światła;
- montaż nowych opraw LED;
- montaż nowych zacisków liniowych;
- montaż opraw bezpiecznikowych wraz z bezpiecznikiem BI 6A ;
- sprawdzenie jakości ustawienia i mocowania wysięgników;

- montaż oprzewodowania wysięgników - 100 szt. (ok. 300 m kabla YDY 3 x 2,5)

Przedmiot zamówienia stanowi wymiana opraw oświetlenie ulicznego na oprawy typu LED o mocy nie mniejszej jak 40W i nie większej jak 80W.

Zaproponowane urządzenia powinny być zgodne z PN-EN 13201-2, 3 i 4 Oświetlenie dróg.

Parametry techniczne opraw oświetleniowych:

1. Napięcie zasilania AC 220-240V
2. Klasa izolacji I
3. Temperatura pracy -35°C do +35°C
4. Współczynnik barwy CRI $R_a > 70$
5. Czas pracy (trwałość) $> 50000h$
6. Temperatura barwowa 5000°K
7. Konstrukcja aluminiowa z wykończeniami anodowanymi/lakierowana proszkowo
8. Wejście osiowe do montażu $\phi 60$
9. Oprawa LED-40W ; moc rzeczywista w przedziale (38-40)W, skuteczność świetlna $> 145lm/W$
Oprawa LED-60W ; moc rzeczywista w przedziale (55-60)W, skuteczność świetlna $> 160lm/W$
Oprawa LED-80W ; moc rzeczywista w przedziale (75-80)W, skuteczność świetlna $> 145lm/W$
10. Okres gwarancyjny min 3 lata
11. Odporność na uderzenia IK08
12. Hermetyczność oprawy IP65
13. Osłona źródła światła soczewka z poliwęglanu
14. Sposób soczewkowania soczewka z poliwęglanu
15. Ochrona przepięciowa standardowa do 4kV
16. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 10kV
17. Współczynnik mocy 0,99
18. Optyka dbająca o ograniczenie olśnienia
19. Atest, klauzula zgodności lub aprobaty technicznej; dokumenty dopuszczające do stosowania opraw na terenie Polski (dla opraw zagranicznych uwierzytelnione tłumaczenie w języku polskim)
20. Wymaga się, aby ze względów serwisowych oprawy drogowe pochodziły od jednego producenta”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

- 1) SWZ - aktualny 19.08.2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta

/-----/

/Dariusz Gwiazda /