

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl



Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Grójec dn. 24.10.2022 r.

Dotyczy postępowania nr: WL.271.45.2022.KOI-2

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów – dostawa i montaż”**

Pytanie 1

Opis urządzenia i parametry techniczne:

Stacja szybkiego ładowania prądem stałym DC, dwustanowiskowa o łącznej mocy 60 kW DC (lub 50 kW), moc podzielona na dwa stanowiska o mocy 30/30 kW ładowane równolegle (lub 25/25 kW). Złącza CCS2, CHAdeMO. Stacja wyposażona w protokół OCPP umożliwiającą dostęp do stacji za pomocą aplikacji wybranego operatora, wyposażona w czytnik kart RFID, ekran dotykowy, możliwość ładowania komercyjnego wraz z terminalem płatniczym i mobilną aplikacją płatniczą do zarządzania stacją i płatnościami na okres 24 miesięcy

- dopuszczacie Państwo ładowarkę wyposażoną w ekran LCD 7" z przyciskami operacyjnymi zamiast ekranu dotykowego?
- dopuszczacie Państwo ładowarkę niewyposażoną w terminal płatniczy? Czyli realizowanie usługi ładowania za pomocą kart RFID i aplikacji mobilnej bez terminala płatniczego?
- dopuszczacie Państwo protokół OCPP 1.6 JSON?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki wyposażonej w ekran LCD 7" z przyciskami operacyjnymi zamiast ekranu dotykowego.

Zamawiający nie dopuszcza ładowarki niewyposażonej w terminal płatniczy.

Zamawiający dopuszcza protokół OCPP 1.6 JSON

Pytanie 2

Tryby Ładowania / Ładowanie prądem stałym z zakresem napięcia wyjścia od 200 do 1000 VDC

-dopuszczacie Państwo parametry jak poniżej?

- złącze CCS 2 z zakresem od 150 VDC do 950 VDC
- złącze CHAdeMO z zakresem od 150 VDC do 500 VDC

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje parametrów trybów ładowania wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 3

Dane przyłączeniowe -Maksymalna całkowita moc stacji ładowania i prąd pobierany przez stacje

-dopuszczacie Państwo parametry jak poniżej:

Maksymalne natężenie wejściowe:

97 A przy 230 VAC, L-N

118 A przy 187 VAC, L-N

Maksymalna pobierana moc: 67 kVA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na parametry wskazane w zapytaniu.

Zmieniono parametry na niższe:

Maksymalna pobierana moc: 62,5 kVA

Pytanie 4

Długość Złączy - Standardowa długość złączy stacji: 3,5 m / Opcjonalnie może być wydłużona do 5/6/8 m

- dopuszczacie Państwo złącze 4m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość długości złącza 4 m.

Pytanie 5

Maksymalna moc i prąd złącza przy ładowaniu jednego pojazdu:

CCS2 - max 60 kW (prąd ładowania 150 A)

CHAdeMO - max 50 kW (prąd ładowania 125 A)

-dopuszczacie Państwo parametry związane z prądem ładowania zgodnie z poniższym?

CCS 2 - 60kW (prąd ładowania 120 A)

CHAdeMO - 50kW (prąd ładowania 120 A)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na parametry wskazane w zapytaniu.

Zmieniono parametry na poniższe:

CCS2 - max 50 kW (prąd ładowania 80 A)

CHAdeMO - max 50 kW (prąd ładowania 80 A)

Pytanie 6

Sprawność [%] / 95,5

-dopuszczacie Państwo Sprawność $\geq 94\%$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sprawności na poziomie $\geq 94\%$

Pytanie 7

Wyświetlacz - Wyświetlacz o dużym kontraście i doskonałej czytelności 9" LCD

-dopuszczacie Państwo wyświetlacz LCD 7" ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga wyświetlacza LCD 9"

Pytanie 8

Menu obsługowe wielojęzyczne - Polski, angielski, niemiecki, czeski łącznie 15 języków

-dopuszczacie Państwo menu językowe w języku angielskim i chińskim?

-proszę również o potwierdzenie, że chodzi o menu obsługowe związane z ustawieniami i konfiguracją urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza menu językowego w języku angielskim i chińskim. Informacje na panelu ekranu w języku polskim.

Menu związane z konfiguracją i ustawieniami stacji może być w dowolnym języku - stacja powinna być skonfigurowana przez Wykonawcę.

Pytanie 9

Zakres temperatury pracy [°C] - od -30 do +55

-dopuszczacie Państwo: Zakres temp. pracy: -30°C do 50°C, obniżenie mocy od 50°C i więcej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda