

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec



Grójec dn. 04.01.2023 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.52.2022.KOI-8

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec”**.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza prawo cesji na rzecz banku udzielającego kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku udzielającego kredytu.

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie schematów rozdzielni elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączniku schematy rozdzielni elektrycznych.

Pytanie 3

W opisie główne zasilanie jest kabel YAKXS 4x120 a na schematach kabel YAKXS 240, jaki kabel Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć kabel typu YAKXs 4x240mm.

Pytanie 4

W przedmiarze i na rzutach budynku nie występuje instalacja i elementy dzwonków

szkolnych, jednak są one na schematach i w opisie- czy Wykonawca ma ująć instalację w ofercie? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć instalację i elementy dzwonków szkolnych.

Pytanie 5

Czy Wykonawca ma ująć w ofercie wyposażenie sali sportowej oraz zaplecza (szatni, sal lekcyjnych)? Jeśli tak proszę o przesłanie zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź:

W ofercie nie należy uwzględniać wyposażenia sali sportowej oraz zaplecza, szatni czy sal lekcyjnych.

Pytanie 6

W przedmiarze brak jest balustrad schodowych widocznych na przekrojach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

W załączniku uzupełniony przedmiar.

Pytanie 7

Proszę o zamieszczenie przedmiaru na projektowane zagospodarowanie terenu wraz z przekrojami projektowanego utwardzenia.

Odpowiedź:

W załączniku uzupełniony przedmiar.

Pytanie 8

Jaki rodzaj opaski dookoła budynku należy przyjąć do wyceny? W opisie znajduje się zapis o żwirze lub kostce brukowej, a na przekrojach znajdują się płyty chodnikowe 50x50x7 cm.

Odpowiedź:

Rodzaj opaski został uszczegółowiony w zaktualizowanym przedmiarze jak w załączniku (str.6 przedmiaru).

Pytanie 9

Jakiej grubości blachę Wykonawca ma uwzględnić w ofercie? W opisie jest blacha trapezowa gr 1,00 mm, a przedmiarze gr 0,55 mm.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć 2 rodzaje blachy: blachę trapezową o grubości 1 mm (jak wskazano w opisie oraz na przekroju E) a także blachę stalową o grubości 0,55 mm (jak wskazano w przedmiarze).

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda