

## URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec  
e:mail: [urząd@grojecmiasto.pl](mailto:urząd@grojecmiasto.pl) tel. 48 664 30 91  
[www.grojecmiasto.pl](http://www.grojecmiasto.pl)

Zamawiający:  
Gmina Grójec  
ul. Piłsudskiego 47  
05-600 Grójec



Grójec dn. 02.03.2023 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.2.2023.KOI-1

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

### WYJAŚNIENIA

#### TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Termomodernizacja budynku administracji oświaty”**.

#### **Pytanie 1**

Jaką izolację stropodachu przewiduje Zamawiający? W opisie do projektu widnieje granulata z wełny mineralnej gr. 20 cm (wdmuchiwaną), natomiast w przedmiarach i rysunkach styropapa gr. 16 cm.

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy przyjąć styropapę gr. 16 cm określoną w przedmiarach.

*Burmistrz*

*/-/ Dariusz Gwiazda*