



Uwaga:
Połączenia wyrównawcze linką LgYzo 16mm²

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci : TN-C-S

OBJEKT			BRANŻA	
Termomodernizacja budynku Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Grójcu przy ul. Laskowej 6 w Grójcu w zakresie docieplenia stropodachu i montażu instalacji fotowoltaicznej działka nr ew. 3370/1,			ELEKTR.	
INWESTOR			STADIUM	
Gmina Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec			PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ OPRACOWANIA			DATA	
PLAN POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			MAJ 2022	
PROJEKTOWAŁ			SKALA	
mgr inż. Marian Szpindor upr. nr BUA-III-8386/9/89 specjalność inst. elektryczne				
SPRAWDZIŁ			NR RYS.	
			4	