



LEGENDA

- INSTALACJA C.O. PROWADZONA W POSADZCE
- INSTALACJA C.O. PROWADZONA NAD SUFITEM
- INSTALACJA C.T. (GLIKOL)
- GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY
- APARAT GRZEWCO-WENTYLACYJNY
- GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- PION GRZEWczy
- WĘZEL REGULACYJNY
- R3

ROZDZIELACZ MIESZKANIOWY
- C22-60 L=0,7

DLUGOŚĆ GRZEJNIKA [m]

WYSOKOŚĆ H=60mm

IŁOŚĆ PŁYT GRZEJNIKA
- CO1

NUMER PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- DN25

ŚREDNICA PIONU GRZEWczego
- +20°C

500W

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W POMIESZCZENIU

UWAGI:

1. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki zgodnie z normą PN-91 B-02420
2. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe ze złączką do węża.
3. Przewody grzewcze należy wykonać z rur stalowych
4. Wszystkie rurociągi zaizolować termicznie izolacją o grubości zgodnie z opisem technicznym.
5. Miejsca przejścia rurociągów przez ściany oddzielenia ppoż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta mas ognioochronnych.
6. Instalację należy wykonać w ścisłej koordynacji z innymi branżami.

Jednostka projektowa:

ZALEWSKI
PROJEKTOWANIE I NADZÓR

Przemysław Zalewski i Wspólnicy
ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec
tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

OBIEKT Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bałkopolarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m³
dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznówola
jedn. ew. 140605_5 Grójec

TREŚĆ RYSUNKU

Instalacja ogrzewcza - rzut dachu

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	06.2021
OPRACOWAŁ	inż. Sierhei Panimash		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/IPBS/17 specjalność instalacyjna		RYS. NR	PW-IS-OG-03