



LEGENDA

- zimna woda
- ciepła woda
- woda cyrkulacyjna
- woda zmieszana
- woda hydranowa
- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- kanalizacja sanitarna lokalowa
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- odpowietrzenie kanalizacji
- Ø160 PVC i=1,5%
- KS03 Ø75
- 2W

UWAGA

1. Podejście wodne do armatury wykonać:
  - baterie czerpalne Ø20x2,8mm PP
  - miska ustępowa Ø20x2,8mm PP
  - pisuar Ø25x3,5mm PP
2. Na każdym pionie na wysokości ok 50cm nad posadzką zamontowane rewizja.
3. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć przepustami ognioochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród
4. Wszystkie przybory sanitarne połączyć z instalacją poprzez zawory odcinające
5. Instalację hydrantową należy wykonać jako zalaną

Zestawienie powierzchni użytkowej		
L.p	Nazwa	Pow. (m2)
2.1	KLATKA SCHODOWA	25,90
2.2	POM. C.O.	80,01
2.3	SALA LEKCYJNA	56,55
2.4	TOAleta NAUCZYCIELI	2,84
2.5	KORYTARZ TOALET	4,80
2.6	TOAleta CHŁOPCÓW	10,33
2.7	TOAleta NIEPEŁNOSP.	3,96
2.8	TOAleta DZIEWCZYNEK	8,25
2.9	SALA LEKCYJNA	46,34
2.10	SALA LEKCYJNA	50,14
2.11	SALA LEKCYJNA	68,10
2.12	SALA LEKCYJNA	55,56
2.13	ZAPLECZE SALI	7,88
2.14	ZAPLECZE SALI	8,08
POW. UŻYTKOWA PIĘTRA		428,24 m2

Jednostka projektowa: <b>ZALEWSKI</b> PROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przemysław Zalewski i Wspólnicy ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26				
INWESTOR Gmina Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec				
OBIEKT Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m <sup>3</sup> dz. nr ew.157/1, obręb 0020 Lesznówola jedn. ew. 140605_5 Grójec				
TREŚĆ RYSUNKU Instalacja wodno-kanalizacyjna - rzut piętra				
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
OPRACOWAŁ	inż. Natalia Ciereszko		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Przemysław Konarzewski nr upr. MAZ/0585/PBS/17 specjalność instalacyjna		RYS. NR	PW-IS-WK-02