

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e-mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec



Grójec dn. 17.05.2023 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.8.2023.KOI-7

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap I*”.

Pytanie 1

Proszę o zmianę wymogu dot. oprav oświetlenia ulicznego. W ramach Zał. nr 1 do SWZ „Opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego oświetlenia w Gminie Grójec” w tabeli nr 5 w wierszu 13 „Temperatura barwowa źródeł światła” Zamawiający określił warunek by oferowane przez Wykonawcę oprawy oświetlenia ulicznego posiadały temperaturę barwową od 4000°K do 5700°K (+10%). By temperatura barwowa źródeł światła oferowanych oprav była spójna z dotychczas zainstalowanym oświetleniem zewnętrznym na terenie Gminy Grójec proszę o zmianę wskazanego wymogu by zakres temperatury barwowej oferowanych oprav mieścił się w zakresie od 3500°K do 4500°K (+10%).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zmienił zapisy Załącznika nr 1 do SWZ w tym zakresie (tabela nr 5 wiersz 11 „Temperatura barwowa źródeł światła”).

Zamawiający udostępnia aktualny Załącznik nr 1 do SWZ - Wymagania wydajności oświetlenia – 17.05.2023 r.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda