



LEGENDA:

- Monitor słuchawkowy wideodomofonu
- Panel zewnętrzny wideodomofonu przy furtce
- Łącznik oświetleniowy pojedynczy
- Łącznik oświetleniowy podwójny
- Łącznik oświetleniowy schodowy
- Kamera zewnętrzna

- WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:
- OPRAWA LED 18W 2400lm IP44
  - OPRAWA LED 36W 4500lm IP44
  - OPRAWA LED 20W 2500lm IP65
  - KINKIET ZEWNĘTRZNY LED 11W 450lm IP65
  - OPRAWA LED 20W 2000lm Z CZUJNIKIEM RUCHU
  - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 1H OPT. KORYT.
  - OPRAWA AWARYJNA LED 3W 1H OPT. OTWARTA
  - OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA -20st C 1H
  - OPRAWA EWAKUACYJNA

UWAGI:

- PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z LOKALIZACJĄ WSKAZANĄ W PROJEKCIE BRANŻY SANITARNEJ.
- OBWODY ZASILAJĄCE WYKONAĆ NALEŻY PRZEWODAMI/KABLAMI MIEDZIANYMI.
- OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTACH W PRZESTRZENI SZACHTU, PODTYNKOWO, NATYNKOWO, W ŚCIANACH I POSADZKACH W PESZLACH OCHRONNYCH.
- PRZEWODY ZASILAJĄCE I PRZEWODY NISKOPRĄDOWE PROWADZIĆ W OSOBNYCH KORYTACH/DRABINACH
- W ŁAZIENKACH, POM. TECHNICZNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT O STOPNIU OCHRONY CONAJMNIJ IP44
- MODUŁY AWARYJNE DO OPRAW NA ZEW. ZAMAWIAĆ W WYKONANIU DO NISKICH TEMP.
- OPRAWY AWARYJNE NALEŻY ZAMAWIAĆ W WYKONANIU CONAJMNIJ 1h.
- OPRAWY AWARYJNE MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
- WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA OSTATECZNĄ KOORDYNACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI
- WYKONAWCA ODPOWIEDZIALNY JEST ZA STWORZENIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ