

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e-mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec



Grójec dn. 16.08.2023 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.17.2023.KOI-1

**Wszyscy Wykonawcy, zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap II”**.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wymianę na koszt Wykonawcy wysięgników (a co za tym idzie – zmianę wysokości i/lub długości wysięgnika przewidzianego do obliczeń fotometrycznych, w stosunku do kilku sytuacji obliczeniowych w stosunku do których Zamawiający nie przewidywał wymiany wysięgników? Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie obliczeń w sposób zapewniający lepsze warunki oświetleniowe przy jednoczesnym ograniczeniu mocy zastosowanych opraw, co w perspektywie przełoży się na dodatkowe oszczędności Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie własnych obliczeń fotometrycznych. Obliczenia należy sporządzić dla sytuacji oświetleniowych identycznych jak w obliczeniach referencyjnych zawartych w załączniku nr 1 (o takich samych parametrach geometrycznych drogi i położenia oprawy - z możliwością dowolnej regulacji kąta nachylenia opraw). Zmiana parametrów wsadowych obliczeń fotometrycznych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie przewiduje w zakresie zamówienia wymiany wysięgników.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda