

**ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
w Grójcu Sp. z o.o.**

05-600 Grójec, ul. Stokowa 2
tel. : 48 664 52 51, fax. : 48 664 25 31
REGON: 363158814, NIP: 7972056256
KRS: 0000589658 Sąd Rej. m. st. W-wy
XIV Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 23 194 000 zł

Grójec dnia 17.03.2022

L. dz. 618 2022 r

**Gmina Grójec
Ul. J. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje że tegoroczne pomiary ciśnienia na hydrantach zlokalizowanych w sąsiedztwie dz. nr ew. 275 w m. Grójec ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej wynosi około 0,20 MPa na zaworze otwartym, co daje 10 dm³/s.

Równocześnie zawiadamiamy, że ciśnienie w sieci nie jest stałe (zależne od rozbiorów), a w okresach letnich (suchych) oraz w sytuacjach awaryjnych, mogą występować ograniczenia w dostawie wody.

Prezes Zarządu
Paweł Splawa-Neyman