



WOŚ.6220.10.2023.AGS

Grójec, dn. 6 grudnia 2023r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dalej „ustawa ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z ze zm.) dalej „k.p.a.” po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznowoli, Kośminie, Szczęsnej i Kobylinie”
Z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
 2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
 3. Usytuować zaplecze budowy poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia, w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń i materiałów budowlanych do wód powierzchniowych.
 4. Przechowywać paliwa, oleje i smary w przystosowanych do tego szczelnych pojemnikach;
 5. Zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
 6. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
 7. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostawaniem się odcieków, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom.
 8. Natychmiastowo usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami
 9. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.

organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 24 listopada 2022 r. znak: WOŚ.6220.10.2023.AGS wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej RDOŚ w Warszawie), do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (dalej PPIS w Grojcu) oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie (dalej PGW WP ZZ w Warszawie) o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu pismem z dn. 4 sierpnia 2023 r. znak: ZNS.9027.2.1.18.2023 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 8 września 2023 r. znak: WOOS-I.4220.1117.2023.JC.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia należy je ostrożnie wydostać.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie opinią z dnia 25.06.2023 r. znak: WA.ZZŚ.6.4901.149.2023.JS.2 Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;
 2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
 3. Usytuować zaplecze budowy poza obszarami wrażliwymi na zanieczyszczenia, w sposób zapewniający nieprzedostawanie się zanieczyszczeń i materiałów budowlanych do wód powierzchniowych.
 4. Przechowywać paliwa, oleje i smary w przystosowanych do tego szczelnych pojemnikach;
-

5. Zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;
6. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
7. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostawaniem się odcieków, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom.
8. Natychmiastowo usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami
9. Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
10. Roboty ziemne prowadzić w sposób maksymalnie ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne oraz ich wpływ na tereny działek sąsiednich;
11. Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych.
12. W przypadku prowadzenia odwodnienia wykopów, w zależności od nawodnienia gruntu zastosować drenaż na dnie wykopu lub igłofiltr w celu obniżenia poziomu zwierciadła wody. Wodę z odwodnienia odprowadzać do studzienek betonowych, a następnie odprowadzać na teren biologicznie czynny bez zalewania terenów sąsiednich.
13. Zaprojektować rurociągi, przepompownie oraz zbiorniki retencyjne jako szczelne i podziemne, zapewniające pełną ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
14. Ściany wykopów do 4 metrów zabezpieczyć za pomocą szalunku stalowego systemowego z rozporami, natomiast wykopy powyżej 4 metrów zabezpieczyć ścianką szczelną z grodzic stalowych;
15. Zbiorniki przepompowni zaprojektować w sposób umożliwiający retencję dopływających ścieków w przypadku awarii pomp;
16. Zbiorniki retencyjne wykonać o pojemności równej 100 i 120 m³;
17. Przekroczenia kanalizacji sanitarnej pod przepustami i ciekami wykonać w rurze ochronnej posadowionej minimum 1,0 m poniżej rzędnej dna przepustu lub cieku, licząc od góry rury ochronnej;
18. Zagospodarować wydobywane masy ziemne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub przekazać je podmiotowi posiadającemu zezwolenia na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów
19. Na etapie realizacji inwestycji wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z sieci wodociągowej lub dostarczać w pojemnikach mobilnych
20. Wodę na próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej dostarczyć z sieci wodociągowej po uzyskaniu zgody właściciela sieci lub dostarczyć w pojemnikach mobilnych;
21. W czasie eksploatacji inwestycji wodę potrzebną do płukania pompowni i sieci kanalizacyjnej dostarczać z sieci wodociągowej lub z pojemników mobilnych;
22. Ścieki powstałe z płukania sieci oraz z prób szczelności kierować poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków
23. Prowadzić okresowe prace serwisowe przy wykorzystaniu maszyn i urządzeń o dobrym

stanie technicznym;

24. Dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem środowiska.
25. Po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową z zachowaniem układu profilu glebowego.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ooś, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zgodnie z art. 10 §1 oraz 49 k.p.a. obwieszczeniem z dnia 03.10.2023 r. poinformował strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony nie wniosły uwag ani wniosków w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Z analizy powyższych uwarunkowań stwierdzono, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Leszniewoli, Kośminie, Szczęsnej i Kobylinie.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia teren objęty inwestycją stanowią przede wszystkim grunty budowlane, grunty rolne (pola, łąki), nieużytki, drogi i ciągi komunikacyjne. Wybudowana kanalizacja nie spowoduje zmian w sposobie wykorzystania istniejących terenów. Na terenie inwestycji występuje głównie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa zlokalizowana wzdłuż dróg gminnych. W ramach inwestycji nie przewiduje się usuwania drzew i krzewów.

Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie organ stwierdza, iż teren inwestycji znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jezioroki wyznaczonym w drodze rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jezioroki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4209, ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Nr 59 Wojewody Mazowieckiego na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Powyższy zakaz, stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 24 ust.2 pkt 3 uoop zakazy w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Planowane działania mają na celu budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Leszniewola, Kośmin, Szczęsna i Kobylin w ramach działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o, która w myśl zapisów art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce

nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego. W związku z powyższym znajduje się przesłankę na zastosowanie ww. odstępstwa od zakazu o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody.

Projektowana kanalizacja będzie pracować w systemie mieszanym grawitacyjno-tłocznym. Projektuje się kolektory główne i boczne wraz z sięgaczami na posesje, sieciowe przepompownie ścieków oraz zbiorniki retencyjne. Przybliżona długość projektowanej sieci wynosi ok. 10 km, co stanowi łącznie kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne.

Zaplanowano ok. 6 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 2 zbiorniki retencyjne.

Ilość budynków mieszkalnych w obrębie planowanej kanalizacji wynosi ok. 196 szt.

Kolektory grawitacyjne główne oraz boczne wykonane będą z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do ścieków sanitarnych o średnicy Ø200 mm, a sięgacze z rur PVC litych klasy minimum SN 8 o średnicy Ø160 mm.

Przewidziano zastosowanie studzienek betonowych o średnicach od Ø600 mm do Ø2000 i z tworzyw sztucznych o średnicach od Ø400 do Ø2000 mm na kolektorach głównych i bocznych. Studzienki na sięgaczach będą wykonane z tworzyw sztucznych o średnicach min Ø400 mm. Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych wykonane będą z rur PE100 SDR17 lub PE100 RC SDR17 o średnicach od Ø75 do Ø110 mm. Na załamaniach trasy przewidziano zastosowanie bloków oporowych. Przewody ciśnieniowe będą wyposażone w armaturę między innymi: zawory zwrotne, zasuwy odcinające, zawory napowietrzająco – odpowietrzające, niezbędną dla prawidłowej pracy i eksploatacji sieci. Włączenie rurociągu tłoczego do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykonane będzie poprzez szczelną studnię rozprężną, o średnicy min. Ø800 mm z PE. Studnia musi zapewniać wytracanie energii przez ścieki napływające z rurociągu tłoczego. Studnie rozprężne wyposażone będą w filtry zapewniające eliminację odorów. Wszystkie przewody oraz studnie układane będą na podsypce pisakowej. Wysokość podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentów rur i studni. Elementy użyte do budowy kanalizacji będą spełniać wymagania PN-EN 476. Głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych wynosić będzie od około 1,5 do około 5,2 m p.p.t., a przewodów ciśnieniowych od około 1,5 do 2,5 m p.p.t.

Najbliżej położone obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok 16,6 km
- specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu PLH140039.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Mając na uwadze rozległe prace ziemne w obszarze chronionym nie można wykluczyć wykorzystywania terenu inwestycji przez gatunki zwierząt w tym gatunki objęte ochroną. Z uwagi na powyższe postawiono warunek dotyczący oględzin terenu przy udziale nadzoru przyrodniczego, pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu

młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Etap budowy przedsięwzięcia wiązał się będzie z oddziaływaniem na środowisko m.in. w zakresie powstawania ścieków socjalno-bytowych oraz zapotrzebowaniem na wodę.

Na potrzeby budowy woda pobierana będzie z przyłącza sieci wodociągowej lub dowożona będzie w pojemnikach mobilnych. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w mobilnych bezodpływowych urządzeniach sanitarnych, których zawartość będzie opróżniania przez wykwalifikowaną firmę.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się ciężkiego sprzętu mechanicznego. Prace wykonywane będą przy pomocy sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Paliwa, oleje i smary będą przechowywane w specjalnie do tego przystosowanych szczelnych pojemnikach. Ściany wykopów zostaną zabezpieczone szalunkami z rozporami lub ściankami szczelnymi z grodzic stalowych w celu niedopuszczenia do oberwania gruntu.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie powodował powstawanie odpadów budowlanych, oraz odpadów pochodzących z zaplecza socjalnego użytkowanego przez pracowników. Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych zamykanych pojemnikach w wyznaczonym miejscu o zabezpieczonym podłożu. Odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy (odbiorców), posiadających właściwe zezwolenia na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami

W wyniku prowadzonych robót budowlanych powstaną również następujące rodzaje nieczystości ciekłych:

- ścieki z prób szczelności, czyszczenia i płukania rurociągów (ok. 450 m³),
- ścieki sanitarne pochodzące od ekip budowlanych.

Ścieki te będą gromadzone a następnie transportowane na oczyszczalnię ścieków w Kobylinie.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tych siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych: RW20001025819 o nazwie „Jeziorka od Kraski”. Dla JCWP „Jeziorka od Kraski” Dla ww. JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny oceniono jako umiarkowany, a stan chemiczny poniżej dobrego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku, dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE do 2039 roku. Wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200065, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu nie pogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), które dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-29 oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:


1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Załącznik do decyzji znak: WOŚ.6220.10.2023.AGS z dn. 06.12.2023 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)**

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Lesznowoli, Kośminie, Szczęsnej i Kobylinie

Projektowana kanalizacja będzie pracować w systemie mieszanym grawitacyjno-tłocznym. Projektuje się kolektory główne i boczne wraz z sięgaczami na posesje, sieciowe przepompownie ścieków oraz zbiorniki retencyjne. Przybliżona długość projektowanej sieci wynosi ok. 10 km, co stanowi łącznie kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne.

Zaplanowano ok. 6 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz 2 zbiorniki retencyjne. Przepompownie będą usytuowane głównie w drogach gminnych jako przejezdne. Po realizacji projektu do zbiorczego systemu kanalizacji podłączonych zostanie ok. 196 budynków. Średniodobowa ilość ścieków z terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wyniesie ok. 78 m³/d. Projektowana kanalizacja będzie włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a ścieki będą kierowane na oczyszczalnię ścieków w Kobylinie. Ścieki oczyszczone odprowadzane są korytem otwartym do rzeki Molnicy

Włączenia przedmiotowej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej planuje się na działce nr 51, obręb Kobylin.

Ze względu na ukształtowanie i istniejące zagospodarowanie terenu kanalizację zaprojektowano jako grawitacyjno-tłoczną z 6-cioma sieciowymi przepompowniami ścieków oraz 2-ma zbiornikami retencyjnymi. Długość planowanych do zabudowy kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych wynosi około 10 km.

Do projektowanej kanalizacji planuje się podłączenie ok. 196 budynków, co stanowi ok. 784 RLM.

Kolektory grawitacyjne główne oraz boczne wykonane będą z rur PVC litych klasy minimum SN 8 lub innych przeznaczonych do ścieków sanitarnych o średnicy Ø200 mm, a sięgacze z rur PVC litych klasy minimum SN 8 o średnicy Ø160 mm.

Przewidziano zastosowanie studzienek betonowych o średnicach od Ø600 mm do Ø2000 i z tworzyw sztucznych o średnicach od Ø400 do Ø2000 mm na kolektorach głównych i bocznych. Studzienki na sięgaczach będą wykonane z tworzyw sztucznych o średnicach min Ø400 mm.

Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych wykonane będą z rur PE100 SDR17 lub PE100 RC SDR17 o średnicach od Ø75 do Ø110 mm. Na załamaniach trasy przewidziano zastosowanie bloków oporowych. Przewody ciśnieniowe będą wyposażone w armaturę między innymi: zawory zwrotne, zasuwy odcinające, zawory napowietrzająco – odpowietrzające, niezbędną dla prawidłowej pracy i eksploatacji sieci.

Włączenie rurociągu tłoczego do grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykonane będzie poprzez szczelną studnię rozprężną, o średnicy min. Ø800 mm z PE. Studnia musi zapewniać

wytracanie energii przez ścieki napływające z rurociągu tłoczego. Studnie rozprężne wyposażone będą w filtry zapewniające eliminację odorów.

Wszystkie przewody oraz studnie układane będą na podsypce pisakowej. Wysokość podsypki i obsypki wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami producentów rur i studni.


Elementy użyte do budowy kanalizacji będą spełniać wymagania PN-EN 476.

Głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych wynosić będzie od około 1,5 do około 5,2 m p.p.t., a przewodów ciśnieniowych od około 1,5 do 2,5 m p.p.t.

Prowadzenie robót budowlanych będzie odbywać się tylko w porze dziennej, aby zminimalizować wpływ hałasu na otoczenie.

Najbliżej położone obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok 16,6 km

- specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu PLH140039.

PREZYST RZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)