

URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
e:mail: urząd@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91
www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:
Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec



Grójec dn. 04.06.2024 r.

Dotyczy postępowania nr: W1.271.11.2024.KOI

**Wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.: „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap I*”.

Zamawiający po ponownym przeprowadzeniu czynności badania i oceny ofert nr 2, 4 oraz 8 złożonych w przedmiotowym postępowaniu, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych i opisanych w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W toku postępowania jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

EL-MOT Usługi Elektryczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Tuszynie

NIP: 7282869585

z łączną ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **300 661,20 zł brutto**.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym w toku postępowania ofertom niepodlegającym odrzuceniu, w każdym kryterium oceny ofert (łączna cena brutto – 50 %, moc – 40 %, trwałość – 10 %) oraz łączną punktację:

Nr oferty	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych	Liczba punktów w kryterium trwałość strumienia światła opraw	Łączna liczba punktów
		[max. 50]	[max. 40]	[max. 10]	
2.	EL-MOT Usługi Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie NIP: 7282869585	300 661,20 zł	13,95 kW	145 000 h	98,02 pkt
		50 pkt	38,02 pkt	10 pkt	
4.	Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie NIP: 527-270-40-77	375 150,00 zł	13,26 kW	141 000 h	90,07 pkt
		40,07 pkt	40 pkt	10 pkt	
8.	Alpida Power Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Słupno NIP: 8961508838	399 201,00 zł (po poprawieniu omyłki rachunkowej)	13,95 kW	145 000 h	85,68 pkt
		37,66 pkt	38,02 pkt	10 pkt	

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wykonawcy – EL-MOT Usługi Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert – łącznie 98,02 pkt.

Po analizie dokumentów Zamawiający stwierdza, iż:

Wykonawca – EL-MOT Usługi Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie złożył dokumenty przedmiotowe, które winien był przedłożyć razem z ofertą, w celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do SWZ.

W szczególności:

a) Zgodnie z pkt. 1 punkt a) i b) rozdziału IXa SWZ związanym z doбором mocy opraw, występował wymóg aby oświetlenie było zgodne z normą PN-EN 13201:2016. Załączone są pliki fotometryczne bryły światłości opraw, które umożliwiają weryfikację poprawności złożonych obliczeń fotometrycznych. Załączone pliki są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Obliczenia fotometryczne zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SWZ, tj. przy zachowaniu tożsamer geometrii drogi, położenia punktu świetlnego oraz współczynnika zapasu 0,8 dla opraw z szybą. Załączone obliczenia są podpisane w sposób zgodny z wymaganiami SWZ. Wyliczona z obliczeń fotometrycznych całkowita wartość mocy systemu nie różni się od zadeklarowanej przez Wykonawcę i wynosi 13,95 kW.

b) Zgodnie z pkt. 1 punkt c) rozdziału IXa SWZ wymagane jest załączenie sprawozdania z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury T_s (T_c) = 55°C, 85°C, wraz z prognozą zgodną ze

wzorem Memorandum Technicznym TM-21-11. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie, Wykonawca załączył Sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED wykonanego przez laboratorium posiadające akredytację niezależnego laboratorium. Dokument jest podpisany.

Dokument jest zgodny z wymaganiami SWZ:

Zostały złożone i podpisane wszystkie dokumenty opisane w Rozdziale IXa pkt. 2. i wyspecyfikowane w Tabeli nr 2

Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień treści oferty, w związku z brakiem w kartach katalogowych opraw następujących informacji:

- czy oprawy mają możliwość regulacji ustawienia oprawy pod kątem od -15° do $+15^{\circ}$ z krokiem 5° ,
- czy materiał korpusu oprawy jest wykonany zgodnie z Normą PN-En 1706:2011,
- czy system optyczny oprawy jest wykonany zgodnie z Normą PN-EN 12464-2,
- czy oprawa URBINO wykonana w II klasie ochronności jest zgodna z normą PNEN 60529,
- czy prąd udarowy w zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym w oprawie jest na poziomie 5kA (zabezpieczenie miało chronić od przepięć 10kV/5kA).

Wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań i spełnienie zgodności oferty z SWZ.

Ponadto Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie, gdzie w przetłumaczonym Raplocie TM-21-11 znajduje się dokładna informacja w języku polskim o trwałości strumienia światła podanego w ofercie do kryterium 3. Trwałość strumienia światła oprawy i jaka rola wykresu obrazującego ten parametr w formie graficznej. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazał dokumenty, gdzie jest informacja w języku polskim o trwałości strumienia światła podanego w ofercie.

Wykonawca złożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe wraz z wyjaśnieniami oraz podmiotowe środki dowodowe określone w SWZ.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający informuje, iż czynności z dnia 13 marca 2023 r. w zakresie odrzucenia ofert nr 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 oraz 11 nie zostały zaskarżone ani uchylone, zostały utrzymane w mocy i nie podlegają zaskarżeniu na obecnym etapie postępowania.

Pouczenie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz
/-/ Dariusz Gwiazda