

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

w Grójcu Sp. z o.o.

05-600 Grójec, ul. Stokowa 2

tel. 048 664 52 51 NRS. 0000589658

REGON: 349130014, NIP: 7972056256

Grójec 02.02.2024

L.dz. ....238.....2024

**TESTA Stanisław Wilk**  
**Ul. Bokserska 5 lok.3U**  
**05-600 Grójec**

**WARUNKI TECHNICZNE**

Niniejsze warunki techniczne dotyczą przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na działce nr ew. 3358/18 oraz fragmentach dz. nr 3358/3, 3358/17, 3358/19 oraz 3358/21 zlokalizowanych w m. Grójec

**1. Zaopatrzenie w wodę**

Celem zasilenia w wodę w maksymalnej ilości 34 m<sup>3</sup>/dobę:

- wybudować przyłącze z rur PE o średnicy wynikającej z obliczeń i ciśnieniu do 1 MPa od istniejącej miejskiej sieci wodociągowej  $\Phi 160$  przebiegającej w pasie drogowym ul. Zdrojowej
- przy włączeniu przyłącza do sieci stosować elementy bez części ruchomych
- przejścia przyłączy pod istniejącymi i planowanymi drogami utwardzonymi zaprojektować w rurach osłonowych stal lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony
- zestaw wodomierzowy zlokalizować w budynku w przygotowanym pomieszczeniu lub w szczelnej studzience

**2. Odbiór ścieków sanitarnych**

Celem odbioru ścieków sanitarnych w maksymalnej ilości 32,3m<sup>3</sup>/dobę:

- wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy wynikającej z obliczeń od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  $\Phi 400$  przebiegającej w dz. nr 3358/3 zgodnie z załącznikiem nr 1
- przyłącze wybudować do budynku z rur PVC o średnicach wynikających z obliczeń, min. 160mm
- studnie w ulicach betonowe, szczelne o średnicy 1200 mm z przejściami szczelnymi oraz pierścieniami odciążającymi i wjazdami do 40t z zabezpieczeniami antywłamaniowymi
- w terenach nieutwardzonych dopuszcza się studzienki PVC  $\Phi 425$ mm
- każdą zmianę kierunku przebiegu rur kanalizacyjnych wykonać za pomocą studni
- spadki zgodnie z Polską Normą

**3. Pozostałe informacje:**

- dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
- zasady lokalizacji uzbrojenia w gruntach nie będących własnością wnioskodawcy należy ustalić z właścicielami tych gruntów uzyskując wymagane i niezbędne zgody
- włączenia do sieci gminnych dokonuje nieodpłatnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
- bezpłatnego odbioru końcowego wybudowanego uzbrojenia dokonuje w terenie upoważniony przedstawiciel ZWiK Sp. z o.o., w obecności inwestora i wykonawcy, sporządzając pisemny protokół odbioru
- niniejsze warunki są aktualnie wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane
- niniejsze warunki nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
- wodomierz nieodpłatnie dostarcza i montuje na przygotowanym stanowisku Przedsiębiorstwo

#### **4. Dokumenty, które należy dołączyć do protokołu odbioru technicznego:**

- atesty materiałów
- raport z technicznych prób końcowych
- mapa inwentaryzacyjna powykonawcza

#### **Uwagi:**

- podczas okresów suchych występują ponadnormatywne rozbiory wody co skutkuje obniżonym ciśnieniem w sieci wodociągowej i ograniczeniami w dostawie wody
- **nawiązując do przewidywanego, w złożonym wniosku, zaopatrzenia na wodę do celów ppoż. informujemy, że woda jest dostępna z hydrantów istniejących w ilościach zależnych od parametrów pracy sieci wodociągowej. W obrębie planowanej inwestycji ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej wynosi około 0,26 MPa na zaworze otwartym, co daje 11,40 dm<sup>3</sup>/s i nie jest wartością stałą.**

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Termin ważności WTZ 2 lata od daty wydania warunków.

Prezes Zarządu

Paweł Sława Neyman

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
w Grójcu Sp. z o.o.

05-600 Grójec, ul. Stokowa 2  
tel. 048 664 52 51, KRS: 0000589658  
REGON: 362150014, NIP: 7972056256

Grójec 02.02.2024

L.dz. ....240.....2024

**TESTA Stanisław Wilk**  
**Ul. Bokserska 5 lok.3U**  
**05-600 Grójec**

### **WARUNKI TECHNICZNE**

Niniejsze warunki techniczne dotyczą przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 na działce nr ew. 3358/18 oraz fragmentach dz. nr 3358/3, 3358/17, 3358/19 oraz 3358/21 zlokalizowanych w m. Grójec

#### **1. Zaopatrzenie w wodę**

Celem zasilenia w wodę w maksymalnej ilości 34 m<sup>3</sup>/dobę:

- wybudować przyłączy z rur PE o średnicy wynikającej z obliczeń i ciśnieniu do 1 MPa od istniejącej miejskiej sieci wodociągowej  $\Phi 160$  przebiegającej w pasie drogowym ul. Zdrojowej
- przy włączeniu przyłącza do sieci stosować elementy bez części ruchomych
- przejścia przyłączy pod istniejącymi i planowanymi drogami utwardzonymi zaprojektować w rurach osłonowych stal lub PP wyprowadzonych min. 0,5 m poza teren utwardzony
- zestaw wodomierzowy zlokalizować w budynku w przygotowanym pomieszczeniu lub w szczelnej studzience

#### **2. Odbiór ścieków sanitarnych**

Celem odbioru ścieków sanitarnych w maksymalnej ilości 32,3m<sup>3</sup>/dobę:

- wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy wynikającej z obliczeń od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  $\Phi 400$  przebiegającej w dz. nr 3358/3 zgodnie z załącznikiem nr 1
- przyłączy wybudować do budynku z rur PVC o średnicach wynikających z obliczeń, min. 160mm
- studnie w ulicach betonowe, szczelne o średnicy 1200 mm z przejściami szczelnymi oraz pierścieniami odciążającymi i włączkami do 40t z zabezpieczeniami antywłamaniowymi
- w terenach nieutwardzonych dopuszcza się studzienki PVC  $\Phi 425$ mm
- każdą zmianę kierunku przebiegu rur kanalizacyjnych wykonać za pomocą studni
- spadki zgodnie z Polską Normą

#### **3. Pozostałe informacje:**



- dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
- zasady lokalizacji uzbrojenia w gruntach nie będących własnością wnioskodawcy należy ustalić z właścicielami tych gruntów uzyskując wymagane i niezbędne zgody
- włączenia do sieci gminnych dokonuje nieodpłatnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
- bezpłatnego odbioru końcowego wybudowanego uzbrojenia dokonuje w terenie upoważniony przedstawiciel ZWiK Sp. z o.o., w obecności inwestora i wykonawcy, sporządzając pisemny protokół odbioru
- niniejsze warunki są aktualnie wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane
- niniejsze warunki nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłączy wodociągowe i kanalizacyjne
- wodomierz nieodpłatnie dostarcza i montuje na przygotowanym stanowisku Przedsiębiorstwo

#### **4. Dokumenty, które należy dołączyć do protokołu odbioru technicznego:**

- atesty materiałów
- raport z technicznych prób końcowych
- mapa inwentaryzacyjna powykonawcza

#### **Uwagi:**

- podczas okresów suchych występują ponadnormatywne rozbiory wody co skutkuje obniżonym ciśnieniem w sieci wodociągowej i ograniczeniami w dostawie wody
- **nawiązując do przewidywanego, w złożonym wniosku, zaopatrzenia na wodę do celów ppoż. informujemy, że woda jest dostępna z hydrantów istniejących w ilościach zależnych od parametrów pracy sieci wodociągowej. W obrębie planowanej inwestycji ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej wynosi około 0,26 MPa na zaworze otwartym, co daje 11,40 dm<sup>3</sup>/s i nie jest wartością stałą.**

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Termin ważności WTZ 2 lata od daty wydania warunków.

Prezes Zarządu

Paweł Spława Neyman