


PROFIL SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KABLOWEJ Z ISTN. SIECIĄ PGE DYSTRYBUCJA S.A.


Obiekt: Sieć 0,23 kV kablowa niskiego napięcia

PRZEKRÓJ POPRZECZNY UŁOŻENIA LINII KABLOWEJ

(wymiary podane w cm)



PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ
Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ nN
(wymiary podane w cm)



1. Linia kablowa n/N
V= 15 - odległość zachowana

Wnioski:

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijkami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inżyniera. Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.

NADZORCA ZADANIA			
Przebudowa ulic Wesołej i Radosnej w Grójcu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego			
EDYTOR PROJEKTOWY		INWESTOR	
Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski Szczęsna, ul. Truskawkowa 5 05-600 Grójec		Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Elektroenergetyczna		Projekt budowlany	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	
mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI		GP-III-7342/82/92	
ASISTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. PIOTR KIERSZNIIEWSKI			
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekrój poprzeczny skrzyżowania sieci kablowych			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
07.2024	1:500	1/1	E4