



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 22-05-2023 r.

Wszyscy Oferenci

SPZOZ-IV-ZP-104-2023

dot. zapytania ofertowego na: Obsługę techniczną budynków SPZOZ w Lublińcu.
Znak sprawy ZP/25/22

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania

1) termin płatności, czy jest możliwość składania oferty z terminem 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunków ww. zakresie.

2) rama filtrów HEPA powinna być wykonana: ze stali nierdzewnej lub w ramie MDF lub ramie metalowej. Jaki rodzaj ramki Państwo preferują bo są duże różnice w cenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie 3 typy ram filtrów HEPA.

3) co ma obejmować cena ryczałtowa? Kto pokrywa koszty części zużytych przy naprawach?

Odpowiedź: Cena ryczałtowa (stała, miesięczna) to cena, którą oferuje Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. Koszt części zużytych przy naprawach pokrywa Zamawiający.

4) W specyfikacji do zapytania stwierdzono:
„Wykonawca pokryje całkowity koszt naprawy urządzenia jeżeli jego uszkodzenie wyniknęło z nieprawidłowej obsługi przez personel Wykonawcy” – co kryje się pod tym zapisem?

Odpowiedź: Powyższe oznacza, że Wykonawca pokrywa koszt naprawy, jeżeli ją spowodował przez swoje działanie.

5) Proszę o potwierdzenie ilości przeglądów:

Mamy 4 przeglądy dla: central, agregatów WL, wentylatorów
2 przeglądy dla: agregaty freonowe, agregat skraplający, klimatyzatory split.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

Z poważaniem:

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. *Malgorzata Nowak*

Sporządził: Rafał Kapica, Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86 ; przetargi@spzozlubliniec.pl

Rafał Kapica *Piotr Mastalerz*
KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
mgr inż. Piotr Mastalerz