
latarnia nr 108
latarnia nr 107
latarnia nr 106
latarnia nr 105
latarnia nr 104
latarnia nr 103
latarnia nr 102
latarnia nr 101
latarnia nr 201
latarnia nr 202
latarnia nr 203
latarnia nr 204
latarnia nr 205
latarnia nr 206
latarnia nr 207
latarnia nr 208
latarnia nr 109
latarnia nr 110
latarnia nr 111
latarnia nr 112
latarnia nr 113
latarnia nr 114
latarnia nr 115
latarnia nr 116
latarnia nr 117
latarnia nr 212
latarnia nr 211
latarnia nr 210/1
latarnia nr 210
latarnia nr 209
lampa oświetleniowa LED 60,67W, 5000 K SP, kl. II, IP 66 stop dumineiy ø 146mm wraz z elastomerem do wys. 0,35m h= 3m + wysięgnik 1,0m / 0,6m 5 ° kolor grafit
WKU 3x1,5mm² + radio kalowany
UXA-01 001/E14 2A/gG
zacisk PE stopa fa/zero
YAKY 5x25mm² l=46(40)m
YAKY 5x25mm² l=46(40)m
proj. fa2x 25x4mm
SRS 110
YAKY 5x25mm² l=6m
YAKY 5x25mm² l=52(46)m
YAKY 5x25mm² l=46(40)m
YAKY 5x25mm² l=3m+8m=15m
YAKY 5x16mm² l=49(43)m
YAKY 5x25mm² l=5m
YAKY 5x16mm² l=49(43)m
YAKY 5x25mm² l=555(49)m
YAKY 5x25mm² l=701)m
YAKY 5x25mm² l=41(35)m
YAKY 5x25mm² l=3m
YAKY 5x25mm² l=7m
YAKY 5x25mm² l=8m
YAKY 5x25mm² l=42(36)m
YAKY 5x25mm² l=45(39)m
YAKY 5x25mm² l=52(46)m
YAKY 5x25mm² l=10m
YAKY 5x25mm² l=40(34)m
Proj. szafka sterowania oświetleniem SO-2 PCZ o nazwie "SO UG Ciśny" (nr ewid . . . . .)
TN-S
1 - dowód szyn
2 - dowód szyn
B6
moc zainstalowana
3x320T C 10A
3x320T C 10A
3x320T C 10A
LL1,LL2,LL3
S1
B+C
LL1 (N,N)
LL2 (N,N)
LL3 (N,N)
N
PE
PEN
YAKY 4x25mm² l=8m
Istn. złącze kablowo-pomiarowe ZK1=1f nr 210/1/ wg odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.
FR 303 ESA
kWh
3<1
C 63A
LL1 - 4x35mm²
LL2 - 4x35mm²
LL3 - 4x35mm²
150mm²
150mm²
UWAGA!
Projektuje się redukcję mocy projektowanych opraw oświetleniowych w godzinach od 23.00 do 4.00 do wielkości mocy 70% !!!
Projektowany kabel nn na całej długości układać w rurze ochronnej DVR 75
Tytuł rysunku:
Schemat ideowy zasilania
TB PROJEKT
Tymiana Bieńkowskiego
86-100 Świecie, ul. Mickiewicza 23
Tytuł opracowania:
Przebudowa drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego – polegająca na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7, 18, 222 w m. Ciśny, gm. Lniano
Zlecenie: 177 / 2019
Rys. nr 3
Skala:
Podpisowanie:
Funkcja
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
Podpis
Data
Projektował: mgr inż. Wojciech Bieńkowski
Opracowała: mgr inż. Jolanta Gwiża
19.12.2019