

IOŚIR.6220.2.9.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej w skrócie uouioś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.) , po rozpatrzeniu wniosku inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 26.04.2022 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 27.04.2022 r.), złożonego przez Panią Agnieszkę Zdunek-Muszyńską - Pełnomocnika Inwestora z firmy Eltel Networks Energetyka S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ **Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur**”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku, w tym karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej Kip, po zasięgnięciu opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach i braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu,

postanawiam

- I. Dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ **Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur** ”, nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien obejmować zagadnienia o których mowa w art. 66 uouioś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji zamierzenia na gatunki i korytarze ekologiczne.
- III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b uouioś, wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:
 1. W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich:
 - a) przedstawienia na mapie, najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy,
 - b) szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego z przedmiotowej instalacji na środowisko,
 - c) przeanalizowania możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, związanych z projektowanym zamierzeniem.
 2. Oddziaływań inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.

3. Zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów objętych planowanym zadaniem oraz terenów znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.
4. Oceny zgodności zamierzenia z ograniczeniami obowiązującymi:
 - a) względem Wdeckiego Parku Krajobrazowego, wynikającymi w szczególności z ustaleń art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) oraz rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r., nr 111, poz. 1888),
 - b) względem obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, w tym wynikającymi z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1183),
 - c) względem użytków ekologicznych i pomników przyrody, wynikającymi z art. 44 i 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - d) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
5. Analizy wpływu i skutków realizacji zamierzenia na:
 - a) obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, w tym jego cele ochrony,
 - b) Wdecki Park Krajobrazowy,
 - c) gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
 - d) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków wyznaczone na podstawie art. 60 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - e) użytki ekologiczne i pomniki przyrody,
 - f) różnorodność biologiczną,
 - g) szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
 - h) korytarze migracji zwierząt wyznaczone przez Instytut Badania Ssaków PAN, w tym Korytarz Północny Kaszuby – Dolina Wisły,
 - i) krajobraz.
6. Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:
 - a) formy ochrony przyrody,
 - b) gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze,
 - c) szlaki migracji zwierząt pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.
7. Oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na jednolite części wód (JCW), w ramach której należy m.in. zidentyfikować stan JCW oraz określić zakres potencjalnych zmian jakości wód i stosunków wodnych.

Oceny i analizy, o których mowa powyżej należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.

IV. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c uouioś, wskazuję następujące zakresy i metody badań wpływu na następujące elementy środowiska:

1. W zakresie klimatu akustycznego:
 - a) dokonać analizy oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu.

- b) przedstawić opis przyjętych założeń i danych wejściowych do obliczeń, w tym wytypowanie i klasyfikację źródeł hałasu znajdujących się na terenie zamierzenia (ilość, moc akustyczną, obiekty ekranujące, wskaźnik gruntu itp.),
- c) określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.), zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu,
- d) określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz przed elewacją budynków mieszkalnych i budynków o innej funkcji chronionej,
- e) przedstawić informacje dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku,
- f) zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej (czytelna skala, odpowiednio dobrana siatka obliczeniowa) – wydruki z licencjonowanego programu komputerowego,
- g) przedstawić sposoby ograniczenia i minimalizacji emisji hałasu do środowiska (np. w postaci rozwiązań organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń przeciwhałasowych),
- h) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:
 - jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie,
 - dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów wraz ze wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać

granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne:

- a) przeanalizować oddziaływanie na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla tego typu inwestycji,
- b) wskazać skuteczne sposoby i metody ograniczania skutków realizacji przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne,
- c) oddziaływanie zamierzenia związanego ze zmianami przeanalizować klimatu (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
- d) przeprowadzić analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Analiza winna zawierać:
 - dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej, z przyjęciem skoku siatki na poziomie maksymalnie 10 m,
 - aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu,
 - wydruki z licencjonowanego programu komputerowego pozwalającego na modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 - ocenę oddziaływania planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko, na etapie jego realizacji i eksploatacji,
 - obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla przedsięwzięcia. Należy określić najwyższą wartość stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Obliczenia należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej wraz z przyjętym tokiem obliczeń,
 - wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych obliczeń.

3. W zakresie ochrony przyrody:

- a) przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, siedlisk przyrodniczych oraz szlaków migracji zwierząt (w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych).

Metody oraz terminy badań dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji, uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.

V. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 652 t.j.), wyniki inwentaryzacji przyrodniczej należy przedstawić w postaci:

1. tekstowej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT,
2. tabelarycznej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu

- oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,
3. graficznej i kartograficznej – w formacie PDF,
 4. wektorowej (danych geoprzestrzennych GIS) – w formacie ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG)

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2022 r., do Wójta Gminy Lniano wpłynął wniosek inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 26.04.2022 r., złożony przez Panią Agnieszkę Zdunek-Muszyńską - Pełnomocnika Inwestora z firmy Eltel Networks Energetyka S.A. Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur**”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach dołączonych do wniosku, w tym karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej Kip.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Lniano w dniu 13.05.2022 r. wszczął postępowanie administracyjne zawiadamiając o tym wszystkie strony postępowania. Liczba stron postępowania przekracza 10 stron.

Wójt Gminy Lniano prowadząc postępowanie administracyjne, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 uouioś pismem znak: IOŚiR.6220.2.3.2022 z dnia 13.05.2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 uouioś pismem znak: IOŚiR.6220.2.4.2022 z dnia 13.05.2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 uouioś pismem znak: IOŚiR.6220.2.5.2022 z dnia 13.05.2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice, z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wyraził opinii, co należy traktować jako braku zastrzeżeń.

W dniu 30.05.2022 r. do Wójta Gminy Lniano wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.498.2022.DK z dnia 30 maja 2022 r., w którym po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej Kip, który złożyła firma ENEA Operator Sp. z o.o., reprezentowana przez Pełnomocnika – Panią Agnieszkę Zdunek-Muszyńską z firmy Eltel Networks Energetyka S.A., wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ww. postanowieniu biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwy istotnie negatywny wpływ inwestycji w zakresie ochrony przyrody ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien obejmować zagadnienia, o których mowa w art. 66 uouioś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji zamierzenia na gatunki i korytarze ekologiczne. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b uouioś, wskazał zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:

1. W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich:
 - a) przedstawienia na mapie, najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy,
 - b) szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego z przedmiotowej instalacji na środowisko,
 - c) przeanalizowania możliwości wystąpienia konfliktów społecznych, związanych z projektowanym zamierzeniem.
2. Oddziaływań inwestycji na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji i eksploatacji.
3. Zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów objętych planowanym zadaniem oraz terenów znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.
4. Oceny zgodności zamierzenia z ograniczeniami obowiązującymi:
 - a) względem Wdeckiego Parku Krajobrazowego, wynikającymi w szczególności z ustaleń art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) oraz rozporządzenia nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r., nr 111, poz. 1888),
 - b) względem obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, w tym wynikającymi z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1183),
 - c) względem użytków ekologicznych i pomników przyrody, wynikającymi z art. 44 i 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - d) względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
5. Analizy wpływu i skutków realizacji zamierzenia na:
 - a) obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, w tym jego cele ochrony,
 - b) Wdecki Park Krajobrazowy,
 - c) gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
 - d) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków wyznaczone na podstawie art. 60 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - e) użytki ekologiczne i pomniki przyrody,
 - f) różnorodność biologiczną,
 - g) szlaki migracji zwierząt, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji,
 - h) korytarze migracji zwierząt wyznaczone przez Instytut Badania Ssaków PAN, w tym Korytarz Północny Kaszuby – Dolina Wisły,
 - i) krajobraz.
6. Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:

- a) formy ochrony przyrody,
 - b) gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze,
 - c) szlaki migracji zwierząt pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.
7. Oceny wpływu i skutków realizacji zamierzenia na jednolite części wód (JCW), w ramach której należy m.in. zidentyfikować stan JCW oraz określić zakres potencjalnych zmian jakości wód i stosunków wodnych.
Oceny i analizy, o których mowa powyżej należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.
- IV. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. c uouioś, wskazał następujące zakresy i metody badań wpływu na następujące elementy środowiska:
1. W zakresie klimatu akustycznego:
 - a) dokonać analizy oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu.
 - b) przedstawić opis przyjętych założeń i danych wejściowych do obliczeń, w tym wytypowanie i klasyfikację źródeł hałasu znajdujących się na terenie zamierzenia (ilość, moc akustyczną, obiekty ekranujące, wskaźnik gruntu itp.),
 - c) określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.), zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu,
 - d) określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia oraz przed elewacją budynków mieszkalnych i budynków o innej funkcji chronionej,
 - e) przedstawić informacje dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku,
 - f) zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej (czytelna skala, odpowiednio dobrana siatka obliczeniowa) – wydruki z licencjonowanego programu komputerowego,
 - g) przedstawić sposoby ograniczenia i minimalizacji emisji hałasu do środowiska (np. w postaci rozwiązań organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń przeciwhałasowych),
 - h) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:

- jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie,
 - dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów wraz ze wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne:
- a) przeanalizować oddziaływanie na powietrze atmosferyczne z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego charakterystycznych dla tego typu inwestycji,
 - b) wskazać skuteczne sposoby i metody ograniczania skutków realizacji przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne,
 - c) przeanalizować oddziaływanie zamierzenia związanego ze zmianami klimatu (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 - d) przeprowadzić analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.
- Analiza winna zawierać:
- dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej, z przyjęciem skoku siatki na poziomie maksymalnie 10 m,
 - aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu,
 - wydruki z licencjonowanego programu komputerowego pozwalającego na modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 - ocenę oddziaływania planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko, na etapie jego realizacji i eksploatacji,
 - obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla przedsięwzięcia. Należy określić najwyższą wartość stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Obliczenia należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej wraz z przyjętym tokiem obliczeń,
 - wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych obliczeń.
3. W zakresie ochrony przyrody:
- a) przeprowadzić badania terenowe w celu rozpoznania występowania siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, siedlisk przyrodniczych

oraz szlaków migracji zwierząt (w tym ponadlokalnych, lokalnych i okresowych).

Metody oraz terminy badań dostosować do biologii i ekologii gatunków oraz siedlisk potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji, uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.

V. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 652 t.j.), wyniki inwentaryzacji przyrodniczej należy przedstawić w postaci:

1. tekstowej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT,
2. tabelarycznej – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,
3. graficznej i kartograficznej – w formacie PDF,
4. wektorowej (danych geoprzestrzennych GIS) – w formacie ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG).

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją, w tym z Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”.

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zamierzenie będzie polegało na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur, o długości około 28,1 km, w granicach gmin: Świekatowo, Lniano, Drzycim oraz Osie, powiat świecki.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

1. budowę linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur (budowę jednotorowej linii napowietrznej 110 kV na odcinku od RS Świekatowo do okolic stanowiska nr 19 istniejącej linii Żur – Tuchola, a także budowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV po trasie istniejącej linii na odcinku od stanowiska nr 19 do GPZ Żur), około 60 sztuk słupów.
2. budowę RS Świekatowo,
3. budowę bramki liniowej, na którą zostanie wprowadzona linia 110 kV relacji Świekatowo – GPZ Żur oraz modernizację węzła teletransmisyjnego wraz z jego dostosowaniem do nowych warunków pracy,
4. likwidację ewentualnych kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nn z projektowaną linią 110 kV oraz innymi obiektami budowlanymi na trasie projektowanej linii.

Budowa omawianej linii związana jest z przyłączeniem do sieci Podstacji Trakcyjnych Serock i Wierzchucin.

W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów.

Niezbędne jest dokonanie analizy lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia względem terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie, wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy, przeprowadzenie analizy wpływu zamierzenia na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji, szczegółowe określenie i przeanalizowanie wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko, a także przeanalizowanie wystąpienia możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją oraz eksploatacją omawianej linii elektroenergetycznej.

W opracowywanym raporcie należy dokonać oceny i omówić oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Do raportu dołączyć należy materiały kartograficzne ustalające granice poszczególnych kategorii terenów objętych ochroną akustyczną, sporządzone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku wyznaczone zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Autorzy raportu muszą zapewnić jak najlepszy stan akustyczny środowiska, za który uznaje się osiągnięcie co najmniej poziomu hałasu dopuszczalnego, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku, jeśli sporządzona w ramach raportu analiza akustyczna wykaże, że wartości poziomu hałasu będą zbliżone do dopuszczalnych, organ wydający decyzję środowiskową powinien rozważyć nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie lub górskie, strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiana inwestycja będzie realizowana częściowo w granicach użytków leśnych.

Zamierzenie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz przecina obszar szczególnego zagrożenia powodzią, powiązany z rzeką Wdą.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Ze względu na powyższe, opracowywany raport powinien określić usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłyby oddziaływać, zgodnie z art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

Inwestycja będzie zlokalizowana częściowo w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz we Wdeckim Parku Krajobrazowy wraz z otuliną.

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia znajdują się także użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków. W przypadku obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, zastosowanie znajduje w szczególności art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w szczególności wpłynąć negatywnie na gatunki lub pogorszyć integralność obszaru, a także powiązania z innymi obszarami. Zastosowanie znajdują także zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.

W przypadku Wdeckiego Parku Krajobrazowego obowiązują uwarunkowania

określone przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ww. rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Przedsięwzięcie przebiega głównie przez tereny rolnicze z rozporoszoną zabudową i lasy. W sąsiedztwie inwestycji znajdują się także zbiorniki wodne.

Omawiane zadanie położone jest częściowo w granicach korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Instytut Badania Ssaków PAN: Korytarz Północny Kaszuby – Dolina Wisły.

W dniu 02.06.2022 r. do Wójta Gminy Lniano wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach znak: GD.ZZŚ.1.435.151.2022.AK z dnia 30 maja 2022 r., w której po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lniano z dnia 13 maja 2022 r., znak: IOSiR.6220.2.5.2022 (data wpływu: 16 maja 2022 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur, gminy: Świekatowo, Lniano, Drzycim oraz Osie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe powinno dokonywać się poza miejscem realizacji prac.
2. Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytym czystości.
3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
4. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
6. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
7. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
8. Stanowiska transformatorowe wyposażyć w szczelne stanowiska oraz system separacji oleju w celu zapobiegania przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
9. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
10. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
11. Projektowane słupy zlokalizować poza ciekami wodnymi, rowami melioracyjnymi oraz zbiornikami wodnymi.

12. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej w związku z przeprowadzaniem przez wody i inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych.

13. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

14. W przypadku lokalizowania nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

Planowana inwestycja została wymieniona w grupie inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”.

Z przedstawionej w niniejszej sprawie dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja polegać będzie na budowie linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo — GPZ Żur, gmina Świekatowo, Lniano, Drzycim oraz Osie. Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur ma na celu poprawę warunków równowagi i pewności zasilania w energię elektryczną województwo kujawsko - pomorskie oraz zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu, poprzez:

- poprawę niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i przesyłowego energii elektrycznej,
- poprawę warunków przesyłowych oraz zapewnienie odległości od obiektów krzyżowanych zgodnych z normami dla linii 110 kV,
- zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną obszaru centralnej Polski,
- zwiększenie możliwości przyłączenia się nowych odbiorców,
- zwiększenie możliwości przyłączenia się nowych odbiorców.

Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur związana jest z przyłączeniem do sieci Podstacji Trakcyjnych Serock i Wierzchucin. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązało się z:

- budową linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur o długości ok. 28,1 km (budowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kV na odcinku od RS Świekatowo do okolic stanowiska nr 19 istniejącej linii Żur - Tuchola, a także budową dwutorowej linii napowietrznej 110 kV po trasie istniejącej linii na odcinku od stanowiska nr 19 do GPZ Żur)
- około 60 sztuk słupów,
- budową RS Świekatowo,
- budową bramki liniowej na którą zostanie wprowadzona linia 110 kV relacji Świekatowo – GPZ Żur oraz modernizacją węzła teletransmisyjnego wraz z jego dostosowaniem do nowych warunków pracy,
- likwidacją ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi SN i NN z projektowaną linią 110 kV oraz innymi obiektami budowlanymi na trasie projektowanej linii.

Linia elektroenergetyczna służy wyłącznie do dystrybucji energii elektrycznej, której nie towarzyszą żadne procesy produkcyjne. W czasie swojej pracy linia nie wytwarza żadnych odpadów, ścieków, nie wymaga też żadnych źródeł energii. Nie emituje do powietrza zanieczyszczeń w postaci pyłów. Nie ma wpływu na powietrze, glebę, złoża kopalin oraz wody powierzchniowe i podziemne. Długość przedmiotowej linii napowietrznej wynosi 28,1 km, a jej trasa będzie wiązała się z przejściem przez łąki, lasy, grunty orne oraz będzie krzyżowała się z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi oraz innymi liniami

energetycznymi SN i NN. Rzeczywistą powierzchnię zajmowaną przez przedsięwzięcie należy utożsamiać z powierzchnią zajmowaną przez słup. Powierzchnia jaką zajmować będą fundamenty pod konstrukcję słupów wynosić będą do 50 m². Zastosowane rozwiązania techniczne związane z rodzajem fundamentów umożliwią zachowanie powierzchni biologicznie czynnej terenów, gdzie będą zlokalizowane słupy.

W przypadku działek użytkowanych w sposób rolniczy nie przewiduje się, aby konieczne było wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń związanych z dotychczasowym użytkowaniem terenu. Rodzaj fundamentów określony zostanie po uprzednio wykonanym, szczegółowym rozpoznaniu warunków gruntowych poniżej głębokości posadowienia fundamentów. Jako podstawowy sposób posadowienia fundamentów przewiduje się zastosowanie fundamentów prefabrykowanych, składających się z prefabrykowanej płyty i trzonu żelbetowego — montowanych pod każdą z czterech nóg słupa, o ile będzie to możliwe ze względów statyczno-wytrzymałościowych oraz warunków gruntowo-wodnych terenów lokalizacji słupów. Poza fundamentami prefabrykowanymi możliwe jest zastosowanie trzech innych typów fundamentów, tj.:

- terenowe, składające się z płyty żelbetonowej oraz trzonu o przekroju kwadratu - wylewane pod każdą z czterech nóg słupa,
- palowe, składające się z pali betonowych pograżanych w gruncie udarowo - ten typ fundamentów może być wykorzystany dla słupów, lokalizowanych w trudnych warunkach gruntowych, np. przy płytkim poziomie wody podziemnej (gruntowej),
- studniowe, składające się ze zbrojonych kręgów żelbetonowych wypełnianych zbrojonym betonem - ten typ fundamentu może być wykorzystany dla słupów, lokalizowanych w trudnych warunkach gruntowych.

Najmniejsze przekształcenia gruntu będą występować podczas montażu fundamentów prefabrykowanych - obejmą wykopy o głębokości ok. 2-3 m, na obszarze o powierzchni średnio ok. 50 m² (w zależności od rozstawu czterech nóg słupa, charakterystycznej dla danego typu oraz wysokości słupa).

Przy szerszym rozstawie nóg słupa, prace ziemne będą ograniczone tylko do czterech mniejszych wykopów pod każdy prefabrykat. Ponieważ zmiany powierzchniowe gruntu, w zależności od rodzaju fundamentu, będą ograniczone powierzchniowo i wyniosą średnio ok. 50 m² dla poszczególnych słupów, przekształcenia powierzchni terenu będą miały lokalny zasięg. Do zasypania wykopów fundamentowych będzie wykorzystany grunt miejscowy, wydobyty z miejsc wykopu. Odpowiednie zagęszczenie ziemi wyeliminuje osiadanie gruntu w rejonie fundamentów. Teren wokół wykopu będzie podlegał rekultywacji, przy wykorzystaniu zebranej w trakcie wykonywania wykopów wierzchniej warstwy gleby i zachowaniu pierwotnej rzędnej terenu. Ww. inwestycja będzie wiązała się z wykonaniem badań geotechnicznych gruntów, na których planowane jest przedsięwzięcie, przez co określony zostanie sposób warunków posadowienia słupów energetycznych oraz poziom wód gruntowych w miejscach projektowanych stanowisk słupów. W przypadku kiedy projektowana budowa linii napowietrznej będzie wiązała się z koniecznością odwadniania wykopów, Inwestor rozważy zastosowanie dwóch technologii:

- pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu (odwadnianie powierzchniowe),
- obniżanie poziomu wody metodami wgłębnymi (przy zastosowaniu igłofiltrów).

Zakres koniecznych odwodnień i ich technologia zostaną określone na etapie sporządzenia projektu budowlanego, po wykonaniu badań geotechnicznych i rozpoznania występowania pierwszego poziomu wody podziemnej. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych zostaną wytyczone drogi dojazdowe, którymi będzie można się przemieszczać ciężkim sprzętem podczas etapu budowy przedsięwzięcia. Przy lokalizacji linii w terenach użytkowanych rolniczo, jako drogi dojazdowe będą wykorzystywane istniejące drogi lokalne i drogi dojazdowe do pól. Drogi

dojazdowe w terenach leśnych po istniejących drogach leśnych i pasach przeciwpożarowych. Ich przebieg będzie uzgodniony z zarządcami terenu. W przypadku braku możliwości dojazdu do planowanego miejsca prowadzenia robót siecią istniejących dróg, zostaną zweryfikowane możliwości terenowe i wybrane najmniej uciążliwe terenowo trasy dojazdu do stanowiska słupowego. W uzasadnionych przypadkach (np. grząski grunt) przewiduje się wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych z elementów rozbieralnych, na przykład lekkich paneli drewnianych, które zostaną zlikwidowane po zakończeniu budowy. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja będzie wiązała się z budową RS Świekatowo (Rozdzielni Sieciowej). Na terenie przeznaczonym pod budowę RS Świekatowo, planuje się usytuowanie 5-polowej rozdzielni 110 kV w wykonaniu napowietrznym (pozostawiając miejsce do jej rozbudowy), budynek technologiczny oraz inną infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu, tj. m.in.: siatkę uziemiającą stacji, ciągi komunikacyjne, kanalizację kablową, ochronę odgromową, oświetlenie terenu, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej. Rezerwę terenową dla zabudowy stanowisk transformatorowych wraz z szczelnymi stanowiskami i systemem separacji oleju stanowić będzie wolny obszar działki przy budynku technologicznym. Budynek technologiczny wyposażony będzie w instalacje technologiczne, pomieszczenia na automatykę sterowniczą, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną. Na terenie GPZ Żur przewiduje się bramkę liniową na którą należy wprowadzić linię WN 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur bez jej powiązania z istniejącą rozdzielnią napowietrzną w GPZ Żur oraz przewidzieć modernizację węzła teletransmisyjnego wraz z jego dostosowaniem do nowych warunków pracy.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. Przedsięwzięcie będzie wiązało się z przekroczeniem cieków wodnych oraz jeziora, tj.:

- w około 6 km trasy linii kablowej - rzeka Wyrwa,
- w około 12 km trasy linii kablowej — rzeka Struga,
- w około 15 km trasy linii kablowej — rów melioracyjny o nazwie R-G (z ewidencji melioracji wodnych prowadzonych przez PGW Wody Polskie na podstawie art. 196 ust. 1 i ust. 14 ustawy Prawo wodne),
- w około 19 km trasy linii kablowej — ciek o nazwie Dopływ z Drzycimia,
- w około 26 km trasy linii kablowej — jez. Sierosławek,
- w około 27 km trasy linii kablowej — rzeka Wda.

Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Trasa kablowa w okolicach przekroczenia rzeki Wdy przechodzić będzie przez obszary szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

W przypadku lokalizacji nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

Inwestycja swoją lokalizacją oraz oddziaływaniem w części znajduje się na terenach podlegających ochronie przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Bory Tucholskie” (PLB220009) oraz na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Przy zachowaniu odpowiednich działań ochronnych Inwestycja nie wpłynie na plany ochronne przewidziane dla danych obszarów chronionych.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną

ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez służby komunalne.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Teren inwestycji zostanie wyposażony w przenośne kontenery sanitarne, a zgromadzone nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, dlatego będą one odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu. W żadnej fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartej w niniejszej opinii oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Obszar inwestycyjny znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW2000029477 - „Wda od Prusiny do dopł. z Drzycimia ze zb. Żur i Gródek”, określonej jako silnie, zmieniona część wód, monitorowanej, o typologii 0 — typ nieokreślony, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego, możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wda od Dopływu z Drzycimia do Zbiornika Gródek oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),

- powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW200018294789 - „Dopł. z Drzycimia ze starym korytem Wdy do połączenia z nowym korytem Wdy”, określonej jako naturalna część wód, niemonitorowanej, o typologii 18 — potok nizinny żwirowy, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako dobry, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),

- powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW200017294949 — „Wyrwa z jeziorami Zalewskim i Branickim Dużym”, określonej jako silnie zmieniona część wód, monitorowanej, o typologii 17 — potok nizinny piaszczysty, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego

stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),

— powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW200017292914 — „Struga Graniczna”, określonej jako naturalna część wód, niemonitorowanej, o typologii 17 — potok nizinny piaszczysty, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475),

— powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW200025292912 — „Kręgiel”, określonej jako naturalna część wód, monitorowanej, o typologii 25 — cieki łączące jeziora, niezagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako dobry, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 f. poz. 1475),

— podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200036, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych,

— podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200037, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego podziemnych,

— podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200028, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan i chemiczny określony został jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych,

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 i 1958).

Uwzględniając różnorodność warunków terenowych i siedliskowych, znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania, zachodzi konieczność rzetelnego i pełnego rozpoznania cennych elementów środowiska przyrodniczego, mogących podlegać naruszeniu, zniszczeniu lub pogorszeniu stanu ich zachowania na skutek realizacji założeń projektowych.

W związku z powyższym, konieczne jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, zawierającego wyniki i analizy, pozwalające na ocenę stanu lokalnych zasobów cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych, których rozpoznanie powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Reasumując po przeanalizowaniu wniosku inwestora i karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie, rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania oraz opinie organów opiniujących, biorąc pod uwagę przede wszystkim lokalizację zamierzenia, wpływ i skutki realizacji zamierzenia na gatunki i korytarze ekologiczne, Wójt Gminy Lniano nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił powyższy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lniano w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Zdunek-Muszyńska - Pełnomocnik Inwestora z firmy Eltel Networks Energetyka S.A., Gutkowo 81D 11-041 Olsztyn.
2. Wójt Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20 a, 86-182 Świekatowo.
3. Wójt Gminy Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.
4. Wójt Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.
5. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.

Klauzula Informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy:

- 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lniano z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 7, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Lniano. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Lniano w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina Lniano występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.
- 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lniano jest Bogdan Głowacz
adres kontaktowy : iod.bogdan@gmail.com
- 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
- 4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;
- 5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
- 7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
- 8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
- 11) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

