

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD III z SO					
Lp	nr słupa				
	1. proj. szafka SO	2. proj. słup ośw. III/1			RAZEM
-			m	wykop otwarty o szerokości 0,4m	21
			m	folia niebieska perforowana	21
			m	kabel YAKY 4x25mm ²	26
			szt	opaski kablowe - informacyjne	5
			m	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25×4mm	21
			szt	złącze krzyżowe duże B=50mm	1
			szt	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m	3
			szt	grot do wbijania prętów stalowych	1
			szt	złączka do łączenia prętów stalowych	2
			szt	rura termokurczliwa z klejem o długości 1,5m	1
			szt	słup oświetleniowy, wysokość h=6m, grubość blachy min. 3mm, np. CN 6/3/60/F160 lub słup równoważny	1
			szt	fundament stabilizujący h=1,2m np. D16/120	1
			szt	oprawa oświetleniowa LED, T _B = 4000K, moc oprawy min. 38,8W, 12LED, 740, 106lm/W	1
			szt	tabliczki informacyjne na słup	1
			szt	tabliczka IZK-4-01	1
			szt	tabliczka IZK-4-02	2
			szt	tabliczka IZK-4-03	1
			szt	bezpiecznik BiWtz 4A	1
			m	przewód YDY 3x2,5mm ²	9