

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ZASILANIE SZAFKI SO

Lp.	zestawienie materiałów:			
-		m	wykop otwarty o szerokości 0,4m	
		m	folia niebieska perforowana o szerokości 300mm i grubości min 0,5mm	
		m	kabel YAKY 4x25mm2	
		szt	opaski kablowe - informacyjne	
		szt	palczatka termokurczliwa czteropalczaśta 6-35mm2	
		m	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25×4mm	
		szt	złącze krzyżowe duże B=50mmm	
		szt	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m	
		szt	grot do wbijania prętów stalowych	
		szt	złączka do łączenia prętów stalowych	
		szt	rura termokurczliwa z klejem o długości 1m	
		kpl	szafka oświetleniowa SO wolnostojąca	
		szt	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 20A	
		szt	zegar oświetleniowy	
		kpl	układ sterujący (komplet)	
		szt	zabezpieczenie S301 B10A	
		szt	zabezpieczenie S 301 B6A	
		szt	listwa zaciskowa - ZUG	
1.	proj. złącze kablowo - pomiarowe (wg. oddzielnego opracowania w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.)	1		
2.	proj. szafka oświetleniowa SO	1		
RAZEM		1		
		1		
		4		
		3		
		1		
		5		
		1		
		5		
		1		
		4		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		7		
		1		
		9		